

質問および回答一覧

令和8年8月25日

案件名称 諏訪合同庁舎太陽光発電設備工事
発注機関 諏訪地域振興局 総務管理課

No	質問	回答	備考
1	公表されております【金抜】内訳書及び設計図の中で、太陽光モジュール410W 60枚と記載されておりますが、現在は生産されておられません。市場で販売されているもので同程度で選定しますと450W（1枚あたりの寸法1762mm）56枚となりますが、いかがでしょうか。	ご指摘のとおり、410W太陽光モジュールは一部メーカーで生産中止となっておりますが、今回の仕様を満たす410W太陽光モジュールは、現時点で調達可能なことが確認とれておりますので、内訳書のとおり積算してください。 なお、必要に応じて契約後の協議とします。	