

質問及び回答一覧

令和8年8月25日

契約番号 4-08-02178  
案件名称 令和8年度 県営農村地域防災減災事業 千曲川沿岸更北地区 真島排水機場堤外排水路工事  
発注機関 長野地域振興局 農地整備課

| No | 質問                                                                   | 回答                                                       | 備考 |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| 1  | 施工第29号表の土木安定用材の品名・規格等、詳細をご教示願います。                                    | 土木安定用材(マットシート類) ナイロン・ポリエステル系織布 t=0.5mmです。設計図書の記載を修正しました。 |    |
| 2  | 施工第32号表の敷鉄板(リース)のm2当たり単価は「360日以内」と「720日以内」どちらの単価を採用されておりますか。ご教示願います。 | 施工内訳表に明示されている日数のとおりです。                                   |    |
| 3  | 「交通誘導警備員B」は直接工事費の計上ではないでしょうか。ご確認をお願いいたします。                           | ご指摘の通り直接工事費での計上となりますので、設計図書を修正しました。これに伴い公告期間を1週間延長します。   |    |