

質問及び回答一覧

令和8年9月3日

契約番号 4-08-02472
案件名称 令和8年度 県営農村地域防災減災事業 埴科地区 生萱排水機場実施設計業務
発注機関 長野地域振興局 農地整備課

No	質問	回答	備考
1	・本業務に建屋の改修、耐震に係る設計は含まれますか。	建屋の改修、耐震に係る設計は含まれません。	
2	・除塵設備について、特別仕様書 第7章 設計条件には「レーキ式(コンベア有)」ですが、第10章 作業項目及び作業内容の基本事項に「ホツパ形式の検討決定」と記載があります。ホツパも設計の対象ですか。	ホツパは設計の対象外です。	