

質 問 回 答 書

令和8年8月31日

工事名称 道の駅今井恵みの里改修主体工事			
松本市長 臥雲 義尚			
標記工事の質問について、下記のとおり回答いたします。			
番号	図面番号	質 問	回 答
1	図面 A-42 内訳-20	図面のトップライト塞ぎポリスチレンフォーム混入セメント板吹付 t25、設計内訳書は t10、どちらを正とすればよろしいですか。	内訳書を正とします。ただし、現場状況により必要な場合は別途協議とします。
			以 上