

(別紙2)

質 問 回 答 書

1. 入 札 予 定 日：令和8年9月3日から令和8年9月8日まで

2. 工事等の番号：経営体（面的集積型）

3. 工事等の名称：青野3期地区 第3次設計業務委託

4. 工事等の場所：上越市大字青野

5. 質問事項

※ 具体的に記入すること

基礎工設計と基礎地盤処理工について

・【ファームポンド設計作業項目内訳表】に「基礎地盤処理工」に該当する「地盤処理工(置換基礎)」が含まれておりません。加算されていますでしょうか ご教示願います。

・基礎工設計についてですが、施工内訳表 第9号内訳表に歩掛出典として「設計業務等標準積算基準書 樋門詳細設計」と記載されております。柔構造型式と剛支持直接基礎どちらを採用されていますでしょうか。ご教示願います。

・基礎工設計と基礎地盤処理工には単抜設計書に記載されているもの以外の補正は採用されていますでしょうか ご教示願います。

① 断面積による補正係数(K1)

② 連数による補正係数(K2)

③ 管長による補正係数(K3)

④ スパンによる補正係数(K4)

※以降発注者記入欄

6. 受 付 日：令和8年8月27日

7. 回答事項

・地盤処理工（置換基礎）については、施工第0-0010号で計上している。

・剛支持直接基礎を採用しています。

・①～④については補正していません。

8. 問合せ先：新潟県上越地域振興局農林振興部庶務課 025-526-9572
