

質 問 回 答 書

件 名	第49号 橋梁維持補修工事
工事(委託・納入)箇所	市道2-003号線外 旭市鎌数外

上記案件に対する質問につきまして、以下のとおり回答いたします。

番 号	設計図書・図面の ページ等	質 問 内 容	回 答
1	第13号単価表 ひび割れ補修工(充てん 工法) 材料費 ポリマーセメントモル タル	建設物価(26.7)P194の、どの材料を採用したのか、またはm3単価をkg単価へ換算した場合は、m3あたり何kgで換算したのかをご教示ください。	材料については、B資材コンクリート断面修復材、ポリマーセメントモルタルを採用しており、建設物価の単位はm3となっています。 本設計については、ポリマーセメントモルタルをm3として積算すべきところをkgで積算しました。設計誤謬ですので契約後に設計変更対象といたします。 本入札及び積算については、kgをm3に読み替えて計算してください。【8/26回答】