

設計図書等に対する質問・回答書

令和8年10月9日

指 名 業 者 各 位

総 務 部 監 理 課 長

工 事 番 号

農防池廃止工 - 2

工 事 名

高粱第4地区（元親池）ため池廃止工事

番 号

質問事項

回答事項

1

グレーチング 1000×1000型 T-20
の単価ですが、物価資料には落込式
（鎖付）とボルト固定式の2種類あ
るので
すが、どちらのご採用でしょうか。

落込式（鎖付）を採用していま
す。