

回答日 令和8年10月5日

(1) 案件名 富山市管理農道橋塗装塗替工事

(2) 質疑内容

No.	質問	回答
1	搬入路の敷鉄板上を除雪した雪を搬入路北側の古川に投棄しても問題ないですか。	河川管理者に確認したところ、原則として河川への排雪投棄は認められないとのことでしたが、除排雪については、積雪の状況等を踏まえ、必要に応じて設計変更の対象とします。