

設 計 書

工事名称 銚子市野球場大規模改修機械設備工事
工事場所 銚子市前宿町 5 0 5 番地
工事期間 契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 1 9 日まで

(工事価格)

設計概要説明
本工事は、別紙図面に示すとおり、銚子市野球場における機械設備の改修工事を実施するものである。

室長	副主幹	班長	班		設計	検算		

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

銚子市野球場大規模改修 1、衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
バリアフリートイレパック	壁掛式大便器 ロータンク 手すり ベビーチェアー 手洗器 洗面器 温水洗浄便座 紙巻器 水石罅入	1	組			
化粧鏡	600×900	1	枚			
ベビーシート	開閉式おむつ交換台	1	組			
洋風便器	フラッシュタンク式 床排水タイプ 温水洗浄便座 紙巻器	4	組			
手すり	洋風便器用 樹脂被覆タイプ φ34 700×700	2	個			
ベビーチェアー		2	組			
小便器	壁掛け壁排水式 低リップ型 感知フラッシュ式	4	組			
手すり	小便器用 樹脂被覆タイプ φ34	1	個			
洗面器カウンター	奥行：450 × 長さ：1,960 カウンターブラケット	2	組			
洗面器	カウンター式 床排水金具 台付自動水栓	4	組			
手すり	洗面器用	4	個			
化粧鏡	350×600	4	枚			
掃除用流し	横水栓 アンクル型止水栓 床排水金具	1	組			
計						

2、給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自在水栓	F 5 泡 沫 13A	1	個			
横水栓	レバー式ハンドル	5	個			
横水栓	F 4 - 13A	1	個			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	58	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	14	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A	10	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	8	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	16	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	3	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	3	個			
保温工事		1	式			
土工事		1	式			
研り補修		1	式			
計						

銚子市野球場大規模改修 3、排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	24	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	6	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	1	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 65A	1	個			
排水通気弁	屋内取付用 50A	1	個			
斫り補修		1	式			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ DRY、DRW 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
既製縁塊枠付防臭ふた	600A 軽耐重MHB(0.5t)	2	組			
既製縁塊枠付防臭ふた	450A 軽耐重MHB(0.5t)	3	組			
既存柵蓋高さ調整	雨水柵・汚水柵・量水器箱・制水弁	1	式			

銚子市野球場大規模改修 4、空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AC-1 ヒートポンプエアコン	ワン同時運転 壁掛型 耐塩害仕様 冷房：7.1 kw 暖房：8.0 kw ワイヤードリモコン 冷媒分岐管	2	組			
AC-2 ヒートポンプエアコン	標準ペア 壁掛型 耐塩害仕様 冷房：7.1 kw 暖房：8.0 kw ワイヤードリモコン	3	組			
AC-3 ヒートポンプエアコン	標準ペア 壁掛型 耐塩害仕様 冷房：3.6 kw 暖房：4.0 kw ワイヤードリモコン	2	組			
機器据付費	室外機・室内機 ワイヤードリモコン取付	1	式			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻)	9.52mm (液 管) 15.88mm (ガス管)	58	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻)	6.35mm (液 管) 12.70mm (ガス管)	39	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	28	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	40	m			
ドレン管トラップ	25A	1	個			
保温工事		1	式			
土工事		1	式			
砕り工事		1	式			
計						

銚子市

銚子市

