

質 問 回 答 書

案件名 改良事業第8-16号 配水管布設替工事

番 号	質 問	回 答
1	「PE用ユニオンソケットについて」 建設物価・積算資料には、水道用ポリエチレン管 金属継手として「ソケット」と「塩ビ管用ソケット」の2種類が掲載されていますが、どちらを採用されていますか。	「塩ビ管用ソケット」を採用しています。
2		
3		
4		
5		

以上