

質問に対する回答書

工事名：高津8号井戸交換工事

	質問内容	回 答
1	掘削口径はいくつか？	井戸の掘削口径は不明です。
2	ケーシング径はいくつか？	井戸ケーシングの口径は300mmです。
3	井戸深度はいくつか？	井戸深度は地表面下180mになります。
4	交換材料の水中深井戸ポンプの「軸受け強化仕様」とは何か？どこどの部分を強化するものなのか？	ポンプの耐久性向上のため、上部軸受及び下部軸受について、セラミックスを主な材質とした軸受けを使用した製品の事です。
5	フランジT字型の素材は何か？詳細な図面はあるか？	素材は鋳鉄製になります。既設の図面は無いため、現場合わせとなります。
		以下余白