

設計図書に関する質疑書の回答

令和8年8月18日

一般競争入札参加者 様

井手町建設課

委託番号	8雨水委第1号
委託名	合藪ポンプ場雨水ポンプ設備詳細設計業務委託
履行場所	綴喜郡井手町大字井手小字合藪 地内

質問事項	回 答
最低制限価格について 最低制限価格の算出方法など、取扱要領をお示しください。	算出式については、国及び京都府の基準に準じて設定しております。
業務内容について 本業務は、ポンプ場機械設備の耐水化対策に関する設計図、数量計算書、工事発注用設計成果の作成を含む詳細設計業務と考えてよろしいでしょうか。または、耐水化計画書、対策案検討資料、概算工事費算出、等を主体とした計画策定業務でしょうか。	本業務では、雨水ポンプ設備(機械)の改築詳細設計を予定しており、耐水化対策についての業務は含まれていません。 特記仕様書を削除・修正しました。
設計前提条件について 耐水化対策について、対策対象施設、対策方針、対策レベル、対策内容は既往業務により決定済みでしょうか。また、未決定の場合、本業務において、対策対象設備の選定、対策工法比較、耐水化方針の検討、耐震対策等との整合検討まで実施するものと考えてよろしいでしょうか。	本業務では、雨水ポンプ設備(機械)の改築詳細設計を予定しており、耐水化対策についての業務は含まれていません。 特記仕様書を削除・修正しました。
貸与資料について 既往成果として以下資料の貸与有無をご教示願います。耐水化検討成果、浸水対策検討成果、対策対象施設一覧、耐震診断成果、耐震補強設計成果、耐震補強工事資料、関連するストックマネジメント資料 等。 なお、特記仕様書④では過年度の耐震診断・耐震補強設計成果の活用が記載されておりますため、貸与予定資料をご教示願います。	本業務では、雨水ポンプ設備(機械)の改築詳細設計を予定しており、過年度の基本検討業務の成果を貸与予定としています。 耐水化については、特記仕様書を削除しました。
特記仕様書③の適用について 特記仕様書3.3その他特記事項③の「本業務は耐水化計画策定であり、耐水化対策に伴う基本設計・詳細設計は別途業務とする」との記載は、本業務に適用されるものと考えてよろしいでしょうか	その他特記事項については、削除・修正しました。
特記仕様書 3.3その他特記事項 ④過年度の成果を元に耐震性の確認を行うこと。とありますが、耐震再計算は想定されていますか。	耐震再計算は想定していません。 その他特記事項については、削除・修正しました。
特記仕様書3.1 業務内容 土木工種が含まれていませんが、常時の構造検討は、不要という理解でよろしいでしょうか。	不要です。

設計図書に関する質疑書の回答

令和8年8月18日

一般競争入札参加者 様

井手町建設課

委託番号	8雨水委第1号
委託名	合藪ポンプ場雨水ポンプ設備詳細設計業務委託
履行場所	綴喜郡井手町大字井手小字合藪 地内

質問事項	回 答
一般競争入札の実施について(公告) 公告で最低制限価格:有と記載がありますが、 算出式(率)等をご教示ください。	算出式については、国及び京都府の基準に準じて設定しております。
金抜き設計書 第1号仕分表 脱臭補正は、何を意図した加算でしょうか。(雨水ポンプ場に脱臭設備は無いものと思われます)	脱臭設備はありませんが、その他補正として、ポンプ設備(機械)の周辺設備の設計が必要と判断したため、補正係数を加算しています。
特記仕様書3.3 今回業務対象施設 フローシートの着色において、機器のみ赤着色 されておりますが、配管・ダクト・弁類については、 既設流用で宜しいでしょうか。更新が必要な場合は、 更新範囲を提示願います。	ポンプ設備(機械)の更新により、取り換えが必要と判断したものについては、今回業務であわせて設計をお願いします。
以下余白	以下余白