

## 質 疑 回 答 書

令和 8年 8月31日

件 名： 市川第 1 － 1 処理分区污水管渠布設工事（R 0 8 3 6 工区）

担当課 下水道建設課

| 質疑No. | 図面No. | 質疑事項                                                                | 回答                                                                                                                                |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1     | No. 399-1立坑について、水道管とガス管の間に設置する事となっておりますが、埋設管が支障となる場合は位置の変更は可能でしょうか。 | 設計図書に明示のない現地制約により標準施工が困難と確認された場合は、契約後、受注者からの設計照査・協議に基づき、施工方法等の条件変更について協議します。                                                      |
| 2     | 1     | No. 403-1、407-1立坑について、架空線が真上にあり施工の支障となる場合には位置の変更は可能でしょうか。           | No.403-1、407-1は私道からの流入を見込み、下水道の位置、工法等の検討を行っております。<br>設計図書に明示のない現地制約により標準施工が困難と確認された場合は、契約後、受注者からの設計照査・協議に基づき、施工方法等の条件変更について協議します。 |
| 3     | 1     | No. 405-1立坑について、民家の駐車場の目の前となり出入りに支障が出るため、位置の変更は可能でしょうか。             | No.405-1は私道からの流入を見込み、下水道の位置、工法等の選定を行っております。<br>設計図書に明示のない現地制約により標準施工が困難と確認された場合は、契約後、受注者からの設計照査・協議に基づき、施工方法等の条件変更について協議します。       |
| 4     | 1     | No.423-1立坑について、試掘により東電(特高)の位置、ガス管の位置が違った場合、位置変更は可能でしょうか。            | 設計図書に明示のない現地制約により標準施工が困難と確認された場合は、契約後、受注者からの設計照査・協議に基づき、施工方法等の条件変更について協議します。                                                      |
| 5     | 1     | 平面図の黄色線は何を表しているのでしょうか。凡例にないのでご教授下さい。                                | 雑排水管の中心線を表しています。                                                                                                                  |
| 6     | 5～10  | マンホール工について、設計にインバートコンクリートが含まれていますが、将来流入予定が多数ありますが施工して宜しいのでしょうか。。    | 本工事で、インバートコンクリートの施工を行う計画としております。                                                                                                  |