

機器仕様一覧表

機器番号	名 称	仕 様			相 φ	電圧 V	電力 W	数量 QTY	備 考
FE-1	天井埋込換気扇	型 能 付	式 力 属	本体樹脂製、低騒音形、風圧式シャッター 40 m³/h × 5 Pa (100 φ用) SUS製深形フード (防虫網付、100 φ)	1	100	5	23	1～5階 トイレ (2KD、3DK)
FE-2	天井埋込換気扇	型 能 付	式 力 属	本体樹脂製、低騒音形、風圧式シャッター 60 m³/h × 8 Pa (100 φ用) SUS製深形フード (防虫網付、100 φ)	1	100	10	14	1～5階 ユニットシャワー (2DK)
FE-3	天井埋込換気扇	型 能 付	式 力 属	本体樹脂製、低騒音形、風圧式シャッター 70 m³/h × 10 Pa (100 φ用) SUS製深形フード (防虫網付、100 φ)	1	100	10	9	1～5階 ユニットシャワー (3DK)
FE-4	天井埋込換気扇	型 能 付	式 力 属	本体樹脂製、低騒音形、風圧式シャッター 70 m³/h × 15 Pa (100 φ用) SUS製深形フード (防虫網付、100 φ)	1	100	10	1	1階 トイレ (高齢者対応住戸)
FE-5	天井埋込換気扇	型 能 付	式 力 属	本体樹脂製、低騒音形、風圧式シャッター 80 m³/h × 13 Pa (100 φ用) SUS製深形フード (防虫網付、100 φ)	1	100	10	1	1階 ユニットシャワー (高齢者対応住戸)
FE-6	レンジフード	型 能 付	式 力 属	間口：600、浅形、丸排気タイプ 190 m³/h × 24 Pa (150 φ用) SUS製深形フード (防虫網、FD120℃付、150 φ)	1	100	122	24	1～5階 DK (2DK、3DK、高齢者対応住戸)
FE-7	有圧換気扇	型 能 付	式 力 属	低騒音型、鋼板製 (排気用) 850 m³/h × 18 Pa (250 φ) 深形ウェザーカバー (SUS)、電動式シャッター (SUS) バックガード、温度スイッチ	1	100	28	1	1階 設備室
FE-8	有圧換気扇	型 能 付	式 力 属	低騒音型、鋼板製 (給気用) 850 m³/h × 16 Pa (250 φ) 深形ウェザーカバー (SUS)、電動式シャッター (SUS) バックガード	1	100	33	1	1階 設備室
G-1	自然給気口	型 寸 付	式 法 属	壁用、風圧シャッター、外気清浄フィルター付 100 φ SUS製深形フード (防虫網付、100 φ)	-	-	-	81	1～5階 洋室、DK (2DK、3DK、高齢者対応住戸)
GH	ガス瞬間湯沸器	型 能 付	式 力 属	給湯専用、P S 扉内設置形、重耐塩害仕様 20 号 リモコン、コード、扉内設置用取付ボックス アルコーブ排気カバー	1	100	40	24	1～5階 P S
WT	受水槽	型 容 寸 架 設計用水平震度 付	式 量 法 台 属	地上式、F R P 製パネルタンク 25.0 m³ W5.0m×L5.0m×H1.0m チャンネルベース (溶融亜鉛めっき仕上げ) 1.0 G マンホール (鍵共)、外タラップ、通気口、電極座・カバー	-	-	-	1	1階 設備室
WPI-1	給水ポンプユニット	型 能 付	式 力 属	推定末端圧一定方式、並列交互運転、インバータ方式 360 L/min × 27 m 制御盤・圧力計・速成計・他付属品一式	3	200	1.5×2	1	1階 設備室 A棟系統

凡 例

記 号	名 称	備 考
(衛生設備)		
——・——	給水管 (上水)	
————	排水管	
-----	通気管	
—— RD ——	雨水管	
—— I ——	給湯管	
—— G ——	ガス管	
—— A ——	エアー管	
⊗	給水栓	
⊗	給湯栓	
▲	シャワー	
⊗	洗浄弁	
⊗	床排水トラップ	
①	床上掃除口	
◎	間接排水金物	
⊗	汚水罅	併表参照
⊗	埋設弁	
→↯→ ♂	仕切弁	
→↯→	逆止弁	
→↯→ ♂	ガス中間コック	
(換気)		
⊗	天井埋込形換気扇	機器表参照
♂	有圧換気扇	
⇒⇒⇒	ベンドキャップ	深型、ステンレス製
===	給排気管	スパイラルダクト
⬤	粉末消火器	ABC-6型
⬤	ガス漏れ警報器	別途工事
⬤	湯沸し器操作リモコン	ABC-6型

- 注 記
- 給水装置の構造及び材質は水道法第16条及び水道法施行令第6条に適合させること。
 - 建築設備の構造強度は令129条の2の3第2号告示平12建告1388号に適合させること。
 - 給水、排水その他の配管設備は令129条の2の4に適合させること。
 - 機械換気設備は令第129条の2の5に適合させること。
 - 液化ガス (LPG) については液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2による供給設備等の基準に適合させること。
 - 排水設備の設置等については下水道法第10条に適合させること。
 - 関係規定を遵守して施工する。

工事名称	上原市営住宅再整備工事 (A棟・電気・機械)			工事年度	令和 8 年度	
工事場所	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根745-29			図面名称	機器仕様一覧表・凡例	
発注機関	宮古島市役所 建設部 建築課			縮 尺	A1:NO SCALE, A3:NO SCALE	
摘 要				図面番号	M - 08	
				名 称	有限会社 シモヤマサ設計	
検 印	管理建築士 設 計 製 図			設	資格者氏名 下地 正彦	
				計	登録番号 一級建築士 第212233号	
				者 所 在 地	沖縄県宮古島市平良字東仲宗根 243-2	