


幹線番号	盤名称	主開閉器	回路番号	分岐開閉器	負荷名称	容量[kVA]	備考
A	MS-1 1φ3W	MCCB 3P 250AF/250AT					
	⊙	✕	①	分岐開閉器盤 MS-2	84.40		
	EM-1E150 [□] ×3						
B	3φ3W	MCCB 3P 125AF/125AT					
	⊙	✕	②	分岐開閉器盤 MS-2	32.94		
	EM-1E38 [□] ×3						
	材質:SUS304、防水形 形式:露出、電柱取付形 封印付						

幹線 番号	盤 名 称	主 開 閉 器	回路 番号	分 岐 開 閉 器	負 荷 名 称	容 量[kVA]	備 考
A'	MS-2 1φ3W ⊙	MCCB 3P 250AF/250AT					
	EM-CET150□		①	MCCB 3P 125AF/125AT	幹線系統1	19.60	L-1×5
			②	〃	幹線系統2	15.55	L-2×5
			③	〃	幹線系統3	15.55	〃
			④	〃	幹線系統4	15.67	L-2×4、L-3×1
			⑤	〃	幹線系統5	15.68	L-1×4
			⑥	MCCB 3P 50AF/50AT	共用電灯分電盤 LA-1	2.35	
							合計
B'	3φ3W ⊙	MCCB 3P 125AF/125AT	②		動力盤 P-1	32.94	
	EM-CET38□						

材質:SUS304、防水形
形式:露出、壁掛形
封印は付

動力分電盤表							
幹線 番号	盤名称	主開閉器	回路 番号	分岐開閉器	負荷名称	容量[kVA]	備考
D	P-1 3φ3W ◎ EM-CET38 [□]	MCCB 3P 125AF/125AT 	①	MCCB 3P 50AF/40AT	エレベーター	7.09	
			②	MCCB 3P 50AF/40AT	エレベーター	7.09	将来用
			③	MCCB 3P 50AF/50AT	給水ポンプユニット(WPU-1)	5.54	A棟
			④	MCCB 3P 50AF/50AT	給水ポンプユニット(WPU-2)	5.54	B棟
			⑤	MCCB 3P 100AF/75AT	給水ポンプユニット(WPU-3)	7.68	C棟
			⑥		スベース		
							合計
		材質:SPC 形式:露出・壁掛形					

住 戸 用 電 盤 表															
幹線 番号	盤 名 称	主 開 閉 器	回路 番号	分 岐 開 閉 器	負 荷 名 称	容 量 [VA]				付 属 機 器				備 考	
						電 灯	コ ン セ ント	フ ァ ン ・ モ ー タ ー	圧 縮 機	R R Y	R T	T W	A		M C
1	L-1 1φ3W EM-1E14□×3	ELCB 3P 50AF/40AT 中性線欠相保護機能付 	①	MCCB 2P 30AF/20AT	電 灯	474									
			②	#	コ ン セ ント		400								
			③	#	コ ン セ ント		400								
			④	#	コ ン セ ント		400								
			⑤	#	コ ン セ ント		400								
			⑥	#	ル ーム テ ー ラ ー				600						
			⑦	#	ル ーム テ ー ラ ー				600						
			⑧	#	ル ーム テ ー ラ ー				600						
			⑨	#	住 宅 情 報 盤		50								
			⑩	#	予 備										
			⑪	#	予 備										
			⑫		遭 雷 器										
材質:樹脂製、住戸用 形式:露出・埋込兼用形															
合計 3,924[VA]															

住戸用分電盤表															
幹線 番号	盤 名 称	主 開 閉 器	回路 番号	分 岐 開 閉 器	負 荷 名 称	容 量 [VA]				付 属 機 器				備 考	
						電 灯	コンセント	ファン・モーター	圧縮機	RRY	RT	TM	A		MC
1	L-2 1φ3W EM-1E14 ² ×3		①	MCCB 2P 30AF/20AT	電灯	464									
			②	#	コンセント		400								
			③	#	コンセント		300								
			④	#	コンセント		300								
			⑤	#	コンセント		400								
			⑥	#	ルームクーラー				600						
			⑦	#	ルームクーラー				600						
			⑧	#	住宅情報盤		50								
			⑨	#	予備										
			⑩	#	予備										
			⑪		避雷器										
材質:樹脂製、住戸用 形式:露出・埋込兼用形						合計 3,114[VA]									

[illegible][illegible]

工事名称	上原市宮住宅内装工事 (A棟・電気・機械)	工事年度	令和 8 年度
工事場所	沖縄県宮古島市平良西仲宗745-29	図面名称	分電盤給線図
発注機関	宮古島市役所 建設部 建築課	図面尺牒	A1: NO SCALE, A3: NO SCALE
摘 要		図面番号	E - 08
検 印	管理建築士	設 計	名 称 有限会社 シモヤマサ設計
	設 計	製 図	資格者氏名 下地 正彦
			登録番号 一級建築士 第212233号
			所在地 沖縄県宮古島市平良西仲宗743-2