

質 疑 回 答 書

工事名 令和8年度(下工)第1号多賀町公共下水道
多賀小学校マンホールトイレ整備工事

令和8年4月22日

番号	質問	回答
1	単-4号 発生土処理 発生土の処分費の単価が【参考資料】積算条件明示書に記載されておりません。 多賀町役場所有地での処分(処分費の発生無し)として理解してよろしいでしょうか。	処分費は1,800円で積算してください。
2	単-8号 単-9号 アルミ矢板土留 ・アルミ矢板賃料(数量4枚)には設置日数(実日数+不稼働日数)及び基本料が含まれているのでしょうか。 単-36号 土留支保工内の腹起し材質料、切梁材質料及び水圧式ポンプ賃料が1式計上されており、それぞれの種類の規格(有効幅、サイズなど)、設置数量、設置日数(実日数+稼働日数)を明示して下さるようお願い申し上げます。 また、各資材の賃料には基本料が含まれているのでしょうか。ご教示願います。	下記のとおり積算してください。 単-8号 単-9号 アルミ矢板土留 単-36号 土留支保工内の腹起し材質料:3,300円 切梁材質料:12,400円 水圧式ポンプ賃料:158円 また、基本料は計上していないため、契約締結後、変更で対応します。 実日数・不稼働日数は再度積算し、契約締結後、変更で対応させていただきます。
3	単-15号 リブ付硬質塩化ビニル管 単-44号のリブ付硬質塩ビ管設置工には材工共と記載されておりますが、単-15号にも管材料費が記載されております。これら二つの材料は別物として計上してよろしいでしょうか。	記載されている通り、積算してください。 また、契約締結後、管材費を変更で削除させていただきます。
4	単-26号 トイレ関連 単-49号 接続管設置工(VU200)で採用されている参考資料等をご教示願えないでしょうか。	下記のとおり、積算してください。 単-49号 接続管設置工 土木一般世話役:0.125人 特殊作業員:0.125人 普通作業員:0.25人 諸経費(率):9%
5	単-37号 コンクリート 生コンクリートの規格の中に、水セメント比(W/C)が記載されておりませんが、60%以下として考えてよろしいでしょうか。	その通りです。
6	単-4号の処分費をご教示願います。	処分費は1,800円で積算してください。
7	単-8号及び単-9号の『アルミ矢板賃料』の数量が4枚/mだと一枚当たりの幅は500mmと考えられます。物価資料では250mmまたは333mmしかありませんので500mmの基本料及び賃料をご教示願います。	下記のとおり、積算してください。 単-8号及び単-9号 アルミ矢板賃料:50円/1枚 単-36号 土留支保工内の腹起し材質料:3,300円 切梁材質料:12,400円 水圧式ポンプ賃料:158円
8	単-15号の『リブ付硬質塩ビ管設置工』は材工共の積算条件となっていますが『管材料費(1m当たり)』では具体的に何を計上されているのかご教示願います。	管材料費(1m当たり):2,850円で積算してください。 また、上記内容により契約締結後、管材費を変更で削除します。
9	単-16号及び単-17号の『蓋材料費(鋳鉄製)』は製品規格においてT-8、T-14、T-25など具体的な製品規格をご教示願います。	蓋材料費(鋳鉄製):72,000円で積算してください。
10	単-26号の『接続管設置工』の歩掛参照先をご教示願います。	下記のとおり、積算してください。 単-49号 接続管設置工 土木一般世話役:0.125人 特殊作業員:0.125人 普通作業員:0.25人 諸経費(率):9%

番号	質問	回答
11	単-33 号には材料費が計上されていないので契約後に設計変更となるのかご教示願います。	契約締結後、変更で対応します。