

設計内容に関する質問回答書

回答期限	3月19日	開札日	3月24日	台帳番号	7-1673
------	-------	-----	-------	------	--------

担当課	上下水道課	件 名	茅野市水源・配水池点検管理等委託業務（長期）	履行場所	茅野市内一円
-----	-------	-----	------------------------	------	--------

受付日	質 問 内 容	回答日	回 答 内 容
3月17日	1 特記仕様書について (1) 第2章4 点検施設 (2)、(3) について 蓼科地区及び白樺湖地区は標高が高いことから、冬季の施設点検に際し、雪かき作業の発生が想定されます。降雪時点検には必要な作業ですので 市のお考えを御教示願います。 2 設計書について (1) 直接経費の積上げ計上分について、②と③のDPD試薬の使用方法的の違いを御教示願います。 (2) 適用単価について令和7年度の国土交通省建築保全業務労務単価を準用する旨の記載がありますが、表1.1では令和6年度となっています。表の記載は誤りでしょうか。 3 業務委託契約書（案）について 国土交通省から令和8年度建築保全単価が公表されており、賃金水準は著しく上昇しております。第26条の「業務委託料の変更方法等」の対象と考えてよろしいでしょうか。	3月18日	冬季の施設点検の際、施設までの除雪については設計書の準備工に含まれています。協議の対象とはなりませんのでご承知ください。 使用方法に違いはありません。②は年間使用分について記載しております。③については施設に常設している塩素計器との互換性を確かめるために使用することがあるため分けて計上しております。 今回の設計書については令和7年度の建築保全業務労務単価を適用しています。表1.1は令和6年度からの比較を設計書に添付したためです。 長期継続契約において、労務単価が上昇したことは、業務委託料の変更対象とはなりませんので、3年間分の賃金上昇を見越した金額を応札額としてください。