

質 問 回 答 書

令和8年7月15日

工事番号	8-A23E
工事名	令和7年度(繰越) 京丹波町立蒲生野中学校屋内体育館等照明設備改修工事
工事場所	京都府船井郡京丹波町 蒲生 地内

No	質問事項	質問内容	回 答
1	LED照明器具の納期について	設計図書記載の照明器具ですが、現状納期が5～6カ月となっております。工期の延長は可能でしょうか。	受注状況等の実情に応じて納期が変動する可能性をメーカーより確認したため、LED照明器具発注時の状況に応じて、工期の延長を行います。
2			
3			
4			
5			