

令和 8 年度和歌山県立情報交流センター高圧真空遮断器及び複合継電器
取替業務仕様書

1 事業年度

令和 8 年度

2 業務名称

令和 8 年度和歌山県立情報交流センター高圧遮断器（VCB）及び複合継電器取替業務

3 業務場所

和歌山県田辺市新庄町 3353-9 エネルギー棟内

4 業務内容

和歌山県立情報交流センター高圧遮断器（VCB）及び複合継電器の取替えを行う。
作業に係る一般事項は下記のとおり。

1 設置・引渡条件

（ア）機器据付、結線、動作確認を行うこと。

（イ）旧高圧遮断器（VCB）及び複合継電器等の不要となった機器の引取り及び
処分を行うこと。

2 機器構成内容

・高圧真空遮断器(受電用) 1 台

（参考型式：HA12X-A1Z、製造者名：富士電機）

・複合継電器(受電用) 1 台

過電流継電器 1 台(受電用)及び不足電圧継電器 1 台(受電用)

（参考型式：UM50FD-E5A、製造者名：富士電機）

既存の高圧遮断器（VCB）及び複合継電器は、別紙のとおり。

※取替機器の同等品：可。

3 作業日時

・以下の条件を含め、指定管理者と事前に日程調整を行い、作業日を決定すること。

・和歌山県立情報交流センター休館日の前日午後 9 時以降又は、休館日の午後
7 時以降で館内が無人になったのを確認した後に行う。

5 機器設置・配線及び運用

・配線は既設配線を使用する。

その他規定のないもの等については、担当職員と協議の上、調整し決定すること。

6 履行期限

・令和 9 年 3 月 31 日まで

※デジタル推進課担当者及び指定管理者との日程調整により作業日を決定すること。

7 指定管理者担当者

特定非営利活動法人和歌山 IT 教育機構

担当：田中

TEL：0739-26-4111 FAX：0739-26-3822

8 和歌山県デジタル社会推進課担当者

和歌山県地域振興部地域政策局デジタル社会推進課

DX 戦略班 担当：青木

TEL：073-441-2407 FAX：073-428-1136

9 現場確認

見積もりにあたっては現場確認を行い、上記業務内容を確認すること。なお、現場確認にあたっては事前に指定管理者担当者に連絡の上、日程調整を行った上で実施すること。

10 現場代理人及び主任技術者の設置

- ・本業務における現場代理人及び主任技術者を定め、発注者に通知すること。
- ・第一種電気工事士又は、第二種電気工事士の資格を保有していること。

11 届出手続等

- ・業務上必要な届出、手続き等は速やかに行い、その費用は全て受注者の負担とする。

12 発生材の処理

- ・本業務に係る廃棄物は、関係法規に照らし適法に処理すること。また、処分伝票を提出すること。

16 提出書類

- (1) 工程表
- (2) 現場代理人及び主任技術者通知書
- (3) 完了届（以下のア、イを添付すること）

ア 業務前、業務中、完了時の写真

区分	撮影項目	撮影頻度
着手前	全景、着手前状況	箇所毎
使用材料	全景、型式、製造番号	材料毎
施工状況	施工中	適宜
完成後	全景、完成後状況	箇所毎

イ 産業廃棄物マニフェスト票(A 票及び D 票もしくは E 票)の写しもしくは電子マニフェストシステム(JWNET)の写し

17 再委託の禁止

受注者は、本業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

18 その他

- (1) 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。
- (2) 本仕様書に定めのない事項、または疑義が生じた場合は、発注者と協議の上決定すること。
- (3) 業務委託期間において施工の不備による事故が生じたときは、落札者において、速やかに無償で修理すること。