

設備台帳 (1)

2025年09月30日

契約番号 0-61-3-01672 (契約中)

お客さま名 特定非営利活動法人和歌山IT教育機構 和歌山県立情報交流センターB i 様

受電総容量 1700kVA

非常用発電機 260kVA

常用発電機 0kVA

受電総容量 (太陽電池) 0kVA

PCS容量合計 0kW

太陽電池モジュール容量合計 0.0kW

機器名称	定格				製造者名 製造年月	型式 製造番号	設置場所 用途	数量	備考・補修記録等
高圧気中開閉器 (屋外)	7200V LA内蔵	400A GC内蔵	ZCT内蔵		戸上電機製作所 2016	KLT-DA-ED2N10A E455606	構内第1柱 受電用	1	保証起点日: 年 月 日 年数: 年 期限日: 年 月
高圧ケーブル	6600V 地中	C V - T 差込耐塩	60sq	115m	フジクラ・ダイヤ 2019	施工日: 20191015	受電用	1	確認日 2025年9月16日 相違なし
高圧地絡方向継電器	0.2A	0.2秒	2%		戸上電機製作所 2016/06	LTR-P-DF A979096	受電用キュービクル 受電用	1	保証起点日: 年 月 日 年数: 年 期限日: 年 月
高圧断路器	7200V	400A	相間・側面バリヤ		富士電機 2004		受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変圧器	6600/110V	50VA	コイルモールド 限流ヒューズ 高圧断路器一主遮断装置間		富士電機 2019	NPE12-6FA/50 23G00917	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変圧器	6600/110V	50VA	コイルモールド 限流ヒューズ 高圧断路器一主遮断装置間		富士電機 2019	NPE12-6FA/50 23G00916	受電用キュービクル 受電用	2	
高圧真空遮断器	7200V	600A	12.5kA	0.05秒	富士電機 2004/02	HA12X-A1Z F6684	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変流器	6900V	25VA	コイルモールド 200A 主遮断装置負荷側		富士電機 2004	CEC1-6E/200 A4C44278	受電用キュービクル 受電用	1	
計器用変流器	6900V	25VA	コイルモールド 200A 主遮断装置負荷側		富士電機 2004	CEC1-6E/200 A4C4279	受電用キュービクル 受電用	1	
過電流継電器	5A	1.5秒	27A	R・T相	富士電機 2002	UM50FD-E5A 2X000113V2	受電用キュービクル 受電用	1	
不足電圧継電器		60V	2秒		富士電機 2002	UM50FD-E5A 2X000113V2	受電用キュービクル 受電用	1	複合継電器