

質 問 回 答 書

令和 8年 2月 2日

1. 入札公告番号：入札公示第3号

2. 工事等の番号：受託第12号

3. 工事等の名称：大峰保育園改築に伴う第2期解体工事

4. 質問締切り日： 令和 8年 2月 2日

5. 質問事項：

※ 具体的に記入すること

1. この度の工事範囲の電気・給水・排水・ガス等の配管・配線の供給元との切離しは施工済と考えて宜しいでしょうか。
2. 地下オイルタンク本体は中和処理後、地中存置・埋戻しとして宜しいでしょうか。
3. 工事範囲外の存置物撤去・処分は別途と考えて宜しいでしょうか。

6. 回答事項：

※ 具体的に記入すること

1. 解体する保育園の電気、給水、下水、ガスの切り離しは行っておりません。当該解体工事で切り離しを行う必要があります。
2. 差し支えありません。
3. 保育園内の残存物については、現在未確定であることから受注後に協議させていただきます。