

設計内容に関する質問回答書

回答日	7月10日	入札日	7月16日	台帳番号	8-550
-----	-------	-----	-------	------	-------

担当課	都市計画課	件 名	令和8年度茅野市営駐車場測量設計委託業務	施行場所	茅野市 塚原
-----	-------	-----	----------------------	------	--------

質 問 事 項			回 答 事 項		
---------	--	--	---------	--	--

受付日	質 問 内 容	回答日	回 答 内 容
-----	---------	-----	---------

7月8日	測量業務金抜設計書 貢0-0013 路線測量(横断測量)の変化率補正ですが	7月9日	ご質問の箇所については、特記仕様書に記載の「測量幅45m未満」が誤表記です。「未満」削除し、「測量幅45m」に訂正。入札に当たっては設計書に記載の条件によるものとします。
	① 特記仕様書に記載のある条件		
	【数量等 L=0.06km, 測点間隔 20m, 測量幅 45m未満】		
	②金抜設計書に記載のある条件		
	【地域区分:市街地乙／平 地、現道上の交通量区分:現道外又は1千台未満		
	／12時間、単曲線換算曲線数(箇所／km):0、測量幅(m):45、測点間隔:		
	測点間隔 20m】		
	上記の条件で算出すると、変化率1.2ではなく1.1になるかと思いますが、いかが		
	でしょうか。		