

## 質問回答書

下記工事（業務）の入札に関して、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

工事（業務）番号： 8港請 第5号

工事（業務）名： 佐世保港国際ターミナルビル太陽光発電設備設置工事

入札締切日時： 令和8年9月2日（水） 17時00分

開札日時： 令和8年9月3日（木） 10時10分

|       |                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掲 載 日 | 令和8年8月19日（水）                                                                                                                                                                          |
| 質 問 1 | 設計図書→図面 E-18 に新設する低圧動力盤 No.2 の位置が記載されていますが、盤メーカーより「この寸法(幅 900)で製作は不可能」と回答がありました。収納する機器から計算すると、幅 2,000(1,200+800 の 2 面体)程度は必要との事です。技術力の問題ではなく、機器がそもそも物理的に収まらないとの事ですが、受注後、設計変更は可能でしょうか。 |
| 回 答 1 | 低圧動力盤の機器及び配置については、受注者との協議の対象とします。                                                                                                                                                     |
| 質 問 2 | 参考資料→特殊単価一覧表の No.5「直列リアクトル」ですが、メーカーの見積額と著しく乖離しています。メーカーにケタを間違えていないか問い合わせましたが間違いないとの事でした。記載の単価で間違いないでしょうか。                                                                             |
| 回 答 2 | ＜参考資料＞特殊単価一覧表に記載の単価で積算をお願いします。受注者が把握されている単価との乖離がある場合につきましては、工事請負契約約款第 18 条、第 19 条に基づき、受注者と協議の上、必要に応じて対応します。                                                                           |

## 質問回答書

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掲 載 日 | 令和8年8月24日（月）                                                                                         |
| 質 問 3 | 内訳書の項目の共通費区分が、全て「電改」となっていますが、建築工事については、電気設備工事と合算して経費計算を行い、処分費についても、処分費に区分する経費計算は行わない、ということで宜しいでしょうか。 |
| 回 答 3 | 共通費については、電気設備工事と建築工事及び処分費を合算して「電改」にて経費計算を行っています。処分費に区分する経費計算は行っていません。                                |
| 質 問 4 | 内訳書2頁目「工事費内訳」において、工事価格と消費税等相当額の間にその他費用が計上されていますが、その他費用は、共通費のどこにも属さない、諸経費対象外の項目ということで宜しいでしょうか。        |
| 回 答 4 | 質問のとおり、諸経費対象外の項目になります。                                                                               |

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掲 載 日 | 令和8年8月27日（木）                                                                                        |
| 質 問 5 | 内訳書にあります、トランス（3φ6.6/210 750kVA）、増設キュービクル（SRSC盤、低圧動力盤No.2）のメーカー納期が約8ヵ月と回答を受けましたが、材料納期等で工期延長は可能でしょうか。 |
| 回 答 5 | 現段階では工期内での竣工と想定しておりますが、受注者決定後やむを得ない場合は協議を行います。                                                      |
| 質 問 6 | 発注図面の太陽光パネル（フレキシブルパネル）と設計上の発電能力等がどうとであれば受注後にメーカー変更は可能なのでしょうか。                                       |
| 回 答 6 | メーカー指定ではございませんので、発電能力等が同等以上であれば問題ありません。なお、太陽光パネル（フレキシブルパネル）の重量が5kg以内として設計しております。                    |
| 質 問 7 | 図面番号 E-19 記載の取付詳細図について、鋼材・屋根に接着剤での取付のようですが、接着剤は高温・暴風等に耐えるのでしょうか？ また採用工事例はありますか。                     |
| 回 答 7 | 採用工事があることに加え、接着剤は高温及び暴風等に耐えるものと確認しております。                                                            |