

令和 8 年 8 月 1 9 日

設計図書に対する質問回答書

(担当課) 千葉県県土整備部施設改修課

工 事 名	令和8・9・10年度幕張メッセ施設整備消防設備工事	
工 事 箇 所	千葉市美浜区中瀬	
番号	質 問 事 項	回 答
1	配線工事における防火区画貫通処理について一式となっておりますが、数量はありますでしょうか。	防火区画貫通処理を要する箇所及びその構成については、E7-004 図面を参照してください。
2	情報共有システム利用料金相当額の項目について詳細を教えてください。	「千葉県県土整備部営繕工事情報共有システム実施要領」に基づき、契約工期月数分の標準的な利用料金を計上しています。
3	アスベストの含有有無について、過去に実施した調査報告書や含有有無が確認できる竣工図面等がございますでしょうか。	既に実施した他工事で調査報告書はあります。その報告内でアスベストの含有は確認されませんでした。
4	項目3に関する書類がない場合、調査が必要かと思いますが、何カ所の検体採取を想定されておりますでしょうか。	アスベストの含有は確認されていないため、調査の実施は想定していません。
5	アスベスト調査にて含有が確認された場合、それにかかわる対策工事費・除去工事費は別途ご契約という認識でよろしいでしょうか。	アスベストの含有が判明した場合は、両者協議により対応を決定します。

6	アスベストの含有で一時工事ができなくなる期間が生じる場合、工期延長は可能という認識でよろしいでしょうか。	アスベストの含有が判明した場合は、両者協議により対応を決定します。
7	各受信機の更新が1日での作業となっておりますが、現地状況により2日以上かかる場合は未警戒期間も含め延長可能という認識でよろしいでしょうか。	代替の警戒手段について所管消防及び施設管理者の同意が得られた場合に延長できます。
8	仕様と現地状況が異なる場合、追加で施工に必要な費用は追加契約という認識でよろしいでしょうか。	工事内容の追加や変更が生じた場合は、両者協議により対応を決定します。