

令和8年8月26日

設計図書に対する質問回答書

(担当課) 千葉県県土整備部施設改修課

工 事 名	東葛テクノプラザ空調熱源設備改修工事	
工 事 箇 所	柏市柏の葉	
番号	質 問 事 項	回 答
1	【図面 M-13】 屋上仮設ステージの詳細図面がありません。搬入機器が最大で 6t超あり、どのようなステージ足場を想定されているのかご享受ください。	仮設ステージは、冷温水発生機（3分割搬入のうち最重量パーツ）が安全に乘せられるものとし、自由仮設とします。 設計積算においては、幅・長さは図面のとおりで、高さは既設ステージ 1250mm と新設チラーの想定高さ約 2400mm の計約 3650mm を安全にかわせる高さとしています。
2	【図面 E-3】 受変電設備改修内容について参考内訳書で一式とされています。詳細をご享受ください。	配電盤 No.20 の M-3 番回路に接続する幹線ケーブル交換に伴う離線接続費になります。