

質 問 ・ 回 答 書

令和 8 年 6 月 12 日
宮 崎 県 総 務 部 営 繕 課 長

件名		令和8年度第3012－ア－6号 西都総合庁舎外壁改修他工事	
No	質 問 事 項	回 答	
1	入札時積算数量書P29ページの車庫A棟の外壁改修の項目で、外壁可とう形改修塗材Eが建築コスト情報P437に記載されていますが、項目にアクリルシリコン樹脂の記載がされていません。又、薄付け仕上げか厚付け仕上げどちらでしょうか。下地調整は要らないのでしょうかが指示ください。	入札時積算数量書に記載漏れがありましたので、正誤表のとおり修正します。 なお、可とう形改修塗材Eについては、該当ページに掲載されている「シリコン 薄付け仕上げ」を採用しています。 下地調整については、既存塗膜が活膜であるものとして設計しているため見込んでおりません。	