

質 問 ・ 回 答 書

令和8年6月26日
宮崎県総務部営繕課長

件名		令和8年度第3012-ア-6号 西都総合庁舎外壁改修他工事
No	質 問 事 項	回 答
1	入札時参考数量書P19, 20ページ可とう形改修塗材RE主材塗り1回 ローラー塗仕上げ2回塗り二液水性弾性2液アクリルシリコン樹脂系仕様ですが、図面では下地調整C1が記載されています。参考数量書の見積金額には下地調整も含まれているのでしょうか。	図面に誤りがありましたので、正誤表のとおり修正します。 なお、該当ページの可とう形改修塗材REの見積単価には下地調整C1は含まれておりません。