

# 質 問 ・ 回 答 書

令和 7 年 6 月 12 日  
宮 崎 県 総 務 部 営 繕 課 長

| 件名 |                                                                                  | 令和8年度第1112-ア-4号 宮崎南高校第42棟(理科家庭科棟)他空調設備改修工事(電気) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| No | 質 問 事 項                                                                          | 回 答                                            |
| 1  | 設計書P8 配線用遮断器(材料費)について、MCCB3P400AF/400ATの型式・規格・メーカー等のご提示をお願いします。                  | E400-NF(寺崎電気産業)およびTN-S400C(戸上電機製作所)を比較しております。  |
|    | 別紙00-0004 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)について、明らかな屋外工事と判断し執務並行改修補正の対象外との解釈でよろしいでしょうか。 | 貴見のとおりです。                                      |
|    |                                                                                  |                                                |
|    |                                                                                  |                                                |