

入札公告・設計図書等に関する質問についての回答書

令和 8 年 8 月 26 日

西都土木事務所長

下記工事に対する質問に関して、下記のとおり回答します。

工 事 名	令和 7 年度ダムメン第02 -2 - - 号 立花ダム コンジットチューブ充水バルブ改良工事
工 事 場 所	西都市大字寒川
質問1	特記仕様書 11 工事施工範囲 注)(2)(3) について 動力線および制御線の配線と端子接続について、「既設二次側配線」と記載ありますので、 既設ケーブルをそのまま流用するものと考えて良いでしょうか。
回答1	特記仕様書に記載のとおり機側操作盤から開閉装置までの既設二次側配線については流 用とします。
質問2	単価抜設計書 第15号明細書 直接経費 台船賃料 について 作業台船の組立に必要な作業ヤードがダム湖上流側に確保できると考えて良いでしょうか (船着き場等)。 また、台船の運搬に10tトラックを使用しますが、上記の場所へ搬入できる工事用道路が 確保されていると考えて良いでしょうか。
回答2	作業台船は堤体から降ろす計画としており、施工条件の変更がある場合は、宮崎県工事 請負契約約款第18条に基づき対応します。 工事用道路については特記仕様書に記載のとおりです。
質問3	単価抜設計書 第18号 単価表 労務費について 機械設備据付工 40人および20人については、据付間接費対象額の対象範囲と考えて良 いでしょうか。
回答3	「機械設備据付工」は、据付間接費の対象です。