

質 問 回 答 書

1. 入札（開札）予定日： 令和 8 年 9 月 1 0 日

2. 工事（委託）番号： 消改第 4 号

3. 工事（委託）名： 市道山野田木島線ほか 3 0 号井戸改修工事

4. 質問事項（質問者 電話番号 ）

※ 具体的に記入すること

- ・二重ケシング作業について単位が式となっておりますが、当工事の施工深度は 180m となっております基準施工量 100m を超えております。積算上はどのような別途補正を計上されていますでしょうか。

※以降発注者記入欄

5. 受 付 日：令和 8 年 8 月 3 1 日

6. 回答事項

- ・（一社）新潟県融雪技術協会『散水消雪施設の維持管理歩掛資料 令和 3 年 11 月』P21 の基準労務歩掛を 180/100（1.8 倍）割増補正し、計上しております。

7. 問合せ先：総務部財政課契約検査係（電話 0 2 5 - 7 5 7 - 3 1 1 4）
