

設計図書閲覧時の質問及び回答の取扱いについては、以下のとおりです。

設計書図書閲覧時の質問及び回答の取扱い

- ・ 設計図書等に疑義がある場合は、質問回答書により問い合せ願います。
- ・ 質問内容は、当該設計図書に関するもののみ有効とします。
- ・ 質問回答書の様式は、次ページおよび新潟県ホームページにあります。
(<http://www.pref.niigata.lg.jp/dobokukanri/1257624266013.html>)
- ・ 質問回答書の 1 ～ 5 までを記入し、当部庶務係までお持ちください。

(F A X 不可)

電子データの場合は電子メールでも受け付けています。

電子メールで提出した場合は、確認のため電話連絡をお願いします。

電子メールアドレス : ngt111530st@pref.niigata.lg.jp

電話番号 : 0 2 5 - 7 9 2 - 1 3 0 7

- ・ 質問は、入札書受付締切日の 5 日前(土日祝祭日を除く)の午後 5 時まで受け付けます。
- ・ 回答は、入札書受付締切日の 3 日前(土日祝祭日を除く)の午後 5 時まで
- ・ に入札情報サービス及び掲示にて回答を公開します。

新潟県魚沼地域振興局農業振興部

質 問 回 答 書

1. 開札予定日：令和 7 年 12 月 2 日

2. 工事等の番号：県営地すべり対策事業（防止工事・2号）

3. 工事等の名称：魚沼二期地区 第7次工事

4. 工事等の場所：魚沼市栗山

5. 質問事項（質問者 電話番号）

※ 具体的に記入すること

- ・施工第 0-0003 号内訳表「ラス張工」について、法面清掃ありで積算していると考えてよろしいでしょうか。
- ・施工第 0-0004 号内訳表「鉄筋挿入工」の材料費について、ナット、カップラー、スペーサー、シース、角座金、球面ワッシャー、頭部キャップ等の諸資材が必要となりますが、計上されておられません。変更協議にて追加計上していただけますでしょうか。また、ロックボルト部材についても法面工事で使用される異形棒鋼ロックボルトに変更願えますでしょうか。
- ・施工第 0-0004 号内訳表「鉄筋挿入工」の注入材料（ドライモルタル）について、通常同種工事で使用される「普通ポルトランドセメント及び高性能減水剤」に変更願えますでしょうか。
- ・本工事で掘削及び残土運搬処分が発生した場合は、変更協議の対象にしていただけますでしょうか。
- ・工期が令和 8 年 3 月 23 日となっておりますが、これから降雪期に入るため、雪消え後の施工にさせていただきたく、工期延長は可能でしょうか。

※以降発注者記入欄

6. 受 付 日：令和 7 年 11 月 21 日

7. 回答事項

- ・施工第 0-0003 号内訳表「ラス張工」について、法面清掃ありで積算しています。
- ・施工第 0-0004 号内訳表「鉄筋挿入工」の材料費及びロックボルト部材について、契約後、約款 19 条の規定により変更の対象とします。
- ・施工第 0-0004 号内訳表「鉄筋挿入工」の注入材料について、契約後、約款 19 条の規定により変更の対象とします。
- ・本工事で掘削及び残土運搬処分が発生した場合は、契約後、約款 19 条の規定により変更の対象とします。
- ・工期については、年度内での完了を原則としますが、やむを得ず次年度へ延長する必要がある場合は、繰越手続後に工期変更します。

8. 問合せ先：魚沼地域振興局農業振興部庶務課 電話番号 025-792-1307
