

川口工業高等学校

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)										改修後仕様					備考1
						取付分類	取付高	埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	記号	灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	
1	屋外エリア	1階	001	屋外	LED化済み	自立柱付(屋外)	3m～8m未満		街路灯型	不明	LED一体型器具			1	1					1	
2	屋外エリア	1階	001	屋外	有	自立柱付(屋外)	3m～8m未満		道路灯型	不明	水銀灯		100	1	1	E074	NYR30111LF9		32.2	1	
3	屋外エリア	1階	001	屋外	LED化済み	地面据置(屋外)	3m未満		ローボールライト型	不明	LED一体型器具			1	5					5	
4	屋外エリア	1階	001	屋外	LED化済み	自立柱付(屋外)	3m未満		防犯灯型	昼白色	LED一体型器具			2	1					1	
5	屋外エリア	1階	001	屋外	有	共架柱付(屋外)	3m～8m未満		スポットライト型	不明	水銀灯		100	1	1	C126	NYT1024NZLE9		17.2	1	
6	屋外エリア	1階	001	屋外	有	共架柱付(屋外)	3m～8m未満		道路灯型	不明	水銀灯		100	1	2	E074	NYR30111LF9		32.2	2	
7	屋外エリア	1階	001	屋外	LED化済み	自立柱付(屋外)	3m～8m未満		街路灯型	不明	LED一体型器具				1					1	
8	屋外エリア	1階	001	屋外	対象外	(対象外)自立柱付(屋外)			(対象外)投光器型	(対象外)従来光源					11					11	
9	プール	1階	277	プール	有	軒下直付(屋外)	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A059	XLW422NENZLE9		16.3	3	
10	雨天練習場	1階	278	雨天練習場	LED化済み	直付	3m～8m未満		高天井器具型	昼白色	LED一体型器具				1	8				8	
11	自転車置場	1階	279	自転車置場1	無																
12	自転車置場	1階	280	自転車置場2	無																
13	自転車置場	1階	281	自転車置場3	有	軒下直付(屋外)	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	7	A234	XLW202KENZLE9+FK22533		6	7	
14	自転車置場	1階	282	自転車置場4	LED化済み	外壁付(屋外)	3m未満		スポットライト型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
15	自転車置場	1階	282	自転車置場4	有	軒下直付(屋外)	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	6	A234	XLW202KENZLE9+FK22533		6	6	
16	倉庫	1階	289	倉庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
17	倉庫	1階	290	倉庫	有	直付	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	4	A011	XFX450KENLE9		31.9	4	
18	倉庫	1階	290	倉庫	有	外壁付(屋外)	3m～8m未満		スポットライト型	不明	白熱電球		100	1	2	C019	LGWC47024CE1		9.3	2	
19	ポンプ室	1階	291	ポンプ室	有	直付	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A009	XFX420KENLE9		16.3	1	
20	屋外便所	1階	292	便所	LED化済み	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	LED一体型器具				6					6	
21	倉庫	1階	f53	倉庫	有	直付	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	4	A009	XFX420KENLE9		16.3	4	
22	野球グラウンド	1階	041	一塁ベンチ	有	軒下直付(屋外)	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	3	A055	XLW452KENZLE9		32.5	3	
23	野球グラウンド	1階	1fc	三塁ベンチ	有	軒下直付(屋外)	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	3	A055	XLW452KENZLE9		32.5	3	
24	野球グラウンド	1階	bd3	監督室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
25	野球グラウンド	1階	bd3	監督室	有	外壁付(屋外)	3m未満		防犯灯型	昼白色	直管蛍光灯		30	1	1	E075	NNY20353LE1+DYKX23099+DYKX23095	LBF2RP-10	9	1	
26	野球グラウンド	1階	bd3	監督室	有	外壁付(屋外)	3m未満		スポットライト型	不明	白熱電球		100	2	1	C129	LGWC40489LE1		11.8	1	
27	野球グラウンド	1階	bd3	監督室	有	直付	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A011	XFX450KENLE9		31.9	1	
28	家庭科調理棟	1階	258	ホール	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	1	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1	
29	家庭科調理棟	1階	258	ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
30	家庭科調理棟	1階	259	調理室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A046	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	2	
31	家庭科調理棟	1階	259	調理室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	25	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	25	
32	家庭科調理棟	1階	260	準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6	
33	管理棟	1階	002	玄関	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	2	2	D027	NNFW21810CLE9	LBF3MP/RP-2-13	14.9	2	
34	管理棟	1階	002	玄関	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
35	管理棟	1階	002	玄関	有	埋込	3m未満	1290/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	6	A022	XFX450VENLE9		31.9	6	
36	管理棟	1階	002	玄関	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA10312CLE1		1	1					1	
37	管理棟	1階	003	廊下	LED化済み	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 両面	FA10322		1	1					1	
38	管理棟	1階	003	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	7	A042	XFX210AENLE9	LSS9-2-15	11.6	7	
39	管理棟	1階	005	保健室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
40	管理棟	1階	005	保健室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	4	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	4	
41	管理棟	1階	006	指導室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
42	管理棟	1階	006	指導室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
43	管理棟	1階	007	応接室	有	埋込	3m未満	1290/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	4	A022	XFX450VENLE9		31.9	4	
44	管理棟	1階	008	校長室	有	埋込	3m未満	1350/1300	スクエア下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	6	2	A100	NNF45850CLT9		169	2	
45	管理棟	1階	009	ロッカー室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
46	管理棟	1階	009	ロッカー室	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	白熱電球		100	1	1	D280	LG851560LE1		9.6	1	
47	管理棟	1階	010	倉庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
48	管理棟	1階	011	事務室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	3	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	3	
49	管理棟	1階	011	事務室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	8	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	8	
50	管理棟	1階	012	男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
51	管理棟	1階	013	女子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
52	管理棟	1階	014	用務員室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
53	管理棟	1階	014	用務員室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	1	D060	NNN13510LE1		11.7	1	
54	管理棟	1階	014	用務員室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	2	1	A066	XFX210DENLE9	LSS10-2-15	11.6	1	
55	管理棟	1階	015	準備室	有	直付	3m未満		シーリング型	不明	白熱電球		40	1	1	D159	LG8B1564F		4.3	1	
56	管理棟	1階	015	準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	3	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	3	
57	管理棟	1階	016	映写室	有	埋込	3m未満	140/80	ダウンライト型	電球色	白熱電球		40	1	2	B124	XND0658SLLE9		4.2	2	
58	管理棟	1階	016	映写室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
59	管理棟	1階	017	視聴覚室	有	埋込	3m～8m未満	1290/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	11	A022	XFX450VENLE9		31.9	11	
60	管理棟	1階	017	視聴覚室	有	埋込	3m～8m未満	200/160	ダウンライト型	電球色	白熱電球		60	1	19	B056	XND0679WLLLE9		4.2	19	
61	管理棟	1階	017	視聴覚室	LED化済み	埋込	3m～8m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
62	管理棟	1階	017	視聴覚室	有	直付	3m～8m未満		スポットライト型	不明	電球型蛍光灯		60	1	2	C056	XAS1002LCE1		5	2	
63	管理棟	1階	017	視聴覚室	有	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 高輝度 片面	FA10219	4.7	1	1	F020	FA10312CLE1+FK10300	SH1-FBF20-C	1.1	1	
64	管理棟	1階	c2c	倉庫	有	壁付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A015	XFX420NENLE9	LSS1-4-23	16.3	1	
65	管理棟	2階	018	図書室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	31	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	31	
66	管理棟	2階	018	図書室	有	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 従来形 片面	KSH1571	15.8	1	1	F034	FA10312CLE1+FK10300+STE9S	SH1-FBF20-C	1.1	1	特注リニューアルプレート
67	管理棟	2階	018	図書室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
68	管理棟	2階	018	図書室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	1	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
69	管理棟	2階	019	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF16形	16	1	5	A042	XFX210AENLE9	LSS9-2-15	11.6	5	
70	管理棟	2階	019	廊下	有	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 高輝度 両面	FA10229	6.7	1	1	F084	FA10322CLE1+FK10316+FK10317	ST1-FSF23-C	1.4	1	
71	管理棟	2階	020	英数教員室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	8	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	8	
72	管理棟	2階	020	英数教員室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A012	XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	2	

川口工業高等学校

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)										備考1					
						取付分類	取付高	埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様 記号 灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]		
85	管理棟	2階	028	女子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	2	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2		
86	管理棟	2階	029	男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	2	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2		
87	管理棟	3階	030	職員室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	1	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1		
88	管理棟	3階	030	職員室	有	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 高輝度 片面	FBK10107	10	1	1	F034 FA10312CLE1+FK10300+STE9S	SH1-FBF20-C	1.1	1	特注リニューアルプレート	
89	管理棟	3階	030	職員室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	24	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	24		
90	管理棟	3階	031	廊下	有	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 高輝度 両面		6.7	1	1	F042 FA10322CLE1+FK10316+FK10317+STE9S	ST1-FSF23-C	1.4	1	特注リニューアルプレート	
91	管理棟	3階	031	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	1	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1		
92	管理棟	3階	031	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF16形	16	1	4	A042 XFX210AENLE9	LSS9-2-15	11.6	4		
93	管理棟	3階	032	指導室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	3	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	3		
94	管理棟	3階	033	小会議室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	4	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	4		
95	管理棟	3階	034	会議室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	12	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	12		
96	管理棟	3階	035	湯沸室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	4	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	4		
97	管理棟	3階	036	製図室	有	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	48	A029 XFX450NENLE9	LSS1-4-48	31.9	48		
98	管理棟	3階	036	製図室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	2	A046 XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	2		
99	管理棟	3階	036	製図室	有	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 高輝度 片面	FBK10107	10	1	1	F034 FA10312CLE1+FK10300+STE9S	SH1-FBF20-C	1.1	1	特注リニューアルプレート	
100	管理棟	3階	037	準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	3	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	3		
101	管理棟	3階	038	WC	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	2	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2		
102	管理棟	屋上	039	屋上	無																
103	管理棟	多層階	K01	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	環形蛍光灯	FCL30形		28	1	3	D166 LGW51704BCF1		10.7	3	
104	管理棟	多層階	K01	階段	有	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	電球色	白熱電球		60	1	1	D101 LGW85067LE1		6.2	1		
105	管理棟	多層階	K01	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球		40	1	1	D004 LGW85016F		4.3	1		
106	管理棟	多層階	K02	階段	有	壁付	3m未満		コーナーライト型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	9	A013 XFX420CENLE9		16.3	9		
107	管理棟	多層階	K02	階段	有	壁付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	2	A015 XFX420NENLE9	LSS1-4-23	16.3	2		
108	管理棟	多層階	K03	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球		40	1	4	D004 LGW85016F		4.3	4		
109	管理棟	多層階	K03	階段	有	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	電球色	白熱電球		60	1	1	D101 LGW85067LE1		6.2	1		
110	機械実習棟	1階	186	鍛造実習室	有	壁付	3m～8m未満		スポットライト型	電球色	白熱電球		60	1	4	C056 XAS1002LCE1		5	4		
111	機械実習棟	1階	186	鍛造実習室	有	吊下	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	16	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	16		
112	機械実習棟	1階	187	中庭	有	自立柱付(屋外)	3m～8m未満		街路灯型	不明	水銀灯		200	1	1	E016 XYG2202NLE9+NYK20016+MS9		47.6	1	特注アダプタ品番：MS9	
113	機械実習棟	1階	187	中庭	有	軒下直付(屋外)	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A005 XLW422AENZLE9		16.3	2		
114	機械実習棟	1階	188	倉庫	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	2	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2		
115	機械実習棟	1階	189	鍛造準備室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	3	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	3		
116	機械実習棟	1階	190	計測室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	4	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	4		
117	機械実習棟	1階	191	機械加工実習室	有	直付	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	4	A011 XFX450KENLE9		31.9	4		
118	機械実習棟	1階	191	機械加工実習室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	59	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	59		
119	機械実習棟	1階	192	工研室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	4	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	4		
120	機械実習棟	1階	193	機械準備室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	2	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	2		
121	機械実習棟	1階	194	NC、MC室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	3		
122	機械実習棟	1階	195	準備室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3		
123	機械実習棟	1階	196	溶接実習室	有	吊下	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	12	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	12		
124	機械実習棟	1階	198	熱機関準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	2	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2		
125	機械実習棟	1階	199	女子トイレ	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1		
126	機械実習棟	1階	200	男子トイレ	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1		
127	機械実習棟	1階	201	原動機実習室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	9	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	9		
128	機械実習棟	1階	201	原動機実習室	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 ｸﾞﾚｰ	FL20形	20	1	1	D006 NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1		
129	機械実習棟	1階	246	廊下	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 ｸﾞﾚｰ	FL20形	20	1	1	D006 NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1		
130	機械実習棟	1階	246	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	2	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2		
131	機械実習棟	1階	246	廊下	有	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 ｸﾞﾚｰ	FL20形	20	1	1	A014 XFX200NENLE9		5.9	1		
132	機械実習棟	1階	6c6	鍵置場	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A110 XFX420KENLE9+XFP500WW		16.3	1		
133	機械実習棟	2階	203	変電室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	1	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1		
134	機械実習棟	2階	203	変電室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	2	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2		
135	機械実習棟	2階	204	流体実習室	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A110 XFX420KENLE9+XFP500WW		16.3	1		
136	機械実習棟	2階	204	流体実習室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	12	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	12		
137	機械実習棟	2階	205	職員室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FL40形	40	2	1	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1		
138	機械実習棟	2階	205	職員室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	2	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	2		
139	機械実習棟	2階	205	職員室	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	9	A037 XFX450DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-48	31.9	9		
140	機械実習棟	2階	206	電気実習室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	12	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	12		
141	機械実習棟	2階	207	機械加工実習室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	2	D072 LGB85032LE1		12	2		
142	機械実習棟	2階	207	機械加工実習室	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A010 XFX420KENLE9+XFP500FW		16.3	1		
143	機械実習棟	2階	207	機械加工実習室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	54	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	54		
144	機械実習棟	2階	208	CAD室	有	吊下	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	16	A326 NNLKH42525J+NEL4500ENLE9+FP21008W+FKH70502		31.9	16		
145	機械実習棟	2階	209	準備室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	6		
146	機械実習棟	2階	210	廊下	有	吊下	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 従来形 片面		15	1	1	F119 FA10312CLE1+FK10300+FP01550C+STE9S	SH1-FSF20-C	1.1	1	特注リニューアルプレート	
147	機械実習棟	2階	210	廊下	有	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 従来形 片面		15	1	1	F024 FA10312CLE1+FK10300+FK11727C	SH1-FSF20-C	1.1	1		
148	機械実習棟	2階	210	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｸﾞﾚｰ	FL20形	20	1	10	A001 XFX200AENLE9		5.9	10		
149	機械実習棟	2階	211	職員室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	20	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	20		
150	機械実習棟	2階	211	職員室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1		
151	機械実習棟	2階	211	職員室	LED化済み	外壁付(屋外)	3m～8m未満		防犯灯型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2		
152	機械実習棟	2階	212	材料試験実習室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	14	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	14		
153	機械実習棟	2階	212	材料試験実習室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	2	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	2		
154	機械実習棟	2階	213	女子トイレ	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2							

川口工業高等学校

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)										備考1				
						取付分類	取付高	埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様 記号 灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	
169	教室棟	1階	045	M1B	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	9				9	
170	教室棟	1階	046	WC	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	6				6	
171	教室棟	1階	046	WC	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2	
172	教室棟	1階	047	廊下	LED化済み	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
173	教室棟	1階	047	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	2	A001	XFX200AENLE9	5.9	2	
174	教室棟	1階	047	廊下	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	2	D072	LGB85032LE1	12	2	
175	教室棟	1階	048	昇降口	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	8				8	
176	教室棟	1階	049	ポーチ	LED化済み	軒下直付(屋外)	3m～8m未満		シーリング型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2	
177	教室棟	1階	050	M3A	有	外壁付(屋外)	3m未満		スポットライト型	不明	ハロゲン電球		60	1	2	C130	XLGE1012CE1	5	2	
178	教室棟	1階	050	M3A	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	6	A158	XFX460DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-65	43.1	6
179	教室棟	1階	050	M3A	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3
180	教室棟	1階	051	社会科備品室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6
181	教室棟	1階	052	社会科準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6
182	教室棟	1階	053	社会科講義室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	10	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	10
183	教室棟	1階	053	社会科講義室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A046	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	2
184	教室棟	1階	053	社会科講義室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2	
185	教室棟	1階	053	社会科講義室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1
186	教室棟	1階	054	WC	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	4				4	
187	教室棟	1階	054	WC	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
188	教室棟	1階	055	化学準備室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	3	A169	XFX460KENLE9+XFP500FW	43.1	3	
189	教室棟	1階	056	化学実験室	有	直付	3m～8m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A046	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	2
190	教室棟	1階	056	化学実験室	有	直付	3m～8m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	10	A020	XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	10
191	教室棟	1階	056	化学実験室	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	電球色	電球型蛍光灯		18	1	2	D068	LGB85014WF	4.3	2	
192	教室棟	1階	056	化学実験室	有	外壁付(屋外)	3m未満		スポットライト型	不明	ハロゲン電球		60	1	2	C130	XLGE1012CE1	5	2	
193	教室棟	1階	90f	多目的トイレ	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	4				4	
194	教室棟	2階	057	昇降口	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	8				8	
195	教室棟	2階	058	廊下	有	外壁付(屋外)	3m～8m未満		スポットライト型	不明	白熱電球		100	1	2	C019	LGWC47024CE1	9.3	2	
196	教室棟	2階	058	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	4	A001	XFX200AENLE9	5.9	4	
197	教室棟	2階	058	廊下	LED化済み	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
198	教室棟	2階	060	定2-1	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	9				9	
199	教室棟	2階	060	定2-1	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
200	教室棟	2階	061	定1-2	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	9				9	
201	教室棟	2階	061	定1-2	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
202	教室棟	2階	062	定1-1	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	9				9	
203	教室棟	2階	062	定1-1	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
204	教室棟	2階	063	WC	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
205	教室棟	2階	063	WC	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	4				4	
206	教室棟	2階	064	定2-2	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	6	A158	XFX460DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-65	43.1	6
207	教室棟	2階	064	定2-2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1
208	教室棟	2階	064	定2-2	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A037	XFX450DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-48	31.9	2
209	教室棟	2階	064	定2-2	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3
210	教室棟	2階	065	M2B	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	6	A158	XFX460DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-65	43.1	6
211	教室棟	2階	065	M2B	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3
212	教室棟	2階	065	M2B	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A037	XFX450DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-48	31.9	2
213	教室棟	2階	065	M2B	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1
214	教室棟	2階	066	M2A	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	6	A158	XFX460DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-65	43.1	6
215	教室棟	2階	066	M2A	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3
216	教室棟	2階	067	WC	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	5				5	
217	教室棟	2階	067	WC	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
218	教室棟	2階	068	準備室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	3	A169	XFX460KENLE9+XFP500FW	43.1	3	
219	教室棟	2階	069	理科講義室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	13	A020	XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	13
220	教室棟	2階	069	理科講義室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A046	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	2
221	教室棟	3階	070	昇降口	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	8				8	
222	教室棟	3階	071	廊下	LED化済み	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
223	教室棟	3階	071	廊下	有	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯 ｸﾞﾛｰ	FL20形	20	1	1	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1
224	教室棟	3階	071	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	4	A001	XFX200AENLE9	5.9	4	
226	教室棟	3階	073	WC	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
227	教室棟	3階	073	WC	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	4				4	
228	教室棟	3階	074	E1B	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
229	教室棟	3階	074	E1B	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	9				9	
230	教室棟	3階	075	E3A	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
231	教室棟	3階	075	E3A	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	9				9	
232	教室棟	3階	076	E3B	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
233	教室棟	3階	076	E3B	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	9				9	
234	教室棟	3階	077	E1A	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1
235	教室棟	3階	077	E1A	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A037	XFX450DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-48	31.9	2
236	教室棟	3階	077	E1A	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3
237	教室棟	3階	077	E1A	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	6	A158	XFX460DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-65	43.1	6
238	教室棟	3階	078	E2B	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1
239	教室棟	3階	078	E2B	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A037	XFX450DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-48	31.9	2
240	教室棟	3階	078	E2B	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	6	A158	XFX460DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-65	43.1	6
241	教室棟	3階	078	E2B	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3
242	教室棟	3階	079	E2A	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3
243	教室棟	3階	079	E2A	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	6	A158	XFX460DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-65	43.1	6
244	教室棟	3階	080	WC	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	5				5	
245	教室棟	3階	080	WC	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3	
246	教室棟	3階	081	準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XFX450DENLE9	LSS10		

川口工業高等学校

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)										備考1				
						取付分類	取付高	埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様 記号 灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	
254	教室棟	4階	086	WC	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3					3
255	教室棟	4階	087	T1B	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	9					9
256	教室棟	4階	087	T1B	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3					3
257	教室棟	4階	088	T3A	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3					3
258	教室棟	4階	088	T3A	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	9					9
259	教室棟	4階	089	T3B	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3					3
260	教室棟	4階	089	T3B	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	9					9
261	教室棟	4階	090	T1A	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3
262	教室棟	4階	090	T1A	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	6	A158	XFX460DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-65	43.1	6
263	教室棟	4階	091	T2B	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3
264	教室棟	4階	091	T2B	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	6	A158	XFX460DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-65	43.1	6
265	教室棟	4階	092	T2A	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1
266	教室棟	4階	092	T2A	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3
267	教室棟	4階	092	T2A	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	5	A158	XFX460DENLE9+XFP500FW	LSS10-4-65	43.1	5
268	教室棟	4階	093	WC	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3					3
269	教室棟	4階	093	WC	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	4					4
270	教室棟	4階	094	準備室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	3	A169	XFX460KENLE9+XFP500FW		43.1	3
271	教室棟	4階	095	音楽室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形	32	2	12	A020	XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	12
272	教室棟	4階	095	音楽室	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3
273	教室棟	多層階	K04	階段	LED化済み	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2
274	教室棟	多層階	K04	階段	LED化済み	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	昼白色	LED一体型器具			1	4					4
275	教室棟	多層階	K05	階段	LED化済み	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	LED一体型器具			1	6					6
276	教室棟	多層階	K06	階段	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	8	D072	LG885032LE1		12	8
277	教室棟	多層階	K06	階段	有	壁付	3m未満		スポットライト型	不明	LEDノ電球		60	1	2	C130	XLGE1012CE1		5	2
278	教室棟	多層階	K07	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球		40	1	6	D068	LGW85014WF		4.3	6
279	食堂	1階	130	女子ロッカー室	有	埋込	3m未満	1290/210	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF32形	32	2	2	A106	XFX450RENLE9		31.9	2
280	食堂	1階	132	E P S	無															
281	食堂	1階	133	ボイラー室	有	直付	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	5	A011	XFX450KENLE9		31.9	5
282	食堂	1階	134	物入	無															
283	食堂	1階	135	職員便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	2	2	A066	XFX210DENLE9	LSS10-2-15	11.6	2
284	食堂	1階	135	職員便所	有	埋込	3m未満	200/180	ダウンライト型	電球色	白熱電球		60	1	1	B056	XND0679WLLLE9		4.2	1
285	食堂	1階	136	事務室A	有	埋込	3m未満	1290/330	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A022	XFX450VENLE9		31.9	2
286	食堂	1階	137	厨房	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	20	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	20
287	食堂	1階	139	食堂	有	埋込	3m未満	1290/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	41	A022	XFX450VENLE9		31.9	41
288	食堂	1階	139	食堂	有	壁付	3m未満		スポットライト型	不明	LEDノ電球		40	1	3	C131	XAS1002CU1		5.9	3
289	食堂	1階	139	食堂	有	吊下	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 従来形 片面	FA11959	10	1	3	F046	FA10312CLE1+FK10300+FP22350C	SH1-FSF20-C	1.1	3
290	食堂	1階	141	売店	有	埋込	3m未満	1290/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A022	XFX450VENLE9		31.9	1
291	食堂	1階	143	ホール	有	吊下	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 従来形 片面	FA11959	10	1	1	F046	FA10312CLE1+FK10300+FP22350C	SH1-FSF20-C	1.1	1
292	食堂	1階	143	ホール	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1
293	食堂	1階	143	ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1
294	食堂	1階	144	バリアフリートイレ	有	埋込	3m未満	1290/210	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A019	XFX420RENLE9		16.3	1
295	食堂	1階	144	バリアフリートイレ	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	1	D060	NNN13510LE1		11.7	1
296	食堂	1階	144	バリアフリートイレ	有	吊下	3m未満		標示灯型	昼白色	直管蛍光灯		10	1	1	F007	NNF11930LE1+FK11571J		5	1
297	食堂	1階	145	男子便所	有	埋込	3m未満	1290/210	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A019	XFX420RENLE9		16.3	3
298	食堂	1階	145	男子便所	有	埋込	3m未満	630/210	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	1	A018	XFX200RENLE9		5.9	1
299	食堂	1階	146	女子便所	有	埋込	3m未満	1290/210	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A019	XFX420RENLE9		16.3	3
300	食堂	1階	146	女子便所	有	埋込	3m未満	610/210	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	1	A018	XFX200RENLE9		5.9	1
301	食堂	1階	147	バリアフリートイレ	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	1	D060	NNN13510LE1		11.7	1
302	食堂	1階	147	バリアフリートイレ	有	吊下	3m未満		標示灯型	昼白色	直管蛍光灯		10	1	1	F015	NNF11930LE1+FK11531		5	1
303	食堂	1階	147	バリアフリートイレ	有	埋込	3m未満	1290/210	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A019	XFX420RENLE9		16.3	1
304	食堂	1階	148	食品庫A	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2
305	食堂	1階	149	検収場	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	3
306	食堂	1階	150	食品庫B	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2
307	食堂	1階	151	事務室B	有	埋込	3m未満	1290/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A022	XFX450VENLE9		31.9	1
308	食堂	1階	152	備蓄倉庫	LED化済み	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1
309	食堂	1階	152	備蓄倉庫	有	直付	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	14	A011	XFX450KENLE9		31.9	14
310	食堂	1階	153	更衣室	有	埋込	3m未満	1290/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A022	XFX450VENLE9		31.9	1
311	食堂	1階	154	更衣室	有	埋込	3m未満	1290/330	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A022	XFX450VENLE9		31.9	1
312	食堂	2階	158	男子便所	有	埋込	3m未満	1290/330	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A022	XFX450VENLE9		31.9	2
313	食堂	2階	158	男子便所	有	埋込	3m未満	1290/220	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A019	XFX420RENLE9		16.3	1
314	食堂	2階	159	備蓄倉庫	有	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A029	XFX450NENLE9	LSS1-4-48	31.9	4
315	食堂	2階	161	廊下	有	吊下	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 従来形 片面	FA11959	15	1	1	F046	FA10312CLE1+FK10300+FP22350C	SH1-FSF20-C	1.1	1
316	食堂	2階	161	廊下	有	直付	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 従来形 片面	FA11959	15	1	1	F024	FA10312CLE1+FK10300+FK11727C	SH1-FSF20-C	1.1	1
317	食堂	2階	161	廊下	有	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 従来形 片面		15	1	2	F088	FA10312CLE1+FK10316+STE9S	ST1-FBF22-C	1.1	2
318	食堂	2階	161	廊下	有	埋込	3m未満	100/60	非常灯型	不明	非常灯 LEDノ		13	1	8	F006	NNFB91605C	K1-LRS11-2	1	8
319	食堂	2階	161	廊下	有	埋込	3m未満	160/140	ダウンライト型	電球色	コバノ外蛍光灯 4管柱状	FDL13	13	1	46	B034	XND0669SLLLE9		4.2	46
320	食堂	2階	161	廊下	有	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	20	A019	XFX420RENLE9		16.3	20
321	食堂	2階	162	合宿室A	有	埋込	3m未満	1290/330	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	32	A022	XFX450VENLE9		31.9	32
322	食堂	2階	164	バルコニー	有	軒下埋込(屋外)	3m未満	180/150	ダウンライト型	不明	コバノ外蛍光灯 4管柱状	FDL13	13	1	13	B050	XNW0663WLLLE9		4.2	13
323	食堂	2階	166	管理室A	有	壁付	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球		60	1	1	D005	LGW85017U		7	1
324	食堂	2階	166	管理室A	有	埋込	3m未満	150/120	ダウンライト型	電球色	コバノ外蛍光灯 4管柱状	FDL13	13	1	1	B125	XND0657SLLLE9		4.2	1
325	食堂	2階	166	管理室A	有	埋込	3m未満	650/220	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	1	A018	XFX200RENLE9		5.9	1
326	食堂	2階	166	管理室A	有	埋込	3m未満	90/70	ダウンライト型	電球色	白熱電球		40	1	1	B126	XND0609WKLLE9		4.2	1
327	食堂	2階	166	管理室A	有	埋込	3m未満	100/60	非常灯型	不明	非常灯 LEDノ		13	1	1	F006	NNFB91605C	K1-LRS11-2	1	1
328	食堂	2階	166	管理室A	有	埋込	3m未満	1290/330	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	4							

川口工業高等学校

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)										改修後仕様					備考1
						取付分類	取付高	埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	記号	灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	
338	食堂	2階	173	女子浴室	有	埋込	3m未満	1290/330	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A115	XDL452VGNLE9		33	2	
339	食堂	2階	173	女子浴室	有	埋込	3m未満	1290/330	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A022	XFX450VENLE9		31.9	2	
340	食堂	2階	173	女子浴室	有	埋込	3m未満	1290/220	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A019	XFX420RENLE9		16.3	3	
341	食堂	2階	177	女子便所	有	埋込	3m未満	1290/220	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A019	XFX420RENLE9		16.3	1	
342	食堂	2階	177	女子便所	有	埋込	3m未満	1290/330	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A022	XFX450VENLE9		31.9	2	
343	食堂	2階	182	管理室B	有	埋込	3m未満	90/70	ダウンライト型	電球色	白熱電球		20	1	1	B126	XND0609WLKLE9		4.2	1	
344	食堂	2階	182	管理室B	有	埋込	3m未満	100/60	非常灯型	不明	非常灯 H0ゲン		13	1	1	F006	NNFB91605C	K1-LRS11-2	1	1	
345	食堂	2階	182	管理室B	有	埋込	3m未満	1290/330	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A022	XFX450VENLE9		31.9	2	
346	食堂	2階	182	管理室B	有	埋込	3m未満	650/220	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	1	A249	XDL203RGNLE9		7	1	
347	食堂	2階	182	管理室B	有	埋込	3m未満	150/120	ダウンライト型	電球色	コバ 外 蛍光灯 4管柱状	FDL13	13	1	1	B125	XND0657SLLE9		4.2	1	
348	食堂	2階	182	管理室B	有	壁付	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球		40	1	1	D291	LGB87030F		4.3	1	
349	食堂	多層階	K10	階段	LED化済み	埋込	3m～8m未満		非常灯型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
350	食堂	多層階	K10	階段	有	埋込	3m未満	1290/220	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A273	XDL421RGNLE9		17.4	1	
351	食堂	多層階	K10	階段	有	埋込	3m～8m未満	400/300	ダウンライト型	不明	白熱電球		40	1	2	B127	XND2069WNLLE9+NNW80008	LRS1-17	39.4	2	
352	食堂	多層階	K10	階段	有	埋込	3m～8m未満	1290/220	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A019	XFX420RENLE9		16.3	2	
353	食堂	多層階	K10	階段	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A119	XDL421AGNLE9	K1-LSS9-4-23	17.4	1	
354	食堂	多層階	K10	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	2	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	2	
355	食堂	多層階	K11	階段	無																
356	第一体育館	1階	216	女子トイレ	LED化済み	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
357	第一体育館	1階	216	女子トイレ	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
358	第一体育館	1階	216	女子トイレ	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	5					5	
359	第一体育館	1階	217	玄関	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	4					4	
360	第一体育館	1階	217	玄関	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具			1	4					4	
361	第一体育館	1階	217	玄関	LED化済み	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	LED一体型器具			1	5					5	
362	第一体育館	1階	218	コート	LED化済み	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	LED一体型器具			1	7					7	
363	第一体育館	1階	218	コート	LED化済み	(対象外)直付			(対象外)高天井器具型	(対象外)LED一体型器具					28					28	
364	第一体育館	1階	220	女子更衣室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
365	第一体育館	1階	220	女子更衣室	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
366	第一体育館	1階	221	男子更衣室	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
367	第一体育館	1階	221	男子更衣室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	4					4	
368	第一体育館	1階	223	多目的トイレ	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
369	第一体育館	1階	224	器具置場	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
370	第一体育館	1階	225	男子トイレ	LED化済み	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
371	第一体育館	1階	225	男子トイレ	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	3					3	
372	第一体育館	1階	225	男子トイレ	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
373	第二体育館	1階	226	倉庫	LED化済み	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
374	第二体育館	1階	227	台車入	LED化済み	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	LED一体型器具			1	4					4	
375	第二体育館	1階	227	台車入	LED化済み	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
376	第二体育館	1階	228	倉庫	LED化済み	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
377	第二体育館	1階	229	管理室	LED化済み	直付	3m未満		シーリング型	電球色	LED一体型器具			1	1					1	
378	第二体育館	1階	229	管理室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	6					6	
379	第二体育館	1階	231	器具庫	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	4					4	
380	第二体育館	1階	232	体カトレニング室	LED化済み	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	昼白色	LED一体型器具			1	3					3	
381	第二体育館	1階	232	体カトレニング室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	10					10	
382	第二体育館	1階	233	コート	LED化済み	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	昼白色	LED一体型器具			1	5					5	
383	第二体育館	1階	233	コート	LED化済み	(対象外)直付			(対象外)高天井器具型	(対象外)LED一体型器具					38					38	
384	第二体育館	1階	19c	ステージ	LED化済み	直付	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	LED一体型器具			1	10					10	
385	第二体育館	1階	19c	ステージ	LED化済み	直付	3m～8m未満		シーリング型	電球色	LED一体型器具			1	3					3	
386	第二体育館	1階	19c	ステージ	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
387	第二体育館	1階	342	シャワー室	有	直付	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	D290	NNFW42500KLE9+LDL40SN1925K(×2)		44	1	
388	第二体育館	1階	342	シャワー室	有	埋込	3m未満	1290/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	4	A022	XFX450VENLE9		31.9	4	
389	第二体育館	1階	342	シャワー室	有	埋込	3m未満	1290/210	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	4	A019	XFX420RENLE9		16.3	4	
390	第二体育館	2階	234	控室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
391	第二体育館	2階	234	控室	LED化済み	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
392	第二体育館	2階	235	放送器具置場	LED化済み	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
393	第二体育館	2階	235	放送器具置場	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2					2	
394	第二体育館	2階	236	2階フロアー	LED化済み	軒下吊下(屋外)	3m未満		シーリング型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
395	第二体育館	多層階	K17	階段	無																
396	第二体育館	多層階	K18	階段	無																
397	鍛造実習室	1階	261	鍛造準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
398	鍛造実習室	1階	262	鍛造自習室	有	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	1	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1	
399	鍛造実習室	1階	262	鍛造自習室	有	直付	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	23	A011	XFX450KENLE9		31.9	23	
400	電気棟	1階	097	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	2	2	A066	XFX210DENLE9	LSS10-2-15	11.6	2	
401	電気棟	1階	098	電気工作準備室	有	吊下	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	4	A012	XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	4	
402	電気棟	1階	099	電気工作実習室	有	直付	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	12	A009	XFX420KENLE9		16.3	12	
403	電気棟	1階	099	電気工作実習室	有	吊下	3m～8m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3	天井3段入置換・ケーブル5m(EFF1:6×3C)・アウトレットボックス804×150形
404	電気棟	1階	099	電気工作実習室	有	吊下	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	1	A012	XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	1	
405	電気棟	1階	100	電気工事実習室	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	12	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	12	
406	電気棟	1階	102	高圧実践室	有	吊下	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	1	A012	XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	1	
407	電気棟	1階	102	高圧実践室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
408	電気棟	1階	103	電力室2	有	吊下	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	4	A012	XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	4	
409	電気棟	1階	104	電力室1	有	吊下	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	3	A012	XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	3	
410	電気棟	1階	105	電気機器実習室1	有	外壁付(屋外)	3m未満		投光器型	不明	水銀灯		100	1	2	C024	NYS15040KLE7		32.7	2	
411	電気棟	1階	105	電気機器実習室1	有	吊下	3m～8m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	1	2	A214	XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3	天井3段入置換・ケーブル5m(EFF1:6×3C)・アウトレットボックス804×150形
412	電気棟	1階	105	電気機器実習室1	有	直付	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯 ｼｽﾑ	FHF32形	32	2	32	A011	XFX450KENLE9		31.9	32	
413	電気棟	1階	106	電気機器実習室2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A003	XFX				

川口工業高等学校

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)										備考1				
						取付分類	取付高	埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様 記号 灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	
422	電気棟	2階	114	電気計測実習室1	有	吊下	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	17	A326 NNLKH42525J+NEL4500ENLE9+FP21008W+FKH70502		31.9	17	
423	電気棟	2階	114	電気計測実習室1	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A214 XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3	※付3灯へ置換・ケーブル5m(EF1.6×3C)・アウトレットボックス284×180㎜
424	電気棟	2階	114	電気計測実習室1	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
425	電気棟	2階	115	電気計測実習室2	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	3	
426	電気棟	2階	7a1	女子トイレ	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
427	電気棟	3階	116	電子回路実習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FL40形	40	2	6	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6	
428	電気棟	3階	117	第1計測実習室1	有	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯	FL40形	40	1	21	A015 XFX420NENLE9	LSS1-4-23	16.3	21	
429	電気棟	3階	117	第1計測実習室1	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A214 XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3	※付3灯へ置換・ケーブル5m(EF1.6×3C)・アウトレットボックス284×180㎜
430	電気棟	3階	117	第1計測実習室1	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グﾚｰ	FL20形	20	2	1	A066 XFX210DENLE9	LSS10-2-15	11.6	1	
431	電気棟	3階	117	第1計測実習室1	有	直付	3m未満		スポットライト型	不明	白熱電球		40	1	21	C022 NTS01001WLE1		6.9	21	
432	電気棟	3階	117	第1計測実習室1	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FL40形	40	2	3	A012 XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	3	
433	電気棟	3階	118	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グﾚｰ	FL20形	20	2	5	A066 XFX210DENLE9	LSS10-2-15	11.6	5	
434	電気棟	3階	119	WC	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	1	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
435	電気棟	3階	121	有線実習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	6	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6	
436	電気棟	3階	122	無線実習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	4	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	4	
437	電気棟	3階	123	制御実習室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	3	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	3	
438	電気棟	3階	124	LAN実習室	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A214 XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3	※付3灯へ置換・ケーブル5m(EF1.6×3C)・アウトレットボックス284×180㎜
439	電気棟	3階	124	LAN実習室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	6	A257 XFX450SLNLE9	LSS6-4-41	31.9	6	
440	電気棟	3階	125	定時制職員室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
441	電気棟	3階	126	暗室	有	直付	3m未満		シーリング型	昼白色	電球型蛍光灯		11	1	1	D125 LGB51510LE1		5.9	1	
442	電気棟	3階	127	情報通信科職員室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	6	A169 XFX460KENLE9+XFP500FW		43.1	6	
443	電気棟	3階	128	更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	3	
445	電気棟	4階	475	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グﾚｰ	FL20形	20	2	2	A066 XFX210DENLE9	LSS10-2-15	11.6	2	
446	電気棟	4階	505	資料室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	1	
450	電気棟	4階	639	音響実習室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	1	
451	電気棟	4階	692	準備室	有	吊下	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	3	3	A169 XFX460KENLE9+XFP500FW		43.1	3	
458	電気棟	4階	917	倉庫	有	直付	3m未満		シーリング型	不明	白熱電球		40	1	1	D083 LGB51520LE1		5.9	1	
444	電気棟	4階	3f2	工作室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	1	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	1	
447	電気棟	4階	53b	第二計測実習室	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	2	A214 XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3	※付3灯へ置換・ケーブル5m(EF1.6×3C)・アウトレットボックス284×180㎜
448	電気棟	4階	53b	第二計測実習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	1	A002 XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
449	電気棟	4階	53b	第二計測実習室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	24	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	24	
452	電気棟	4階	6c8	情報通信室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グﾚｰ	FL20形	20	2	1	A066 XFX210DENLE9	LSS10-2-15	11.6	1	
453	電気棟	4階	6c8	情報通信室	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	4	A214 XFX420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	6	※付3灯へ置換・ケーブル5m(EF1.6×3C)・アウトレットボックス284×180㎜
454	電気棟	4階	6c8	情報通信室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	24	A257 XFX450SLNLE9	LSS6-4-41	31.9	24	
455	電気棟	4階	ef3	通信実習室	有	吊下	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A326 NNLKH42525J+NEL4500ENLE9+FP21008W+FKH70502		31.9	2	
456	電気棟	4階	ef3	通信実習室	有	直付	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	3	A020 XFX450SENLE9	LSS6-4-48	31.9	3	
457	電気棟	4階	ef3	通信実習室	有	壁付	3m未満		片反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FL40形	40	1	2	A063 XFX420NENLE9+FSK41020	LSS1-4-23	16.3	2	
459	電気棟	屋上	129	屋上	無															
460	電気棟	屋上	72a	倉庫	有	直付	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A011 XFX450KENLE9		31.9	1	
461	電気棟	多層階	K08	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球		60	1	8	D004 LGW85016F		4.3	8	
462	電気棟	多層階	K09	階段	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グﾚｰ	FL20形	20	1	5	A001 XFX200AENLE9		5.9	5	
463	電気棟	多層階	K09	階段	有	壁付	3m未満		階段灯型	昼白色	環形蛍光灯	FCL40形	38	1	7	D292 NNCF50230JLE1		14.3	7	
464	渡り廊下	1階	293	渡り廊下	LED化済み	吊下	3m～8m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯1片面			1	1				1	
465	渡り廊下	1階	293	渡り廊下	LED化済み	軒下直付(屋外)	3m未満		トラフ型	昼白色	LED一体型器具			1	8				8	
466	渡り廊下	1階	293	渡り廊下	有	吊下	3m～8m未満		誘導灯型	昼白色	誘導灯 従来形1片面	FA11959	10	1	1	F046 FA10312CLE1+FK10300+FP22350C	SH1-FSF20-C	1.1	1	
467	渡り廊下	1階	293	渡り廊下	有	埋込	3m～8m未満	1290/210	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	1	6	A019 XFX420RENLE9		16.3	6	
468	渡り廊下	1階	293	渡り廊下	有	軒下直付(屋外)	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	10	A234 XLW202KENZLE9+FK22533		6	10	
469	渡り廊下	1階	294	渡り廊下	有	軒下直付(屋外)	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	3	A117 XLW202KENZLE9		6	3	
470	渡り廊下	1階	294	渡り廊下	有	外壁付(屋外)	3m未満		スポットライト型	不明	LED電球		60	1	1	C130 XLGE1012CE1		5	1	
471	渡り廊下	1階	294	渡り廊下	有	軒下直付(屋外)	3m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	4	A234 XLW202KENZLE9+FK22533		6	4	
472	渡り廊下	1階	294	渡り廊下	有	軒下直付(屋外)	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 グﾚｰ	FL20形	20	1	2	A057 XLW202NENZLE9		6	2	
473	渡り廊下南	1階	273	渡り廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グﾚｰ	FL20形	20	1	2	A205 XFX200AENLE9+FK21534		5.9	2	
474	渡り廊下南	2階	274	渡り廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A112 XFX450DENLE9+FK42533	LSS10-4-48	31.9	2	
475	渡り廊下北	1階	275	渡り廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グﾚｰ	FL20形	20	1	2	A001 XFX200AENLE9		5.9	2	
476	渡り廊下北	2階	276	渡り廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グﾚｰ	FL20形	20	1	2	A205 XFX200AENLE9+FK21534		5.9	2	
477	同窓会会館	1階	263	厨房	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	4	
478	同窓会会館	1階	263	厨房	有	直付	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	1	D030 LGB52095LE1		12	1	
479	同窓会会館	1階	264	納戸	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	1	A001 XFX200AENLE9		5.9	1	
480	同窓会会館	1階	265	WC	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	白熱電球		40	1	1	D293 LGB58014F		7	1	
481	同窓会会館	1階	265	WC	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	2	1	A066 XFX210DENLE9	LSS10-2-15	11.6	1	
482	同窓会会館	1階	265	WC	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グﾚｰ	FL10形	10	1	1	D025 LGB85042LE1		9.5	1	
483	同窓会会館	1階	267	会議室B	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	8	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	8	
484	同窓会会館	1階	268	会議室A	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	4	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	4	
485	同窓会会館	1階	269	ポーチ	有	軒下埋込(屋外)	3m未満	180/150	ダウンライト型	昼白色	ｺﾝﾊﾞｰ外蛍光灯 4管柱状	FDL13	13	1	3	B050 XNW0663WLE9		4.2	3	
486	同窓会会館	1階	270	会議室C	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	6	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6	
487	同窓会会館	1階	272	ロビー・玄関ホール	有	埋込	3m未満	180/130	ダウンライト型	昼白色	ｺﾝﾊﾞｰ外蛍光灯 4管柱状	FDL13	13	1	3	B007 XND0669SNLE9		4.2	3	
488	同窓会会館	1階	272	ロビー・玄関ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 ｽﾘﾑ	FHF32形	32	2	2	A003 XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
489	武道場	1階	237	柔道場	LED化済み	直付	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	LED一体型器具			1	50				50	
490	武道場	1階	237	柔道場	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	D007 NNFW41800CLE9	LBF3MP/RP-4-20	19.9	1	
491	武道場	1階	238	シャワー室	有	直付														

川口工業高等学校

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)										改修後仕様					備考1
						取付分類	取付高	埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	記号	灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	
506	武道場	1階	b1e	女子トイレ	有	直付	3m未満		反射符型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	2	1	A208	XFX210KENLE9		11.6	1	
507	武道場	2階	247	剣道場	LED化済み	直付	3m～8m未満		反射符型	昼白色	LED一体型器具			1	52					52	
508	武道場	2階	249	教官室	有	直付	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	2	1	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1	
509	武道場	2階	249	教官室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FL40形	40	1	1	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
510	武道場	2階	249	教官室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	4	
511	武道場	2階	252	ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	3	A001	XFX200AENLE9		5.9	3	
512	武道場	2階	253	更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FL40形	40	1	2	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
513	武道場	2階	254	剣道部室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FL40形	40	1	2	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
514	武道場	2階	255	ギャラリー	無																
515	武道場	屋上	256	屋上	無																
516	武道場	多層階	K19	階段	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	D156	NNCF42235JLE9	LDS1-K1-LBF11	28	1	
517	部室棟(南)	1階	285	部室01	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
518	部室棟(南)	1階	285	部室01	有	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 スリム	FHF16形	16	1	1	A049	XFX210NENLE9	LSS1-2-15	11.6	1	
519	部室棟(南)	1階	285	部室01	有	壁付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	1	A014	XFX200NENLE9		5.9	1	
520	部室棟(南)	1階	304	生徒会	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
521	部室棟(南)	1階	40d	部室05	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
522	部室棟(南)	1階	6ab	部室04	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
523	部室棟(南)	1階	a23	部室06	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
524	部室棟(南)	1階	a5c	通路	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	3	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	3	
525	部室棟(南)	1階	d70	部室03	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
526	部室棟(南)	1階	d84	部室02	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
527	部室棟(南)	2階	286	部室07	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
528	部室棟(南)	2階	210	通路	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	3	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	3	
529	部室棟(南)	2階	37f	部室10	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
530	部室棟(南)	2階	557	部室09	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
531	部室棟(南)	2階	55a	部室12	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
532	部室棟(南)	2階	d3c	部室08	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
533	部室棟(南)	2階	e3b	部室11	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
534	部室棟(南)	2階	ffa	生徒会	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
535	部室棟(南)	1階	288	倉庫	LED化済み	軒下直付(屋外)	3m未満		反射符型	昼白色	LED一体型器具			1	1					1	
536	部室棟(南)	1階	288	倉庫	有	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	1	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	1	
537	部室棟(北)	1階	283	部室01	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
538	部室棟(北)	1階	283	部室01	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	白熱電球		40	1	2	D113	LGB51521LE1		5.9	2	
539	部室棟(北)	1階	158	通路	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	3	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	3	
540	部室棟(北)	1階	d7d	部室06	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
541	部室棟(北)	1階	5e8	部室08	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
542	部室棟(北)	1階	742	部室02	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
543	部室棟(北)	1階	8b5	部室03	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
544	部室棟(北)	1階	b2c	部室05	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
545	部室棟(北)	1階	cc3	部室07	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A002	XFX420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
546	部室棟(北)	1階	dfa	部室04	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
547	部室棟(北)	1階	591	部室9	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
548	部室棟(北)	2階	284	部室09	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	4	
549	部室棟(北)	2階	166	部室14	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
550	部室棟(北)	2階	5ba	部室13	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
551	部室棟(北)	2階	854	部室15	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
552	部室棟(北)	2階	994	通路	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	3	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10	3	
553	部室棟(北)	2階	d7a	部室12	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
554	部室棟(北)	2階	e91	部室10	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	
555	部室棟(北)	2階	f24	部室11	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1	