

質問書に対する回答書

入札参加者 各位

千葉県成田土木事務所長 石橋 和宏

下記工事に関して、「設計図書に対する質問書」が提出されたので、質問内容と回答について以下のとおりお知らせいたします。

記

工 事 名 : 道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）

工 事 箇 所 : 主要地方道成田下総線、成田市土屋外

番号	質 問	回 答
1	単-19号の目地材（橋面防水用端部目地処理材）（ZYX0000023）単価を示して下さい。	2026年6月版建設物価P226の目地材（1）ブランド品「シルバーメッシュテープ（関東）」にある単価を計上しています。
2	単-27号の伸縮装置（ZYX0000024）、シール材（伸縮装置部）（ZYX0000008）及びシール材（地覆・縁石部）（ZYX0000009）単価を示して下さい。	伸縮装置（ZYX0000024）は、2026年6月号積算資料P412の橋梁用伸縮装置「ヒノダクタイロジョイントα HDJ-CV-R80（全国Ⅰ）」にある単価を計上しています。 シール材（伸縮装置部）（ZYX0000008）及びシール材（地覆・縁石部）（ZYX0000009）は、2026年6月号建設物価P346の橋梁用伸縮装置関連部材「シール材（シリコン系プライマー含む）（全国）」にある単価を計上しています。
3	単-30号のシール材（接続部）（ZYX0000020）の単価を示して下さい。	シール材（接続部）（ZYX0000020）2026年6月号建設物価P346の橋梁用伸縮装置関連部材「シール材（シリコン系プライマー含む）（全国）」にある単価を計上しています。
4	単-43号の目地材（橋面防水用成型目地材5mm×30mm）（Y001141101-001）単価を示して下さい。	2026年6月号建設物価P226及び積算資料P539の目地材（1）ブランド品「セロシールSSロープ（関東）（全国Ⅰ）」にあるそれぞれの単価を平均したものを計上しています。
5	即日復旧について、伸縮装置の即日復旧が難しい場合は、既存の伸縮装置撤去後、仮復旧等の対応でよいのか。	特記仕様書第12条のとおり、即日復旧とします。
6	差し筋アンカーは、引張試験を行う必要はあるのか。	差し筋アンカーは設計図書のとおり、引張試験を行う必要はありません。
7	共通特記仕様書第2-11条に超速硬モルタルは該当するのか。	該当します。