

質 疑 応 答 書

受付：令和8年 8月20日

回答：令和8年 8月27日

一般競争入札参加者各位

松山市公営企業管理者

件 名：震対8基幹1号市之井手系竹原送水管及び中央配水本管布設替及びシールド工事（その1）	
質 問 事 項	回 答
1. 礫土層を含んだ長距離シールド工となりますが、カッタービット摩耗対策を講じた上で摩耗量がビット交換水準まで達した場合、ビット交換は変更対象となりますか。ご教示下さい。	1. 当初想定していた土質条件と実際の土質条件が異なっていた場合など、施工条件の相違に伴いビット交換が必要となった場合は変更協議の対象となります。
2. 土質ボーリングが見込まれていますが、調査場所はどこを想定されているのでしょうか。また、調査時期に指定はありますでしょうか。ご教示下さい。	2. 地盤改良工を施工する発進立坑、到達立坑、中南部分岐立坑の計3箇所での調査を予定しています。なお、調査時期については受注後の協議事項となります。