

空調機器表

改修前

記 号	名 称	機 器 仕 様	相一電圧 (φ—V)	動 力 (KW)	起 動 方 式	台数	操作方式 手元 遠方	遠方監視 運転 故障	非常 電源	設置場所	備 考
PAC－1 (1階系統) 型番 RAS-AP500DG	冷暖房機(室外機)	型 式:空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン(高効率型、冷暖平均COP 4.21)	3－200	消費電力 13.02kw FAN 0.52+ 0.40kw 圧縮機 6.0+ 4.8Kw	直 入	1	○			屋上	コンクリート基礎(建築工事) R410A
		冷房能力:50. 0 kw JIS標準									
		暖房能力:56. 0 kw JIS標準									
		付 属 品:アクティブフィルター・防振スプリング架台・接続配管キット									
PAC－1－1 型番 RCI-AP45K3	冷暖房機(室内機)	型 式:空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン・4方向カセット型	1－200	消費電力 0.05kw FAN 0.057kw	直 入	6	○			1階太子堂出張所×6	
		冷房能力:4. 5 kw JIS標準									
		暖房能力:5. 0 kw JIS標準									
		付 属 品:リモコンスイッチ・ドレンアップ									
PAC－1－2 型番 RCI-AP50K3	冷暖房機(室内機)	型 式:空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン・4方向カセット型	1－200	消費電力 0.07kw FAN 0.057kw	直 入	5	○			1階待合請求コーナー×4	
		冷房能力:5. 0 kw JIS標準								1階ホール×1	
		暖房能力:5. 6 kw JIS標準									
		付 属 品:リモコンスイッチ・ドレンアップ									

空調機器表

改修後

記 号	名 称	機 器 仕 様	相一電圧 (φ—V)	動 力 (KW)	起 動 方 式	台数	操作方式		遠方監視		非常 電源	設置場所	備 考
							手元	遠方	運転	故障			
PAC－1 (1階系統) 参考型番 RQCYP500BC	冷暖房機(室外機)	型 式:空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン(リニューアル型、冷暖切替型)	3－200	消費電力 15.4kw FAN 0.35×3kW 圧縮機 3.57×1kW 5.28×2kW	直 入	1	○					屋上	コンクリート基礎既存利用 R410A クレーンレスタイプ
		冷房能力:50. 0 kw JIS標準											
		暖房能力:56. 0 kw JIS標準											
		付 属 品:アクティブフィルター・防振スプリング架台・接続配管キット											
PAC－1－1 型番 FXYFP45EB	冷暖房機(室内機)	型 式:空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン・4方向カセット型	1－200	消費電力 0.037kw FAN 0.053kw	直 入	5	○					1階 まちづくりセンター あんしんすこやかセンター	
		冷房能力:4. 5 kw JIS標準											
		暖房能力:5. 0 kw JIS標準											
		付 属 品:ドレンアップ・防振吊金具											
PAC－1－2 型番 FXYFP45EB	冷暖房機(室内機)	型 式:空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン・4方向カセット型	1－200	消費電力 0.037kw FAN 0.053kw	直 入	2	○					1階 地域交流スペース	
		冷房能力:4. 5 kw JIS標準											
		暖房能力:5. 0 kw JIS標準											
		付 属 品:ドレンアップ・防振吊金具・吹出口閉鎖材(窓際のみ)											
PAC－1－3 型番 FXYFP56EB	冷暖房機(室内機)	型 式:空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン・4方向カセット型	1－200	消費電力 0.043kw FAN 0.053kw	直 入	3	○					1階 ホール	
		冷房能力:5. 6 kw JIS標準											
		暖房能力:6. 0 kw JIS標準											
		付 属 品:ドレンアップ・防振吊金具											
PAC－1－4 型番 FXYAP36EB	冷暖房機(室内機)	型 式:空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン・壁掛型	1－200	消費電力 0.022kw FAN 0.048kw	直 入	1	○					1階相談室	
		冷房能力:3. 6 kw JIS標準											
		暖房能力:4. 0 kw JIS標準											
		付 属 品:ドレンアップ											
PAC－1－5 型番 FXYAP28EB	冷暖房機(室内機)	型 式:空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン・壁掛型	1－200	消費電力 0.034kw FAN 0.03kw	直 入	1	○					1階印刷室	
		冷房能力:2. 8 kw JIS標準											
		暖房能力:3. 2kw JIS標準											
		付 属 品:ドレンアップ											
	ワイヤードリモコン					8							

室外機は分解搬入再組立てとする。(試運転データ取り含む)
※隣接広場からのクレーン搬入不可、屋外階段での搬入を想定

	世田谷区施設営繕担当部施設営繕第二課	図面サイズ	設計	R8年	8月	日		設計主任	整備担当係長	工事件名	世田谷区立太子堂複合施設 1 階内部改修工事	図面内容		図面番号
		A3	変更	年	月	日		設計担当	石川 諒				空気調和設備 機器表 改修前・改修後	M-02
		縮尺		年	月	日								
		-												