

総合評価落札方式に係る参考資料

評価項目にある「簡易な施工計画」の中で、下記の着眼点を重視しております。技術提案等資料作成の際に、参考にして下さい。

評価項目	評価項目詳細	着眼点
簡易な施工計画	工程管理に係る技術的所見	施設停止を伴う設備の切替が複数回見込まれるため、稼働施設への影響を最小限とする、工程管理に対する具体的な提案を求める。
	材料の品質管理に係る技術的所見	電気設備は配水池において重要な機器であることから、機器製作時や現地試験時における品質管理基準や管理体制等に対する具体的な提案を求める。
	安全管理に留意すべき事項	流量計室において緊急遮断弁など重量物の撤去・搬入・据付作業を行うことから、作業時の安全対策について具体的な提案を求める。
	施工上の課題に係る技術的所見	電気室での既設設備の移動や新設設備の仮置き、設置、切替の際、狭小空間における作業となるため、既設設備への接触等の防止に対する具体的な提案を求める。
	施工上配慮すべき事項	資材の盗難防止対策や、施工中、施設稼働に影響が及んだ場合等の緊急時に、迅速な対応が可能となる具体的な提案を求める。