

日東東山団地2号線外／污水管改築工事の入札にかかる質問書（回答）

番号	対象	質疑内容	回答
1	適用仕様	本工事の管きょ更生工に適用する特記仕様書その他の仕様をご提示ください。	提示します。
2	適用基準・工法	本工事の管きょ更生工に適用する日本下水道協会ガイドラインは、2017年版又は2026年版のいずれでしょうか。併せて、反転工法・形成工法の選択可否及び、2026年版適用の場合の「基準達成型2017」審査証明取得工法の採用可否をご教示ください。	本工事は「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(2017年版)」に準じております。また、「基準達成型2017」審査証明取得工法の採用可否については契約後、別途協議します。
3	更生管厚	呼び厚さ7.2mmは固定条件でしょうか。構造計算の結果、必要厚が7.2mmを超える場合、増厚分は設計変更の対象でしょうか。	契約後、別途協議します。
4	事前調査・前処理	設計時のTVカメラ映像・調査報告書等は貸与可能でしょうか。また、施工前調査で突出管、木根、モルタル、止水等の施工前処理数量が設計数量を超える場合、超過分は設計変更の対象でしょうか。	設計変更の対象とします。