

質疑応答書

令和8年9月15日

質 疑 応 答		工 事 (業 務) 名	上下水道局庁舎照明LED化工事	
		回答課名	宇和島市上下水道局 給水課	
質 問 番 号	図面名・図面番号・仕様書名・頁・その他	質 問	回 答	
1	仕様書 5.機器使用(11)～ (13)	・器具毎に不点灯状態でのランプ設置が選択可能な機種とする。とは、具体的にどのような状態の事でしょうか？ ・個々の照明機器にプルスイッチ(引き紐)が付いている器具でよろしいでしょうか？	・『器具毎に不点灯状態でのランプ設置』とは、本体とLEDバーが外せる事を想定しています。 ・上記回答のとおりですので、個々の器具にスイッチが付いている必要はありません。	