

質問事項回答書

施 第 5 3 0 号

令和 8 年 8 月 3 1 日

入札参加者各位 様

千葉県企業局施設整備センター

所 長 関 矢 義 明

工事名：成田給水場 1 号配水池内面補修工事

提出のあった質問について、下記のとおり回答します。

No.	質 問	回 答
1	歩掛について 千葉県積算基準にない歩掛の内訳を開示ください。 ・V0007 塗替塗装 プライマー処理 施工内訳表 頁0-0028 (諸雑費率、諸雑費の対象を御教示下さい。) ・V0008 塗替塗装 はけ塗り 施工内訳表 頁0-0029 施工内訳表 頁0-0030 施工内訳表 頁0-0031 (諸雑費率、諸雑費の対象を御教示下さい。) ・V0010 塗替塗装 プライマー処理 施工内訳表 頁0-0033 (諸雑費率、諸雑費の対象を御教示下さい。) ・V0012 塗替塗装 プライマー処理 施工内訳表 頁0-0035 (諸雑費率、諸雑費の対象を御教示下さい。)	別紙①のとおりです。

2	単価について 千葉県積算基準にない単価を開示下さい。 ・W9999 仮設電力設備工事費 内訳表 頁0-0006 ・Y007520000 電力基本料金 施工内訳表 頁0-0078	1,400,000 円/式です。 154,000 円/式です。
3	処分費(廃プラ)について 物価資料には、下限・平均・上限と3種類記載があります。 積算で採用されているのはどれかご教示下さい。	平均を採用しています。
4	機械賃料について 長期割引単価の設定でしょうか。ご教示下さい。 ・L001010004 バックホウ 施工内訳表 頁0-0079 ・L001100007 工事用水中モーターポンプ 施工内訳表 頁0-0079 ・L001110008 発動発電機 施工内訳表 頁0-0079 ・L001110010 発動発電機 施工内訳表 頁0-0079 ・L001130006 ラフテレンクレーン 施工内訳表 頁0-0079	長期割引単価の設定となっています。
5	日数について 積算で見込んでいる日数をご教示下さい。 ・W9999 賃料 移動式足場2段 施工内訳表 頁0-0047	140 日間です。
6	管理区分について 管理費区分についてご教示下さい。 ・アスベスト含有試験 定性分析 内訳表 頁0-0008 ・アスベスト含有試験 サンプルング 内訳表 頁0-0008 ・スクラップ (ステンレス) 内訳表 頁0-0009	ご質問の項目については、全て管理費区分「9」を設定しています。

	・溶出試験費 検液調整前処理費 内訳表 頁0-0011 ・溶出試験費 鉛 内訳表 頁0-0011 ・溶出試験費 水素イオン濃度 内訳表 頁0-0011	
7	施工条件の明示について 本工事と工程が重複する他工事があれば、御教示下さい。	現段階で想定しているものではありません。
8	給水場内の敷地利用について 浄水場内に当工事の現場事務所用地及び作業員休憩所他、工事用車両駐車場として使用可能ですか。御教示下さい。	受注後、監督職員と協議願います。
9	工事の制約について 施工上の懸念事項や他工事、協議、近隣関係他などにより、協議等に時間を要する制約や工事一時中止になる事項などがあれば事前にご教示下さい。	現段階で想定しているものではありません。
10	移動式足場工について 積算で見込んでいる日数は、工事工程表の仮設工開始日から仮設工完了日まででしょうか。 異なる場合は、移動式足場を使用する工事工程表上の工種をご教示下さい。 また、日数は稼働率0.570（特記仕様書記載）を掛けて計算するのでしょうか。	積算で見込んでいる移動式足場工の日数は、仮設工開始日から仮設工完了日までの日数と異なります。 移動式足場工を使用する期間の工種は、工事工程表において「劣化部除去工」開始日から「防食工」完了日までに含まれるものとなります。 また、日数には稼働率 0.570 を乗じていません。（本回答書 No. 5 のとおり計上しております。）
11	単価を開示願います。 物価資料等参照の場合は引用元・ページを御教示願います。 ・仮設電力設備工事費 W9999 頁 0-0006 ・電力基本料金 Y007520000 頁 0-0078	1,400,000 円/式です。 154,000 円/式です。

1 2	歩掛りを開示願います。 積算資料等参照の場合は引用元・ページを御教示願います。 ・塗替塗装 プライマー処理：流入管 φ 600 V0007 施工 第 0-0015 号内訳表 ・塗替塗装 はけ塗り（下塗り 1 回目） V0008 施工 第 0-0016 号内訳表 ・塗替塗装 はけ塗り（中塗り） V0008 施工 第 0-0017 号内訳表 ・塗替塗装 はけ塗り（上塗り） V0008 施工 第 0-0018 号内訳表 ・塗替塗装 プライマー処理：流入管 φ 450 V0010 施工 第 0-0020 号内訳表 ・塗替塗装 プライマー処理：流出管 φ 700 V0012 施工 第 0-0022 号内訳表 ・塗替塗装 プライマー処理：越流管 φ 400 V0014 施工 第 0-0024 号内訳表 ・塗替塗装 プライマー処理：排水管 φ 400 V0016 施工 第 0-0026 号内訳表	別紙①のとおりです。
1 3	移動式足場工 2 段 (H=3, 300) V0026 施工 第 0-0034 号内訳表 ・賃料/動式足場賃料について供用日数を御教示願います。	140 日です。
1 4	管理区分について開示願います。 ・検液調整前処理費 W9999 (頁 0-0011) ・鉛 W9999 (頁 0-0011) ・水素イオン濃度 (pH) W9999 (頁 0-0011) ・定性分析 W9999 (頁 0-0008) ・サンプリング W9999 (頁 0-0008) 以上の項目について管理区分 9 を設定しているか御教示願います。	設定しています。

1 5	単価整理表(参考資料)における参照単価について 処分費(廃プラスチック類)について、下限、平均、上限と掲載されていますがどの単価を採用されたか御教示願います。	平均を採用しています。
1 6	単価整理表(参考資料)における参照単価について 単価整理表 / 物価本 / スクラップ/ステンレス/新断 18C r について、建設物価はステンレス/新断 18C r : 8N i / 千葉①②の単価、積算資料はステンレス/新断 18-8/東京①②の単価を採用されたか御教示願います。また、管理区分 9 を設定しているか御教示願います。	貴見のとおり採用しています。 また、管理費区分は「9」を設定しています。
1 7	内面補修箇所の調査について 特記仕様書 第 49 条劣化部除去工 1 項における内面補修箇所の調査は、積算基準における共通仮設費 / 技術管理費の共通仮設費率に含まれる項目ではないことから、調査に伴う費用については、『監督職員と協議を行う。』との考えでよろしいでしょうか？ご回答願います。	受注後、監督職員と協議願います。
1 8	単価・歩掛について 施工 第0-0015号内訳表「塗替塗装」の歩掛をご教示ください。 施工 第0-0016号内訳表「塗替塗装」の歩掛をご教示ください。 施工 第0-0017号内訳表「塗替塗装」の歩掛をご教示ください。 施工 第0-0018号内訳表「塗替塗装」の歩掛をご教示ください。 施工 第0-0020号内訳表「塗替塗装」の歩掛をご教示ください。 施工 第0-0022号内訳表「塗替塗装」の歩掛をご教示ください。 施工 第0-0024号内訳表「塗替塗装」の歩掛をご教示ください。	歩掛については別紙①のとおりです。

	施工 第0-0026号内訳表「塗替塗装」の歩掛をご教示ください。 施工 第0-0026号内訳表「塗替塗装」の歩掛をご教示ください。 仮設電力設備工事費 1 式あたりの単価をご教示ください。 電力料の数量をご教示ください。 施工 第0-0034号内訳表「移動式足場工」のうち、賃料の日数をご教示ください。 施工 第0-0039号内訳表「ポンプ運転」の日数をご教示ください。 施工 第0-0044号内訳表「濁水処理設備運転」の日数をご教示ください。 アスベスト含有試験の安定分析とサンプリングについて、それぞれの管理費区分をご教示ください。	1,400,000 円/式です。 公告資料「工事数量総括表」をご参照ください。 140 日です。 施工 第 0-0039 号内訳表（頁 0-0052）の WK250400「工事用水中ポンプ運転」及び WK250410「発動発電機運転」は1日当り1日を計上しています。 なお、頁 0-0007 WB252310「ポンプ運転」の日数については、公告資料「工事数量総括表」をご参照ください。 施工 第 0-0044 号内訳表（頁 0-0057）の M000665006「濁水処理装置[ポータブル型・機械処理沈殿方式]」は1日当り1日を計上しています。 なお、頁 0-0007 WB253530「濁水処理設備運転」の日数については公告資料「工事数量総括表」をご参照ください。 管理費区分「9」をそれぞれ設定しています。
--	--	---

	換気設備工の日数をご教示ください。 処分費（汚泥）の単価は、中間処理受託料金 再生料金（千葉県）の下限単価を採用されていると考えてよろしいでしょうか？ 処分費（廃プラ）の単価は、中間処理受入料金（千葉県）の平均単価を採用されていると考えてよろしいでしょうか？ 施工 第0-0065号内訳表「電力基本料金」の単価をご教示ください。 以下の内訳表の端数は有効4桁処理をされているのでしょうか。 施工 第0-0006号内訳表「漏水部補修工」、第0-0008号内訳表「モルタル防食工」、第0-0009号内訳表「プライマー工」、第0-0010号内訳表「モルタル防食工」、第0-0011号内訳表「モルタル防食工」、第0-0014号～0026号内訳表「塗替塗装」、第0-0027号内訳表「タラップ（梯子）設置工」、第0-0028号内訳表「管振止金具設置工」、第0-0029号内訳表「管振止金具設置工」、第0-0030号内訳表「タラップ（足掛金物）撤去工」、第0-0031号内訳表「管振止金具撤去工」、第0-0032号内訳表「管振止金具撤去工」、第0-0033号内訳表「管振止金具撤去工」、第0-0034号内訳表「移動式足場工」	公告資料「工事数量総括表」をご参照ください。 貴見のとおりです。 貴見のとおりです。 154,000 円/式です。 施工内訳表において、ZS8000004「諸雑費（率＋まるめ）」が計上されているものについては、千葉県企業局積算基準（水道編）令和7年度版の2－3－6「4. 諸雑費及び端数処理」に基づき、端数処理を行っています。
1 9	建設物価・積算資料・千葉県企業局水道部設定単価等に記載されていない下記の単価を教えてください。 1 仮設電力設備工事費 （頁0－0006）	1,400,000 円/式です。

	2 電力基本料金 (施工 第0-0065号内訳表)	154,000 円/式です。
20	積算で計上している下記の数量 (歩掛り)を教えてください。 1 塗替塗装 プライマー処理:流入管Φ600 水道用エポキシ樹脂系プライマー (施工 第0-0015号内訳表) 2 塗替塗装 はけ塗り(下塗り1回目) 水道用無溶剤系エポキシ系樹脂塗料 (施工 第0-0016号内訳表) 3 塗替塗装 はけ塗り(中塗り) 水道用無溶剤系エポキシ系樹脂塗料 (施工 第0-0017号内訳表) 4 塗替塗装 はけ塗り(上塗り) 水道用無溶剤系エポキシ系樹脂塗料 (施工 第0-0018号内訳表) 5 塗替塗装 プライマー処理:流入管Φ450 水道用エポキシ樹脂系プライマー (施工 第0-0020号内訳表) 6 塗替塗装 プライマー処理:流出管Φ700 水道用エポキシ樹脂系プライマー (施工 第0-0022号内訳表) 7 塗替塗装 プライマー処理:越流管Φ400 水道用エポキシ樹脂系プライマー (施工 第0-0024号内訳表) 8 塗替塗装 プライマー処理:排水管Φ400 水道用エポキシ樹脂系プライマー (施工 第0-0026号内訳表) 9 移動式足場工 2段(H=3.300) (施工 第0-0034号内訳表)	別紙①のとおりです。

2 1	アスベスト含有試験は諸経費率の対象でしょうか。 対象でなければその項目を教えてください。 (定性分析・サンプリング) (頁0-0008)	全ての間接費の対象としていません。
2 2	単価整理表(物価本)に記載されている処分費(廃プラスチック)の単価は、上限・平均・下限のどちらを採用しているのでしょうか。	平均を採用しています。
2 3	照明設備工(施工 第0-0054号内訳表)のうち、照明器具(切羽照明用)リフレクタ投光器500Wガード取付金具付の単価は、単価整理表 - 仮設用投光器270～450W(積算資料P734)が採用されていると考えて宜しいか教えてください。	貴見のとおりです。