

質 疑 回 答 書

令和8年2月10日

業者 各位

件名 泉水浄水場遠方監視設備等更新工事

開札日 令和8年2月18日

下記のとおり回答いたします。

この質疑回答書は、質疑期間中に提出された全ての質問及び回答を掲載したものです。

質問番号	質 問 事 項	回 答
1	告示書の参加資格(名簿登載業種欄)に「水道施設工事業 浄水施設工事」とありますが、仕様書を確認したところ本件は電気設備工事に該当するように見受けられます。 本件における、監理/主任技術者は「土木工事施工管理技士」か「電気工事施工管理技士」のどちらか御教示をお願いします。	主な工事内容は電気設備工事ですが、水道施設での電気工事のため、「水道施設工事業 浄水施設工事」に該当します。 従って、本件の現場責任者又は技術管理者は、「電気工事施工管理技士」に該当する者としてします。