

設 計 内 訳 書

工事名称 高砂小学校A棟特別教室等空調設備改修工事

工事場所 草加市中央一丁目 2 番 5 号

設計年月 令和 8 年（2 0 2 6 年） 3 月

< 注意事項 >

◆この設計内訳書は参考資料のため、各自で設計図書にて積算を行うこと。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
【室外機】						
室外機	ビル用リニューアルマルチ 室外機 71.0kW 防振架台 付属品含む	2	台			
室外機	ビル用リニューアルベアマルチ 室 外機 71.0kW 防振架台 付属品含 む	2	台			
室外機	ビル用リニューアルベアマルチ 室 外機 45.0kW 防振架台 付属品含 む	2	台			
室外機	ビル用リニューアルマルチ 室 外機 35.5kW 防振架台 付属品含 む	1	台			
【室内機】						
室内機	天井形カセット4方向 9.0kw 付属 品含む	13	台			
室内機	天井形カセット4方向 7.1kw 付属 品含む	10	台			
室内機	天井形カセット4方向 5.6kw 付属 品含む	1	台			
室内機	天井形カセット4方向 2.8kw 付属 品含む	1	台			
【空調機付属品】						
室内機	天井吊形（厨房用） 14.0kw	15	台			
室内機付属品	標準リモコン	14	台			
集中リモコン		1	式			
ドレンポンプキ ット	ドレンポンプキット	8	台			
リモコンカバー	リモコンカバー	9	台			
スポット吹出口	1 m	4	個			
フラッシュ [®] レート (金属製)	角型 フランク	6	個			
搬入費		1	式			

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式			
【撤去】						
冷媒ポンプ回収工事		1	式			
空調機 撤去	屋外機 床置き 鉄骨架台 防振基礎 有71.0kW 以下	4	台			
空調機 撤去	屋外機 床置き 鉄骨架台 防振基礎 有り 45.0kW以下	2	台			
空調機 撤去	屋外機 床置き 鉄骨架台 防振基礎 有35.5kW 以下	1	台			
空調機 撤去	屋内機 天井吊り - 9.0kW以下	13	台			
空調機 撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	10	台			
空調機 撤去	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			
空調機 撤去	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	1	台			
空調機 撤去	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	15	台			
空調機 撤去	天井セット形 気化式加湿器	15	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプタウ	142.0kW以下	1	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプタウ	90.0kW以下	1	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプタウ	71.0kW以下	2	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプタウ	35.5kW以下	1	台			
既存リモコン撤去	RC, WRC	20	台			
冷媒管 撤去		1	式			
ドレン管 撤去	屋内一般 25A	40	m			
計						

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
室外機鉄骨架台	溶融亜鉛メッキ 延L14,944×D866	1	式			
止水処理		34	ヶ所			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	38	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	38	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	3	m			
排水・保温機能付 空調用トレン管 改修	屋内一般 25A	40	m			
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 125A程度 直線	7	m			
ガス結替	強化ホース	7	ヶ所			
計						

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

[illegible]