

質 問 回 答 書

下記の案件について、次のとおり回答します。

案件名 排水施設実施設計業務委託（第3号樋管ポンプ）

番 号	質 疑	回 答
1	過年度の成果品の名称には「ゲートポンプ」の記載がございますが、今回の〔特記仕様書（実施設計）〕3 業務の対象(5)に記載の「別置式ポンプ」とは陸上ポンプのことを意図されていますか。	陸上ポンプではなく、横軸水中ポンプの設置を想定しています。

以上