

質 疑 応 答 書

受付：令和８年９月１０日

回答：令和８年９月１７日

一般競争入札参加者各位

松 山 市 長

件 名： つばき保育園新築電気工事	
質 問 事 項	回 答
１．設計書の A-1.構内配電線路設備、A-6. 電話・情報・インターホン・トイレ呼出設備の掘方埋戻の数量について建屋外の数量を計上していただいていると思いますが、建屋内の地中梁部分掘方埋戻しは含まれてないように見受けられます。１階の土間下の地中梁部分は別途工事で総掘り埋戻しを行うのでしょうか。建築図がない為、確認できませんのでご教授ください。 設計書 P7、P31 図面 E-08、E-28	１．１階の土間下の地中梁部分は別途建築工事にて掘方埋戻を行います。