

＜工事内容＞

管理棟 3 階図書室ほかの空調設備の更新を行う。

本工事は契約書、設備工事特記仕様書、本図面、公共建築工事標準仕様書等により施工する。

機器については機器表の能力を満たすものとする。

 : 工事範圍

§ 1 機器

1. 仕様

	項 目	定格冷房/暖房能力	駆動源	電源	室内機形式	冷 媒	台数	備 考
新設	(1) 室外機 A C - 2	20.0/22.4kW	電気	3相200V	天吊形	R32又は	2	RZRP224BA相当品 屋上（4階建て） ※ 1
	室内機 A C - 2 A	10.0/11.2kW				R410A	4	FHP112FB相当品 3階 図書室
	(2) 室外機 A C - 3	4.0/4.5kW	電気	3相200V	天吊形	R32又は	1	RZRP45BYT相当品 屋上（4階建て） ※ 2
	室内機 A C - 3 A	4.0/4.5kW				R410A	1	FHP45FB相当品 3階 司書室
	(3) リモコン	—	—	—	—	—	3	
撤去	(1) 室外機 A C - 1	11200/11800Kcal/h	電気	3相200V	天吊形	R22	1	RY125DB 屋上（4階建て）
	室内機 A C - 1 A	11200/11800Kcal/h					1	FHY125DB(-K) 3階 図書室
	(2) 室外機 AC-2-1, 2-2	11200/11800Kcal/h	電気	3相200V	天吊形	R22	2	RY125DB 屋上（4階建て）
	室内機 A C - 2 A	5600/5900Kcal/h					4	FHY63DB 3階 図書室
	(3) 室外機 A C - 3	4000/4200Kcal/h	電気	3相200V	天吊形	R22	1	RTY45DBT 屋上（4階建て）
	室内機 A C - 3 A	4000/4200Kcal/h					1	FHY45DB(-K) 3階 司書室
	(4) リモコン	—	—	—	—	—	4	

※1：防振架台、分岐管含む

※2：防振ゴム含む

2. その他仕様

(1) 既設機器の撤去

a) 有

b) 無

(2) 付帯工事

a) 有



b) 無

内容（冷媒配管工事、保温外装工事、機器周りの配線工事、既設全熱交換器連動配線再結線作業）

※冷媒管は屋上部分及び屋内露出部分を更新とし、外壁設置部分は既存利用とする。

§ 2 特記事項

- 1) 現場状況を十分確認の上、施工すること。
- 2) 撤去工事に伴う現場復旧工事一切を含む。
- 3) 本工事で撤去した撤去品は、適切に処分すること。
- 4) リモコン設置位置は監督員と協議すること。
- 5) 冷媒フロンは回収後、適切に処理すること。
- 6) 離線・結線工事を含む。
- 7) 設置・運転に必要な点検・試験・試運転等一切を含む。
- 8) その他、雑材料・消耗品、発生材処分等を含む。
- 9) 施工にあたり必要な養生を行うこと。
- 10) 気密試験を行うこと。
- 11) あと施工アンカーの引張試験を実施すること。
- 12) 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカーボルトを選定すること。



名称 日高高校図書室空調改修工事	Rev.	履歴欄	4	配置図・案内図	縮尺	番号 M-1
		1				
		2	5			
		3	6			
加算年月 訂正概要 訂正者 訂正理由工事等記入						

加筆年月	訂正概要	訂正者	訂正理由工事等記入
------	------	-----	-----------

