

令和 8 年度

工事番号： 令和 8 年度債務教 2 1 -102号

工 事 名： 古川支援学校高等部棟等改修機械工事

公 開 数 量 内 訳 書

<取扱上の注意事項>

- 1 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は工事請負契約書に記載される設計図書には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。
- 3 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関して質問することができる。

工 事 の 概 要

機械工事

建築概要 高等部棟 R C 造 2 階 延べ面積1,638㎡

屋内運動場 R C 造 1 階 延べ面積1,024㎡

改修機械工事 一式

空調設備 エアコン屋内機 N = 1 8 台ほか

換気設備 全熱交換器 N = 1 8 台ほか

自動制御設備 自動制御機器ほか

衛生器具設備 洋風大便器 N = 2 8 組ほか

給水設備 給水管ほか

排水設備 排水管ほか

給湯設備 電気温水器 N = 2 台ほか

消火設備 消火器 N = 1 0 本ほか

その他 撤去工事ほか

宮 城 県 土 木 部 設 備 課

(数量公開用)

積 算 総 括 表

工事番号	令和8年度債務教21-102号		
工 事 名	古川支援学校高等部棟等改修機械工事		
工 事 費	金	円	(消費税を含む)
工事日数	_____		
項 目	名 称	金 額 (円)	摘 要
1	直接工事費		
2	共通仮設費		
3	現場管理費		
4	一般管理費等		
	工事価格合計		
	消費税等相当額		
	総 合 計		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

4

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

5

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

7

高等部棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

8

高等部棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

9

屋内運動場					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					
撤去工事	空空調和設備	1	式		
撤去工事	換気設備	1	式		
撤去工事	衛生器設備	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

10

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

12

高等部棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷式ヒートポンプパッケージ形空調機	ACP-1-1 冷房14.0kW 暖房16.0kW 寒冷地仕様 天井吊形・シンク・ルタイフ	5	台			
空冷式ヒートポンプパッケージ形空調機	ACP-1-2 冷房10.0kW 暖房11.2kW 寒冷地仕様 天井吊形・シンク・ルタイフ	2	台			
空冷式ヒートポンプパッケージ形空調機	ACP-1-3 冷房10.0kW 暖房11.2kW 寒冷地仕様 壁掛形・シンク・ルタイフ	1	台			
空冷式ヒートポンプパッケージ形空調機	ACP-1-4 冷房10.0kW 暖房11.2kW 寒冷地仕様 天井吊形・シンク・ルタイフ	1	台			
空冷式ヒートポンプパッケージ形空調機	ACP-1-5 冷房3.6kW 暖房4.0kW 壁掛形・シンク・ルタイフ	1	台			
空冷式ヒートポンプパッケージ形空調機	ACP-2-1 冷房14.0kW 暖房16.0kW 寒冷地仕様 天井吊形・シンク・ルタイフ	7	台			
空冷式ヒートポンプパッケージ形空調機	ACP-2-2 冷房10.0kW 暖房11.2kW 寒冷地仕様 天井吊形・シンク・ルタイフ	1	台			
集中管理コントローラー	SRS-1	1	台			
小計						
電気パネルヒーター	EH-1 壁掛式、ステンレス製 500W	4	台			
電気パネルヒーター	EH-2 壁掛式、ステンレス製 1000W	2	台			
防護ガード	EH-1	3	台			
防護ガード	EH-2	6	台			
小計						
文字標識等		1	式			別紙 00-0001

機械設備工事 細目別内訳

13

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

14

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

15

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

18

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

19

[illegible]

高等部棟		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	温水暖房便座のみ	15	組			
洋風大便器		3	組			
洋風大便器	高座面形	4	組			
小便器	壁掛	1	組			
洗面器	セルフリング式	4	組			
洗面器	壁掛	4	組			
手洗器	埋込	4	組			
手洗器	壁掛	1	組			
化粧鏡		13	枚			
掃除流し		1	組			
計						

高等部棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	65	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	127	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	28	m			
自在水栓	F 5 泡 沫 13A	22	個			
流し用混合水栓	F2A(泡沫) 13A	2	個			
保温		1	式			別紙 00-0009
文字標識等		1	式			別紙 00-0010
総合調整費		1	式			別紙 00-0011
計						

高 等 部 棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【汚水】						
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	27	m			
排水・硬質ぶり 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	13	m			
床上掃除口 取付 (COA)	80A	7	個			
【雑排水】						
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	15	m			
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 40A	7	m			
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 40A	11	m			
排水・硬質ぶり 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	11	m			
排水・硬質ぶり 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	9	m			
排水・硬質ぶり 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	44	m			
配管接続 (鋼管類) ・手間のみ	配管接続 80A 保温無	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 80A 保温無	1	か所			
床上掃除口 取付 (COA)	80A	3	個			
【通気】						

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

24

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

25

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

28

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

29

[illegible]

屋内運動場		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EPH-1 電気ハ ^ニ ネルヒーター	壁掛（縦型タイプ）、ステンレス製、 1.25KW	1	台			
EPH-2 電気ハ ^ニ ネルヒーター	壁掛（横型タイプ）、ステンレス製、 1.0KW	1	台			
EPH-3 電気ハ ^ニ ネルヒーター	壁掛（横型タイプ）、ステンレス製、 0.5KW	1	台			
OH-1 コーナ ^ニ 壁掛型 遠赤外線暖房機	出力 21.3kw（白灯油） 防球カバー付	8	台			
暖房機取付架台	H=150	8	組			
給排気管カバー		8	組			
燃料接続銅管	6.35φ×1m 15Aフレア管	8	本			
スハ ^ニ イラダクト （低圧ダクト）	インサート無 100mm	5	m			
ステンレス製 スハ ^ニ イラダクト	100mm	5	m			
給排気トップ（セルフ ^ニ ード）	100φ SUS研磨仕上げ 低圧損型	8	組			
OC-1.2 油供給装置	屋内格納箱共	2	組			
OT-1.2 オイルタンク	500型 ステンレス防油堤共 屋外ルーフ付	2	組			
機械はつり（ダ ^ニ イネ ^ニ ント ^ニ カッターによる 配管用貫通口）	200mm程度 125mm	16	か所			
油・配管用 炭素鋼鋼管（黒）	ねじ接合 屋外架空・暗渠 15A	42	m			
油・配管用 炭素鋼鋼管（黒）	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	48	m			

屋内運動場		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
油・配管用 炭素鋼鋼管（黒）	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
配管用 炭素鋼鋼管（黒管） 塗装	露出（油） 15A	49	m			
配管用 炭素鋼鋼管（黒管） 塗装	露出（油） 20A	169	m			
マレアル ^ニ 鉄及び ダ ^ニ クタイ ^ニ 鉄玉形弁 （MDS）	10K（ねじ） 15A（内ねじ）	4	個			
マレアル ^ニ 鉄及び ダ ^ニ クタイ ^ニ 鉄玉形弁 （MDS）	10K（ねじ） 20A（内ねじ）	10	個			
鑄鉄弁-マレアル ^ニ 鉄 及びダ ^ニ クタイ ^ニ 鉄逆止 弁	10K（ねじ・リフト） 15A	2	個			
フレキシブルジョイント	油用ヘ ^ニ ロース ^ニ 形 15A	4	個			
フレキシブルジョイント	油用ヘ ^ニ ロース ^ニ 形 20A	6	個			
CP-1 遠赤外線暖 房操作盤		1	台			
ルームサーモスタット	ARS-S630（ｶ ^ニ ート ^ニ 付）	2	個			
液面フロートスイッチ	FS-SS422N	2	個			
液面制御リレー	SR-11	4	個			
EM-CEEケーブ ^ニ ル	1.25mm2- 2C 管内	229	m			
EM-CEEケーブ ^ニ ル	1.25mm2- 5C 管内	94	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ニ ル	1.25mm2- 2C 管内	113	m			

[illegible][illegible]

機械設備工事 細目別内訳

34

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

35

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

36

屋内運動場			排水設備					
名 称	摘 要		数	量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	40A		4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	50A		13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	65A		5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	75A		17	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	100A		6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	40A		4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	50A		7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	65A		1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	65A		5	m			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度	100mm		4	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度	125mm		9	か所			
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断	50A 保温無		2	か所			
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断	65A 保温無		2	か所			
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断	75A 保温無		1	か所			
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断	100A 保温無		2	か所			

機械設備工事 細目別内訳

37

[illegible]

[illegible][illegible]

機械設備工事 細目別内訳

40

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

41

[illegible]

[illegible][illegible]

機械設備工事 細目別内訳

44

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

45

[illegible]

屋外 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	119	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	32	m			
凍結防止ヒーター	20m 50A	2	本			
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
量水器樹	機 械 ハックホ0.13m3 MC-1 (450H)	1	組			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個			
地中埋設標	コンクリート製	3	個			
地中埋設標	鉄 製	1	個			
埋設標識テープ	150幅	119	m			
配管分岐 (樹脂管類)・手間のみ保温	配管分岐 50A 保温有	1	か所			別紙 00-0018
土工事		1	式			別紙 00-0019
計						

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑排水中継槽		2	基			
汚水、雑排水、汚物用水中ポンプ 据付 (衛生機器)	0.4 kW以下	2	台			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	7	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	5	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	7	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	6	組			
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 501～800 T-25 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 801～1200 T-25 蝶番ロック式	2	組			
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 1201～1500 T-25 蝶番ロック式	2	組			
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L ～500 T-25 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 501～800 T-25 蝶番ロック式	2	組			
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 801～1200 T-25 蝶番ロック式	2	組			

機械設備工事 細目別内訳

50

屋外		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 1201～1500 T-25 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T-25 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 1201～1500 T-25 蝶番ﾛｯｸ式	11	組			
鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T-25 ふた径 200 蝶番ﾛｯｸ式	23	組			
ため樹(2)	機 械 ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3 RC-2(600H) A形(1.5トン)	10	組			
ため樹(2)	機 械 ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3 RC-3(700H) A形(1.5トン)	3	組			
ため樹(2)	機 械 ﾊﾞｯｸﾙ0.13m3 RC-3(800H) A形(1.5トン)	3	組			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	249	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	70	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 75A	67	m			
土工事		1	式			別紙 00-0020
計						

機械設備工事 細目別内訳

51

[illegible]

61

機械設備工事 別紙明細 62

62

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

63

高等部棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0014
空調設備						
冷媒回収破壊処理費		1	式			
空冷式ヒートポンプパッケージ形空調機撤去	ACP-1 冷房7.1kW 暖房8.0kW 天井吊形・シンクタイプ	1	台			
空冷式ヒートポンプパッケージ形空調機撤去	ACP-2 冷房7.1kW 天井吊形・シンクタイプ	1	台			
空冷式ヒートポンプパッケージ形空調機撤去	ACP-3 冷房5.0kW 暖房5.6kW 天井吊形・シンクタイプ	1	台			
自動制御盤撤去	壁掛銅板製 450x700x150	1	面			
暖房設備						
FF式石油暖房機撤去	FF-1 15.9kW 床置形	11	台			
FF式石油暖房機撤去	FF-2 11.0kW 床置形	6	台			
灯油タンク撤去	198L	1	台			
灯油タンク撤去	450L	1	台			
灯油タンク保管庫撤去	1500x900x2000	1	台			
灯油タンク保管庫撤去	1600x1000x2000	1	台			
換気設備						

機械設備工事 別紙明細

64

[illegible]

高等部棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0015
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用しない	22	個			
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	7	個			
スベ イアルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	67	m			
スベ イアルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	17	m			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	79	㎡			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	33	㎡			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	277	㎡			
スベ イアルダクト保温 撤去 (32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガスクロス 再使用しない	8	㎡			
長方形ダクト保温 撤去	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガスクロス 再使用しない	389	㎡			
ベントキャップ 撤去	再使用しない	24	個			
計						

高等部棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0016
空調設備						
冷媒用断熱材被覆 銅管撤去	液管6.35	12	m			
冷媒用断熱材被覆 銅管撤去	液管9.52	69	m			
冷媒用断熱材被覆 銅管撤去	ガス管12.70	12	m			
冷媒用断熱材被覆 銅管撤去	ガス管15.88	69	m			
ドレン管撤去	20A	56	m			
暖房設備						
被覆銅管撤去	8φ	182	m			
配管用炭素鋼銅管 (黒) 撤去	15A	28	m			
給水						
給水・塩ビ ライニング鋼管撤去 (SGP-VB)	20A	33	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管撤去 (SGP-VB)	25A	31	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管撤去 (SGP-VB)	40A	21	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管撤去 (SGP-VB)	50A	50	m			

高等部棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0016
給水・塩ビ ライニング鋼管撤去 (SGP-VB)	65A	41	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管撤去 (SGP-VB)	100A	18	m			
汚水						
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 撤去	100A	11	m			
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 撤去	150A	69	m			
雑排水						
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 撤去	40A	1	m			
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 撤去	50A	58	m			
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 撤去	65A	33	m			
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 撤去	80A	39	m			
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 撤去	125A	4	m			
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒) 撤去	150A	8	m			
通気						
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管撤去 (VP)	50A	55	m			

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

73

屋外 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0020
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	244	m3			
山砂		76.9	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	167	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	76.9	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

74

屋外 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0021
コンクリート樹撤去		14	組			
プラスチック樹撤去		6	組			
ため樹撤去		5	組			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 30A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温有	1	か所			
水道用ポリエチレン管 撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	5	m			
水道用ポリエチレン管 撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	20	m			
水道用ポリエチレン管 撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	106	m			
水道用ポリエチレン管 撤去	軟質管・金属製継手接合 地中配管 75A	41	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (VU)	地中配管 100A	127	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (VU)	地中配管 100A	4	m			
計						

[illegible]

