

符号・数量・場所	LSU × 1【特定防火設備】1号館 1F 多機能トイレ	SD1b × 1 SD1b × 11号館 職員用トイレ PS点検口	SD2a × 6 SD2b × 6各トイレ PS点検口			TB1 × 11号館 職員用トイレ（女）
姿図						
型式・見込	鋼製軽量ドア（ハンガー引き戸：自閉式）扉厚：40	鋼製片開き点検口 ビス止め仕様扉厚：25	鋼製片開き点検口 ビス止め仕様扉厚：25			トイレブース（中心吊り、市木仕様）パネル厚：40
材質・仕上	扉：化粧鋼板 t=0.6	亜鉛メッキ鋼板 現場塗装	亜鉛メッキ鋼板 現場塗装			高圧メラミン樹脂化粧板（堅牢仕様：t=9 パーティクルボード裏打ち）
ガラス	—	—	—			—
金物	表示付非常解除シンダー、大型サムターン、引棒	丁番・平面ハンドル（鍵付き）	丁番・平面ハンドル（鍵付き）			表示付き錠、戸当り、その他附属金物一式
備考	その他メーカー仕様による	その他メーカー仕様による	その他メーカー仕様による			その他メーカー仕様による
符号・数量・場所	TB2 × 11号館 職員用トイレ（男）	TB3 × 11号館 職員用トイレ（男）	TB4a × 1 TB4b × 11号館 1Fトイレ（女、男）	TB5 × 11号館 1Fトイレ（女）	TB6 × 11号館 1Fトイレ（女）	TB7 × 11号館 1Fトイレ（男）
姿図						
型式・見込	トイレブース（中心吊り、市木仕様）パネル厚：40	トイレブース（中心吊り、市木仕様）パネル厚：40	トイレブース（中心吊り、市木仕様）パネル厚：40	トイレブース（中心吊り、市木仕様）パネル厚：40	トイレブース（中心吊り、市木仕様）パネル厚：40	トイレブース（中心吊り、市木仕様）パネル厚：40
材質・仕上	高圧メラミン樹脂化粧板（堅牢仕様：t=9 パーティクルボード裏打ち）	高圧メラミン樹脂化粧板（堅牢仕様：t=9 パーティクルボード裏打ち）	高圧メラミン樹脂化粧板（堅牢仕様：t=9 パーティクルボード裏打ち）	高圧メラミン樹脂化粧板（堅牢仕様：t=9 パーティクルボード裏打ち）	高圧メラミン樹脂化粧板（堅牢仕様：t=9 パーティクルボード裏打ち）	高圧メラミン樹脂化粧板（堅牢仕様：t=9 パーティクルボード裏打ち）
金物	表示付き錠、戸当り、その他附属金物一式	表示付き錠、戸当り、その他附属金物一式	表示付き錠、戸当り、その他附属金物一式	表示付き錠、戸当り、その他附属金物一式	表示付き錠、戸当り、その他附属金物一式	表示付き錠、戸当り、その他附属金物一式
備考	その他メーカー仕様による	その他メーカー仕様による	その他メーカー仕様による	その他メーカー仕様による	その他メーカー仕様による	その他メーカー仕様による
符号・数量・場所	TB8 × 21号館 2,3Fトイレ（女）	TB9 × 21号館 2,3Fトイレ（女）	TB10 × 21号館 2,3Fトイレ（男）			
姿図						
型式・見込	トイレブース（中心吊り、市木仕様）パネル厚：40	トイレブース（中心吊り、市木仕様）パネル厚：40	トイレブース（中心吊り、市木仕様）パネル厚：40			パネル厚：40
材質・仕上	高圧メラミン樹脂化粧板（堅牢仕様：t=9 パーティクルボード裏打ち）	高圧メラミン樹脂化粧板（堅牢仕様：t=9 パーティクルボード裏打ち）	高圧メラミン樹脂化粧板（堅牢仕様：t=9 パーティクルボード裏打ち）			
金物	表示付き錠、戸当り、その他附属金物一式	表示付き錠、戸当り、その他附属金物一式	表示付き錠、戸当り、その他附属金物一式			
備考	その他メーカー仕様による	その他メーカー仕様による	その他メーカー仕様による			
扉・窓 WD 木製とびらSH シャッターS 木製アルミスクリーンSS GR ステンレスガラリ SD 鋼製とびら—A 木製スクリーンPG GR プラスチックガラリ AD アルミ製とびらWW 木製窓SS ステンレススクリーンFH フローアヒンジ SSD ステンレス製とびらSW 鋼製窓— TGD 強化ガラス製とびらAW アルミ窓WGR 木製ガラリ FSD 防火戸SSW ステンレス製窓SGR 鋼製ガラリ F SH 防火シャッターWS 木製スクリーンAGR アルミガラリ 材料 S 鋼 AL アルミ S ステンレス BR 真ちゅう GM 珪藻 ガラス SG 透明ガラス FG 強化ガラス TG 強化ガラス PG ペアーガラス PSG おがきガラス FWG おがき輸入ガラス WFG 輸入型ガラス HG 熱線吸収ガラス HHG 高性能熱線反射ガラス その他 OP 油性ペイントAT エアタイト AP アクリル系ペイントF ヒューズ付 CL クリヤラッカーB 糊剤 OS スタインS シリシダー M マスターキー 注記 1. 建具金物は特記なき限りSUS製とし、見本品により決定する。 2. 握玉バックセットは mmとし、特記なき限り握玉の高さは床仕上面より mmとする。 3. 蝶番はドア寸法800×2000以上の鋼製は150mm3枚・木製は125mm2枚・750×2000以下の鋼製は125mm3枚・木製は100mm2枚とする。 4. 防錆処理（塗料、ボンデライジング、ジंकロメート、陽極酸化皮膜、その他） 5. 寸法は特有効内法を示す。 6. 制作にあたっては現場実測及びタイル割り等によって補正すること。						
	羽生市立西中学校校舎 1号館トイレ改修工事					建具表
	SCALE	A1:S=1: 50 A3:S=1:100				© (株) 千葉構造設計コンサルタントA-34
	一般建築士事務所 埼玉南知事登録第 (9) 1436号 一般建築士大臣登録 第316560号 山崎 栄市					