





- ※撤去工事要領
1. 中間ダクトファンを撤去する。
 2. ダクト及び制気口、ウエザーカバーを撤去する。
 3. 中間ダクトファンの電源切り離しは電気工事とする。

撤去管凡例		
記 号	名 称	仕 様
	換気ダクト	スパイラルダクト
	キャンパス継手	



- ※改修工事要領
1. 中間ダクトファン及び多機能トイレの天井扇を新設する。
 2. ダクト及び制気口、ウエザーカバー・パイプフードを新設する。
 3. 中間ダクトファン取り付けに伴い吊り金具も新設する。
 4. 外壁取り付けのウエザーカバー・パイプフードはコーキングを施す。
 5. 中間ダクトファン及び天井扇の電源接続は電気工事とする。

新設管凡例		
記 号	名 称	仕 様
	換気ダクト	スパイラルダクト・鉄フレキダクト
	キャンパス継手	