

①

設計図書等に係る質問について

工 事 名 : 那覇空港線歩道復旧工事(R8)

沖縄県知事 殿

*押印不要

会 社 名 :

担 当 者 名 :

T E L :

FAX 又はE-Mail:

質問

1. 無機質系土壌改良材パーライト同等品(1/袋)の単価を明示願います。
2. 道路照明灯建柱のアンカーボルトの単価を明示願います。
3. 道路照明②は規格に(H=10m、KGE050-2-J)※再利用との記載されていますが道路照明灯建柱の材料費は無しでの計上でしょうか。
4. 接地棒E-B3 10φ×1000mmの単価を明示願います。

*枠内に収まらない場合は、別紙も利用してください。

回答 (令和 8 年 7 月 24 日)

1. 無機質系土壌改良剤(パーライト同等品)の単価については、積算資料(令和8年6月)における「◇パーライト類 ホワイトローム」及び建設物価本(令和8年6月)における「ホワイトローム TC4-25」の平均単価を使用しております。
2. 道路照明灯建柱のアンカーボルト単価については、単32号、単33号において公表用見積単価を別途計上していることから、「0円」としております。
3. 道路照明②については、既製品再利用のため、材料費(ポール単価)は計上しておりません。
4. 接地棒E-B3 10φ×1000mmの単価については、積算資料(令和8年6月)における「丸型アース棒B3」連結 φ10×1000mm」及び建設物価本(令和8年6月)における「丸型アース棒(単独式・連結式)B3 φ10×1000mm」の平均単価を使用しております。

収 受 印

