

②

設計図書等に係る質問について

工 事 名 : 那覇空港線歩道復旧工事(R8)

沖縄県知事 殿

*押印不要

会 社 名 :

担 当 者 名 :

T E L :

FAX 又はE-Mail:

質問

1. 残土等処分について

特記仕様書にて、処分費 2000円/t とあるが、数量ではm3当たりにて記載されています。
土の比重1.6をかけた3200円/m3で計上でしょうか。

2. 照明工について

金抜き設計書にて、道路照明①②の道路照明灯建柱の中にアンカーボルトが含まれているようですが、照明基礎にもアンカーボルトが記載されています。2重計上ではないでしょうか。

上記についてご教授願います。

*枠内に収まらない場合は、別紙も利用してください。

回答 (令和 8 年 7 月 22 日)

1. 残土等処分については、土砂の標準単位体積数量が1.8t/m3であることから、3,600円/m3で計上しております。

2. 道路照明灯建柱のアンカーボルト単価については、金抜き設計書 単32号、単33号において別途計上していることから、「0円」としております。

収 受 印



From:

2026/07/21 15:23

#026 P.001/001

3

設計図書等に係る質問について

工 事 名 : 那覇空港線歩道復旧工事(R8)

沖縄県知事 殿

*押印不要

会 社 名 :

担 当 者 名 :

T E L :

FAX 又はE-Mail:

質問

1. 工事施工全般にわたって近隣に仮設ヤードが必要と思われますが協議可能でしょうか

*枠内に収まらない場合は、別紙も利用してください。

回答 (令和 8 年 7 月 22 日)

1. 近隣の仮設ヤードの必要性は強く認識しております。そのため、契約後、受発注者で協力・連携して進めていくとともに、関係機関等と調整の上、確保に向け取り組んでいければと想定しております。

収 受 印

