

伊奈学園総合高等学校

施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)			埋込外寸 ：長辺/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	改修前仕様				改修後仕様				公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
					取付分類	取付高	ランプ色			改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	記号	灯具型番					
1	プール	1階	524	機械室	有	吊下	3m未満		反射管型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A012	XFX450KENLE9+XFP500FW		31.9	3	
2	プール	1階	525	女子更衣室	有	埋込	3m未満		下面開放型	不明	直管蛍光灯	グロー	20	1	1	A120	XFX200PENLE9		5.9	1	
3	プール	1階	525	女子更衣室	有	埋込	3m未満	1280/270	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	8	A019	XFX420RENLE9		16.3	8	
4	プール	1階	526	男子更衣室	有	埋込	3m未満	660/170	下面開放型	不明	直管蛍光灯	グロー	20	1	1	A120	XFX200PENLE9		5.9	1	
5	プール	1階	526	男子更衣室	有	埋込	3m未満	1280/210	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	8	A019	XFX420RENLE9		16.3	8	
6	プール	1階	527	倉庫	有	埋込	3m未満	1280/180	下面開放型	不明	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	6	A028	XFX420PENLE9	LSR6-4-23	16.3	6	
7	プール	2階	528	女子便所	有	埋込	3m未満	1280/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A028	XFX420PENLE9	LSR6-4-23	16.3	2	
8	プール	2階	529	シャワー室	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	白熱電球		60	1	3	D005	LGW85017U		7.0	3	
9	プール	2階	530	シャワー室	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	白熱電球		60	1	3	D005	LGW85017U		7.0	3	
10	プール	2階	531	男子便所	有	埋込	3m未満	1280/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	2	A028	XFX420PENLE9	LSR6-4-23	16.3	2	
11	プール	2階	532	管理室	有	埋込	3m未満	1280/330	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A022	XFX450VENLE9		31.9	4	
12	プール	2階	533	脱衣シャワー室	有	直付	3m未満		シーリング型	電球色	白熱電球		60	1	4	D003	LGW85013K		4.3	4	
13	プール	2階	534	倉庫	有	埋込	3m未満	1280/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	7	A028	XFX420PENLE9	LSR6-4-23	16.3	7	
14	プール	2階	535	男子更衣室	有	埋込	3m未満	1280/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	7	A028	XFX420PENLE9	LSR6-4-23	16.3	7	
15	プール	2階	536	女子更衣室	有	埋込	3m未満	1280/170	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	7	A028	XFX420PENLE9	LSR6-4-23	16.3	7	
16	プール	階段	529	階段	無																
17	プール	階段	529	階段	有	壁付	3m～8m未満		コーナースタイル型	不明	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A013	XFX420CFNLE9		16.3	1	
18	プール	階段	529	階段	有	壁付	3m～8m未満		コーナースタイル型	不明	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A013	XFX420CFNLE9		16.3	1	
19	プール	階段	529	階段	有																
20	プール	階段	529	階段	無																
21	屋外エリア	1階	001	屋外	有	自立柱付(屋外)	3m～8m未満		街路灯型	不明	水銀灯		200	1	6	E001	XYG2402NLE9+MS9		47.6	6	特注アダプタ品番：MS9
22	屋外エリア	1階	001	屋外	有	自立柱付(屋外)	3m～8m未満		街路灯型	不明	水銀灯		200	1	11	E001	XYG2402NLE9+MS9		47.6	11	特注アダプタ品番：MS9
23	屋外エリア	1階	001	屋外	有	共架柱付(屋外)	3m～8m未満		道路灯型	不明	水銀灯		200	1	5	E041	NYR10117LE9+DYDX7100+DYKX22821		33.5	5	
24	屋外エリア	1階	001	屋外	LED化済み	自立柱付(屋外)	3m～8m未満		防犯灯型	不明	LED一体型器具			1	3				3		
24	屋外エリア	1階	001	屋外	対象外	(対象外)自立柱付(屋外)			(対象外)投光器型		(対象外)従来光源			1	1				1		
24	屋外エリア	1階	001	屋外	対象外	(対象外)共架柱付(屋外)			(対象外)投光器型		(対象外)従来光源			1	10				10		
25	管理外国語棟	1階	208	ボイラー室	LED化済み	直付	3m未満		反射管型	昼白色	LED一体型器具			1	10				10		
26	管理外国語棟	1階	209	受水槽室	壁付	壁付	3m未満		トラフ型	昼白色	LED一体型器具			1	4				4		
27	管理外国語棟	1階	210	フロアバン庫	無																
28	管理外国語棟	1階	211	廊下	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	5				5		
29	管理外国語棟	1階	211	廊下	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2		
30	管理外国語棟	1階	211	廊下	有	壁付	3m未満		フラグメント型	昼白色	LED電球 57W 代替	LED	12	1	D174	NNN51800+FLDG4DG70W		3.5	1		
31	管理外国語棟	1階	212	女子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2		
32	管理外国語棟	1階	212	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	1				1		
33	管理外国語棟	1階	212	女子便所	有	壁付	3m未満		フラグメント型	昼白色	LED直管蛍光灯 ランプ 代替	LED	20	1	D175	NNFS41811CLE9		27.0	1		
34	管理外国語棟	1階	213	男子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	2				2		
35	管理外国語棟	1階	213	男子便所	有	壁付	3m未満		フラグメント型	昼白色	LED直管蛍光灯 ランプ 代替	LED	20	1	D175	NNFS41811CLE9		27.0	1		
36	管理外国語棟	1階	213	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	1				1		
37	管理外国語棟	1階	214	教職員室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	6				6		
38	管理外国語棟	1階	215	玄関	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具			1	9				9		
39	管理外国語棟	1階	215	女廁	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	電球色	LED一体型器具			1	6				6		
40	管理外国語棟	1階	216	事務室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	12				12		
41	管理外国語棟	1階	217	業務主事室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	24				24		
42	管理外国語棟	1階	218	配火書庫	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3		
43	管理外国語棟	1階	219	休憩室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	4				4		
44	管理外国語棟	1階	220	応接会議室	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具			1	18				18		
45	管理外国語棟	1階	221	第1倉庫	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	6				6		
46	管理外国語棟	1階	222	ヒロティ	LED化済み	軒下埋込(屋外)	3m～8m未満		高天井ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	7				7		
47	管理外国語棟	1階	222	ヒロティ	有	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	昼白色	LED直管蛍光灯 ランプ 代替		20	1	1	A005	XLW422AENZLE9		16.3	1	
48	管理外国語棟	1階	222	ヒロティ	有	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	昼白色	LED直管蛍光灯 ランプ 代替	LDL40S	20	2	2	A215	XLW462NENTLE9		43.1	2	
49	管理外国語棟	1階	223	女子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3		
50	管理外国語棟	1階	223	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	6				6		
51	管理外国語棟	1階	224	男子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3		
52	管理外国語棟	1階	224	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具			1	4				4		
53	管理外国語棟	1階	225	普通教室2-H	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	6				6		
54	管理外国語棟	1階	225	普通教室2-H	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3		
55	管理外国語棟	1階	226	普通教室2-G	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	6				6		
56	管理外国語棟	1階	226	普通教室2-G	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3		
57	管理外国語棟	1階	227	普通教室2-F	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	6				6		
58	管理外国語棟	1階	227	普通教室2-F	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3		
59	管理外国語棟	1階	228	普通教室2-E	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具			1	6				6		
60	管理外国語棟	1階	228	普通教室2-E	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具			1	3				3		
61	管理外国語棟	1階	229</																		

No.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明 有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)		埋込外寸 ：長辺/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様		型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様		公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
						取付分類	取付高				ランプ種類	記号					灯具型番					
89	管理外国語棟	2階	240	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具				1	1					1	
90	管理外国語棟	2階	241	第2倉庫	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					6					6	
91	管理外国語棟	2階	242	コンピューター作業室	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具					8					8	
92	管理外国語棟	2階	243	コンピューター室	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具					16					16	
93	管理外国語棟	2階	244	事務局長室	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具					8					8	
94	管理外国語棟	2階	245	校長室	LED化済み	埋込	3m未満		スクエア下面開放型	昼白色	LED一体型器具					4					4	
95	管理外国語棟	2階	246	副校長室	LED化済み	埋込	3m未満		スクエア下面開放型	昼白色	LED一体型器具					2					2	
96	管理外国語棟	2階	247	校長室	LED化済み	埋込	3m未満		スクエア下面開放型	昼白色	LED一体型器具					2					2	
97	管理外国語棟	2階	248	校務センター	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具					16					16	
98	管理外国語棟	2階	249	多目的室	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具					12					12	
99	管理外国語棟	2階	250	電話交換機室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					1					1	
100	管理外国語棟	2階	251	湯沸室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					1					1	
101	管理外国語棟	2階	252	教材ホール	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					16					16	
102	管理外国語棟	2階	253	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具					6					6	
103	管理外国語棟	2階	253	女子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
104	管理外国語棟	2階	254	男子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
105	管理外国語棟	2階	254	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具					4					4	
106	管理外国語棟	2階	255	更衣室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					6					6	
107	管理外国語棟	2階	256	仮設コーナー・女子更衣室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					2					2	
108	管理外国語棟	2階	257	カウンセリング室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					4					4	
109	管理外国語棟	2階	258	廊下	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
110	管理外国語棟	2階	259	印刷室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					2					2	
111	管理外国語棟	2階	260	ハウスセンター	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					12					12	
112	管理外国語棟	2階	261	更衣室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
113	管理外国語棟	2階	262	湯沸室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					1					1	
114	管理外国語棟	2階	263	廊下	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
115	管理外国語棟	2階	264	バルコニー	無																	
116	管理外国語棟	2階	265	廊下	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具					7					7	
117	管理外国語棟	2階	266	ホール	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					6					6	
118	管理外国語棟	2階	267	第2ハウス倉庫	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
119	管理外国語棟	2階	268	第2ハウス会室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
120	管理外国語棟	2階	269	普通教室2-A	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					6					6	
121	管理外国語棟	2階	269	普通教室2-A	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
122	管理外国語棟	2階	270	普通教室2-B	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					6					6	
123	管理外国語棟	2階	270	普通教室2-B	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
124	管理外国語棟	2階	271	普通教室2-C	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					6					6	
125	管理外国語棟	2階	271	普通教室2-C	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
126	管理外国語棟	2階	272	普通教室2-D	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					6					6	
127	管理外国語棟	2階	272	普通教室2-D	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
128	管理外国語棟	2階	11e	廊下	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					7					7	
129	管理外国語棟	3階	273	第3会議室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					6					6	
130	管理外国語棟	3階	274	廊下	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					2					2	
131	管理外国語棟	3階	275	第3LL教室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					12					12	
132	管理外国語棟	3階	276	第2LL教室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					12					12	
133	管理外国語棟	3階	277	第1LL教室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					12					12	
134	管理外国語棟	3階	277	第1LL教室	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
135	管理外国語棟	3階	278	外国語科研究室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					20					20	
136	管理外国語棟	3階	279	廊下	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					6					6	
137	管理外国語棟	3階	280	ホール	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					4					4	
138	管理外国語棟	3階	281	湯沸室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					1					1	
139	管理外国語棟	3階	282	生徒会室倉庫	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					1					1	
140	管理外国語棟	3階	283	第2外国語研究室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					6					6	
141	管理外国語棟	3階	284	大会議室	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具					24					24	
142	管理外国語棟	3階	284	大会議室	LED化済み	埋込	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具					2					2	
143	管理外国語棟	3階	285	第4LL教室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					12					12	
144	管理外国語棟	3階	285	第4LL教室	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
145	管理外国語棟	3階	286	第1LL教室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					12					12	
146	管理外国語棟	3階	286	第1LL教室	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
147	管理外国語棟	3階	287	第2LL教室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					12					12	
148	管理外国語棟	3階	287	第2LL教室	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
149	管理外国語棟	3階	288	男子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
150	管理外国語棟	3階	288	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具					4					4	
151	管理外国語棟	3階	289	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具					7					7	
152	管理外国語棟	3階	289	女子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具					3					3	
153	管理外国語棟	3階	290	第7学習室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具											

3/11

No.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)		埋込外形 ：長辺/短辺 ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様				改修後仕様				公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
						取付分類	取付高				ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	記号	灯具型番					
270	芸術棟	2階	428	PS	無																	
271	芸術棟	2階	431	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	1			
272	芸術棟	2階	431	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	7			
273	芸術棟	2階	431	廊下	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	1							
274	芸術棟	2階	432	第3商業学習室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	8			
275	芸術棟	2階	432	第3商業学習室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
276	芸術棟	2階	433	版画室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	10			
277	芸術棟	2階	433	版画室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
278	芸術棟	2階	433	版画室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	2							
279	芸術棟	2階	433	版画室	有	直付	3m未満		スポットライト型	不明	LED電球		100	1	C062	NTS01100WLE1		8.9	13			
280	芸術棟	2階	434	デッサン室3	有	直付	3m未満		スポットライト型	不明	LED電球		100	1	C062	NTS01100WLE1		8.9	1			
281	芸術棟	2階	434	デッサン室3	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	8			
282	芸術棟	2階	435	デッサン室2	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯 xLM	FHF32形	32	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6			
283	芸術棟	2階	436	デッサン室1	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯 xLM	FHF32形	32	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6			
284	芸術棟	2階	437	デッサン学習室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	8			
285	芸術棟	2階	437	デッサン学習室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
286	芸術棟	2階	438	製図室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	16			
287	芸術棟	2階	438	製図室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
288	芸術棟	2階	438	製図室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	2							
289	芸術棟	2階	439	美術研究室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	12			
290	芸術棟	2階	440	美術準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	12			
291	芸術棟	2階	441	絵画室	有	直付	3m未満		スポットライト型	不明	LED電球		100	1	C062	NTS01100WLE1		8.9	9			
292	芸術棟	2階	441	絵画室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	11			
293	芸術棟	2階	441	絵画室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
294	芸術棟	2階	441	絵画室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	1							
295	芸術棟	2階	492	渡り廊下	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 クー	FL20形	20	1	D006	NNWF21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	1			
296	芸術棟	3階	442	第2調理室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	12			
297	芸術棟	3階	442	第2調理室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
298	芸術棟	3階	443	調理準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	4			
299	芸術棟	3階	444	第1調理室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	10			
300	芸術棟	3階	444	第1調理室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
301	芸術棟	3階	445	保育家庭科縫製室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	8			
302	芸術棟	3階	445	保育家庭科縫製室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
303	芸術棟	3階	446	作法室	有	埋込	190/150		スクエアダウンライト型	電球色	白熱電球		40	1	B069	XAD1105LCE1		5.0	2			
304	芸術棟	3階	446	作法室	有	埋込	190/150		スクエアダウンライト型	電球色	白熱電球		40	1	B030	ND00690JTLLE9		4.2	1			
305	芸術棟	3階	446	作法室	有	壁付	3m未満		ブラケット型	電球色	白熱電球		100	1	D154	LG887076K		5.0	1			
306	芸術棟	3階	446	作法室	有	直付	3m未満		シーリング型	緑白色	直管蛍光灯 クー	FL20形	20	5	4	D176	LG45820		32.9	4		
307	芸術棟	3階	446	作法室	有	壁付	3m未満		トラップ型	緑白色	直管蛍光灯 クー	FL20形	20	1	A014	XF4200ENLE9		5.3	2			
308	芸術棟	3階	447	家庭科研究室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	8			
309	芸術棟	3階	447	家庭科研究室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	1							
310	芸術棟	3階	448	書道準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	4			
311	芸術棟	3階	449	書道創作室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	15			
312	芸術棟	3階	449	書道創作室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	1							
313	芸術棟	3階	450	第2書道室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	10			
314	芸術棟	3階	450	第2書道室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
315	芸術棟	3階	450	第2書道室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	2							
316	芸術棟	3階	451	第1書道室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	12			
317	芸術棟	3階	451	第1書道室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
318	芸術棟	3階	452	女子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯 xLM	FHF32形	32	1	A044	XF420ANNLE9	LD51-LS59-4-22	16.3	3			
319	芸術棟	3階	453	男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯 xLM	FHF32形	32	1	A044	XF420ANNLE9	LD51-LS59-4-22	16.3	3			
320	芸術棟	3階	456	PS	無																	
321	芸術棟	3階	457	家庭科室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	8			
322	芸術棟	3階	457	家庭科室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
323	芸術棟	3階	458	第1被服室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	12			
324	芸術棟	3階	458	第1被服室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	2			
325	芸術棟	3階	459	被服準備室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	4			
326	芸術棟	3階	460	第2被服室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	8			
327	芸術棟	3階	460	第2被服室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	A046	XF420BSNLE9	LS513					

No.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明 有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)		埋込外寸 : 長辺/短辺 ダウン : 外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様				改修後仕様				公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	
						取付分類	取付高				ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	記号	灯具型番					
361	芸術棟	階段	07	階段	有	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	不明	直管蛍光灯	グロ-	FL20形	20	1	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	1		
362	芸術棟	階段	07	階段	有	軒下直付(屋外)	3m未満		シーリング型	不明	直管蛍光灯	グロ-	FL20形	20	1	A006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	1		
363	芸術棟	階段	08	階段	有	直付	3m~8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯		FLR40形	40	1	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	4		
364	芸術棟	階段	08	階段	有	直付	3m未満		フラケット型	昼白色	直管蛍光灯		FLR40形	40	1	D007	NNFW41800CLE9	LBF3MP/RP-4-20	19.9	3		
366	芸術棟	階段	09	階段	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯		FLR40形	40	1	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	4		
367	芸術棟	階段	09	階段	有	壁付	3m未満		フラケット型	昼白色	直管蛍光灯		FLR40形	40	1	D007	NNFW41800CLE9	LBF3MP/RP-4-20	19.9	3		
368	更衣室	1階	546	更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	グロ-	FL20形	20	1	A001	XF420AENLE9		5.9	2		
369	更衣室	1階	546	更衣室	有	外壁付(屋外)	3m未満		防眩灯型	不明	直管蛍光灯	グロ-	FL20形	20	1	E042	NNY20333LE14DYXK23099		6.3	2		
370	更衣室	1階	546	更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	グロ-	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	12		
371	更衣室	1階	547	更衣室	有	外壁付(屋外)	3m未満		フラケット型	不明	直管蛍光灯	グロ-	FL20形	20	1	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	1		
372	更衣室	1階	547	更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	グロ-	FLR40形	40	2	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2		
373	国語棟	1階	327	ビロディ	LED化済み	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	9					9		
374	国語棟	1階	328	昇降口	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	10					10		
375	国語棟	1階	329	普通教室1-1	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
376	国語棟	1階	329	普通教室1-1	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
377	国語棟	1階	330	普通教室1-2	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
378	国語棟	1階	330	普通教室1-2	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
379	国語棟	1階	331	普通教室2-1	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
380	国語棟	1階	331	普通教室2-1	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
381	国語棟	1階	332	普通教室2-2	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
382	国語棟	1階	332	普通教室2-2	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
383	国語棟	1階	333	ハウスホール	LED化済み	埋込	3m~8m未満		高天井ダウンライト型	昼白色	LED-一体型器具			1	14					14		
384	国語棟	1階	333	ハウスホール	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED-一体型器具			1	10					10		
385	国語棟	1階	333	ハウスホール	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	4					4		
386	国語棟	1階	334	女子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
387	国語棟	1階	334	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
388	国語棟	1階	335	男子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
389	国語棟	1階	335	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED-一体型器具			1	4					4		
390	国語棟	1階	336	保健室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
391	国語棟	1階	336	保健室	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
392	国語棟	1階	337	第1学習室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
393	国語棟	1階	337	第1学習室	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
394	国語棟	1階	338	第2学習室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
395	国語棟	1階	338	第2学習室	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
396	国語棟	1階	339	図書室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
397	国語棟	1階	339	図書室	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
398	国語棟	2階	340	教材ホール	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			23	1					23		
399	国語棟	2階	341	第1ハウス倉庫	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	1					1		
400	国語棟	2階	342	校長室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
401	国語棟	2階	343	第3学習室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
402	国語棟	2階	343	第3学習室	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
403	国語棟	2階	344	普通教室3-1	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
404	国語棟	2階	344	普通教室3-1	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
405	国語棟	2階	345	普通教室3-2	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
406	国語棟	2階	345	普通教室3-2	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
407	国語棟	2階	346	第4学習室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
408	国語棟	2階	346	第4学習室	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
409	国語棟	2階	347	廊下	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED-一体型器具			1	7					7		
410	国語棟	2階	348	バルコニー	無																	
411	国語棟	2階	349	ホール	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
412	国語棟	2階	350	女子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
413	国語棟	2階	350	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
414	国語棟	2階	351	男子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
415	国語棟	2階	351	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED-一体型器具			1	4					4		
416	国語棟	2階	352	更衣室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	6					6		
417	国語棟	2階	353	保健室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	2					2		
418	国語棟	2階	354	相談室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	4					4		
419	国語棟	2階	355	廊下	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
420	国語棟	2階	356	印刷室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	2					2		
421	国語棟	2階	357	ハウスセンター	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			12						12		
422	国語棟	2階	358	更衣室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	3					3		
423	国語棟	2階	359	湯沸室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			1	1					1		
424	国語棟	3階	360	第2機器利用室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED-一体型器具			12						12		
425	国語棟	3階	360	第2機器利用室	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色												

No.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)		埋込外寸 ：長辺/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様		改修後仕様		公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1		
						取付分類	取付高				ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [台]					記号	灯具型番
453	国語棟	階段	09	階段	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具						3			
454	国語棟	階段	09	階段	LED化済み	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	LED一体型器具						2			
455	国語棟	階段	10	階段	無															
456	国語棟	階段	30	階段	無															
457	自転車置場	1階	537	自転車置場	無															
458	自転車置場	1階	538	自転車置場	無															
460	自転車置場A	1階	540	自転車置場A	有	直付	3m未満		トラフ型	不明	直管蛍光灯 クロ-	FL20形	20	1	24	A057	XLW202NENZLE9	6.0	24	
461	自転車置場B	1階	541	自転車置場B	有	直付	3m未満		トラフ型	不明	直管蛍光灯 クロ-	FL20形	20	1	16	A057	XLW202NENZLE9	6.0	16	
462	自転車置場C	1階	542	自転車置場C	有	直付	3m未満		トラフ型	不明	直管蛍光灯 クロ-	FL20形	20	1	16	A057	XLW202NENZLE9	6.0	16	
463	自動車実習棟	1階	493	自動車実習室	有	直付	3m～8m未満		高天井器具型	昼白色	水銀灯		100	1	8	E043	NNN56310LJ9	31.8	8	
464	自動車実習棟	1階	494	農薬科	有	吊下	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A012	XFX450KENLE9+XFP500FW	31.9	4	
465	自動車実習棟	1階	495	収納庫	有	吊下	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A012	XFX450KENLE9+XFP500FW	31.9	4	
466	自動車実習棟	1階	496	コンプレッサー室	有	吊下	3m～8m未満		反射笠型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A012	XFX450KENLE9+XFP500FW	31.9	1	
467	社会棟	1階	173	ヒロティ	LED化済み	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							9		
468	社会棟	1階	174	女子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							3		
469	社会棟	1階	174	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具							6		
470	社会棟	1階	175	男子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							3		
471	社会棟	1階	175	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具							4		
472	社会棟	1階	176	普通教室3-H	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
473	社会棟	1階	176	普通教室3-H	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
474	社会棟	1階	177	普通教室3-G	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
475	社会棟	1階	177	普通教室3-G	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
476	社会棟	1階	178	普通教室3-F	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
477	社会棟	1階	178	普通教室3-F	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
478	社会棟	1階	179	ホームルーム	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
479	社会棟	1階	179	ホームルーム	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
480	社会棟	1階	180	ハウスホール	LED化済み	埋込	3m～8m未満		高天井ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具							14		
481	社会棟	1階	180	ハウスホール	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具							10		
482	社会棟	1階	180	ハウスホール	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							4		
483	社会棟	1階	181	男婦口	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							10		
484	社会棟	1階	182	普通教室3-I	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
485	社会棟	1階	182	普通教室3-I	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
486	社会棟	1階	183	普通教室3-J	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
487	社会棟	1階	183	普通教室3-J	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
488	社会棟	1階	184	普通教室3-K	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
489	社会棟	1階	184	普通教室3-K	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
490	社会棟	1階	185	普通教室3-L	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
491	社会棟	1階	185	普通教室3-L	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
492	社会棟	2階	186	教材ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A003	XFX450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	4
493	社会棟	2階	186	教材ホール	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							15		
494	社会棟	2階	187	女子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							3		
495	社会棟	2階	187	女子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具							6		
496	社会棟	2階	188	男子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							3		
497	社会棟	2階	188	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具							4		
498	社会棟	2階	189	更衣室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
499	社会棟	2階	190	保健室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							2		
500	社会棟	2階	191	カウンセリング室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							4		
501	社会棟	2階	192	印刷室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							2		
502	社会棟	2階	193	廊下	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							3		
503	社会棟	2階	194	ハウスセンター	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							14		
504	社会棟	2階	195	更衣室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							3		
505	社会棟	2階	196	給湯室	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							1		
506	社会棟	2階	197	バルコニー	無															
507	社会棟	2階	198	廊下	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具							7		
508	社会棟	2階	199	ホール	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
509	社会棟	2階	200	廊下	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	LED一体型器具							3		
510	社会棟	2階	201	第3ハウス倉庫	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							1		
511	社会棟	2階	202	第3ハウス倉庫	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							3		
512	社会棟	2階	203	普通教室3-A	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
513	社会棟	2階	203	普通教室3-A	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
514	社会棟	2階	204	普通教室3-B	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
515	社会棟	2階	204	普通教室3-B	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
516	社会棟	2階	205	普通教室3-C	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
517	社会棟	2階	205	普通教室3-C	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
518	社会棟	2階	206	普通教室3-D	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
519	社会棟	2階	206	普通教室3-D	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
520	社会棟	3階	000	学習室4	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
521	社会棟	3階	000	学習室4	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
522	社会棟	3階	760	教室1	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							12		
523	社会棟	3階	760	教室1	LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	LED一体型器具							3		
524	社会棟	3階	907	男子便所	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							3		
525	社会棟	3階	907	男子便所	LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具							4		
526	社会棟	3階	101	学習室5	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具							6		
527	社会棟	3階	101	学習室5	LED化済み	直付	3m未満													

N0.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明 有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)	取付分類	取付高	埋込外寸 ：長辺/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	改修後仕様 記号	器具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
544	社会棟	3階	f9	学習室6		LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	6					6	
545	社会棟	3階	f9	学習室6		LED化済み	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	LED一体型器具			1	3					3	
546	社会棟	3階	f9b	ホール		LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	4					4	
547	社会棟	屋上	207	屋上		無																
548	社会棟	階段	(8)	階段		LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	3					3	
549	社会棟	階段	(8)	階段		LED化済み	壁付	3m未満		ブラケット型	緑白色	LED一体型器具			1	2					2	
550	社会棟	階段	(9)	階段		LED化済み	壁付	3m未満		ブラケット型	緑白色	LED一体型器具			1	3					3	
551	社会棟	階段	(9)	階段		無																
552	浄化槽	1階	555	浄化槽			直付	3m未満		反射管型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A011	XF450KENLE9		31.9	3	
553	浄化槽	1階	555	浄化槽			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	3	
554	数学科	1階	094	電気室			直付	3m未満		反射管型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	8	A011	XF450KENLE9		31.9	8	
555	数学科	1階	094	電気室			壁付	3m未満		トラフ型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A015	XF420NENLE9	LS51-4-23	16.3	1	
556	数学科	1階	095	ボイラー室			直付	3m未満		反射管型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	8	A009	XF420KENLE9		16.3	8	
557	数学科	1階	096	女子便所			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A044	XF420ANNLE9	LD51-LS59-4-22	16.3	3	
558	数学科	1階	096	女子便所		LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	緑白色	LED一体型器具			1	6					6	
559	数学科	1階	097	男子便所			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A044	XF420ANNLE9	LD51-LS59-4-22	16.3	3	
560	数学科	1階	097	男子便所		LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	緑白色	LED一体型器具			1	4					4	
561	数学科	1階	098	普通教室4-F			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
562	数学科	1階	098	普通教室4-F			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
563	数学科	1階	099	普通教室4-G			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
564	数学科	1階	099	普通教室4-G			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
565	数学科	1階	100	普通教室4-F			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
566	数学科	1階	100	普通教室4-F			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
567	数学科	1階	101	普通教室4-E			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
568	数学科	1階	101	普通教室4-E			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
569	数学科	1階	102	ハウスホール			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	4	
570	数学科	1階	102	ハウスホール			埋込	3m未満	1280/380	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	10	A022	XF450VENLE9		31.9	10	
571	数学科	1階	102	ハウスホール		LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	緑白色	LED一体型器具			1	14					14	
572	数学科	1階	103	男更衣室			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	10	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	10	
573	数学科	1階	104	普通教室4-I			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
574	数学科	1階	104	普通教室4-I			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
575	数学科	1階	105	普通教室4-J			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
576	数学科	1階	105	普通教室4-J			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
577	数学科	1階	106	普通教室4-K			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
578	数学科	1階	106	普通教室4-K			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
579	数学科	1階	107	普通教室4-L			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
580	数学科	1階	107	普通教室4-L			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
581	数学科	2階	108	教材ホール			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	19	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	19	
582	数学科	2階	109	女子便所			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A044	XF420ANNLE9	LD51-LS59-4-22	16.3	3	
583	数学科	2階	109	女子便所		LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	緑白色	LED一体型器具			1	6					6	
584	数学科	2階	110	男子便所			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A044	XF420ANNLE9	LD51-LS59-4-22	16.3	3	
585	数学科	2階	110	男子便所		LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	緑白色	LED一体型器具			1	4					4	
586	数学科	2階	111	更衣室			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	6	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	6	
587	数学科	2階	112	女子更衣室			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	2	
588	数学科	2階	113	カウセンシング室			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	4	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	4	
589	数学科	2階	114	廊下			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	3	
590	数学科	2階	115	印刷室			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	2	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	2	
591	数学科	2階	116	ハウスセンター		LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	緑白色	LED一体型器具			1	14					14	
592	数学科	2階	117	男子更衣室			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	3	
593	数学科	2階	118	湯沸室			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	1	
594	数学科	2階	119	バルコニー		無																
595	数学科	2階	120	廊下			埋込	3m未満	1255/175	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	7	A028	XF420PENLE9	RS6-4-23	16.3	7	
596	数学科	2階	121	ホール			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
597	数学科	2階	122	廊下			直付	3m未満	1255/175	下面開放型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A028	XF420PENLE9	RS6-4-23	16.3	3	
598	数学科	2階	123	第4ハウス倉庫			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	1	
599	数学科	2階	124	第4ハウス倉庫			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	3	
600	数学科	2階	125	普通教室4-A			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
601	数学科	2階	125	普通教室4-A			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
602	数学科	2階	126	普通教室4-B			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
603	数学科	2階	126	普通教室4-B			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
604	数学科	2階	127	普通教室4-C			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
605	数学科	2階	127	普通教室4-C			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
606	数学科	2階	128	普通教室4-D			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
607	数学科	2階	128	普通教室4-D			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
608	数学科	2階	129	女子便所			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A002	XF420AENLE9	LS59-4-23	16.3	3	
609	数学科	3階	129	女子便所		LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	緑白色	LED一体型器具			1	4					4	
610	数学科	3階	130	男子便所			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3	
611	数学科	3階	130	男子便所		LED化済み	埋込	3m未満		ダウンライト型	緑白色	LED一体型器具			1	2					2	
612	数学科	3階	131	第3ラボ室			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	12	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	12	
613	数学科	3階	131	第3ラボ室			直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	4	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	4	
614	数学科	3階	132	数学研究室			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	16	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	16	
615	数学科	3階	133	ゼミ室			直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6	
616	数学科																					

No.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)		埋込外形 ：長辺/短辺 ダウソウ ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様				改修後仕様				公共品番	消費電力 器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
						取付分類	取付高				型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [台]	器具 台数 [台]	記号	灯具型番						
635	数学棟	3階	144	第3学習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FHF32形	32	2	6	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6		
636	数学棟	3階	144	第3学習室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3		
637	数学棟	3階	145	廊下	無																	
638	数学棟	階段	(3)	階段	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FHF32形	32	1	3	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	3		
639	数学棟	階段	(3)	階段	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	1	2	D007	NNFW41800CLE9	LBF3MP/RP-4-20	19.9	2		
640	数学棟	階段	(5)	階段	LED化済み	壁付	3m未満		ブラケット型	不明	LED一体型器具			1	3					3		
641	数学棟	階段	(7)	階段	無																	
642	体育学習棟	1階	302	ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	不明	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	10	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	10		
643	体育学習棟	1階	302	ホール	有	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	不明	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	1	4	A005	XLW422AEN7LE9		16.3	4		
644	体育学習棟	1階	303	玄関	有	外壁付(屋外)	3m未満	1280/320	ブラケット型	不明	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	2	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	2		
645	体育学習棟	1階	303	玄関	有	埋込	3m未満		下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	6	A022	XF450VENLE9		31.9	6		
646	体育学習棟	1階	303	玄関	LED化済み	埋込	3m未満		下面開放型	不明	LED一体型器具			1	2					2		
647	体育学習棟	1階	304	女子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FHF32形	32	1	3	A044	XF420ANNLE9	LDS1-LSS9-4-22	16.3	3		
648	体育学習棟	1階	305	男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	1	3	A044	XF420ANNLE9	LDS1-LSS9-4-22	16.3	3		
649	体育学習棟	1階	306	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	26	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	26		
650	体育学習棟	1階	307	ボイラー室	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	1	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	1		
651	体育学習棟	1階	308	女子更衣室	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	2	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	2		
652	体育学習棟	1階	308	女子更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	11	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	11		
653	体育学習棟	1階	308	女子更衣室	有	直付	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	2	A029	XF450NENLE9	LSS1-4-48	39.2	2		
654	体育学習棟	1階	311	男子更衣室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	14	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	14		
655	体育学習棟	1階	311	男子更衣室	有	直付	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	2	A029	XF450NENLE9	LSS1-4-48	39.2	2		
656	体育学習棟	1階	557	倉庫	有	壁付	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	1	1	A015	XF420NENLE9	LSS1-4-23	16.3	1		
657	体育学習棟	2階	312	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	32	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	32		
658	体育学習棟	2階	313	第1学習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	6	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6		
659	体育学習棟	2階	314	保健体育科研究室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	12	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	12		
660	体育学習棟	2階	315	保健体育学習センター	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	12	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	12		
661	体育学習棟	2階	316	バルコニー	無																	
662	体育学習棟	2階	317	女子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FHF32形	32	1	3	A044	XF420ANNLE9	LDS1-LSS9-4-22	16.3	3		
663	体育学習棟	2階	318	男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	1	3	A044	XF420ANNLE9	LDS1-LSS9-4-22	16.3	3		
664	体育学習棟	2階	319	シャワー室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	1	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1		
665	体育学習棟	2階	319	シャワー室	有	直付	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	1	A029	XF450NENLE9	LSS1-4-48	39.2	1		
666	体育学習棟	2階	320	シャワー室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	1	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	1		
667	体育学習棟	2階	320	シャワー室	有	直付	3m未満		シーリング型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	1	A029	XF450NENLE9	LSS1-4-48	39.2	1		
668	体育学習棟	2階	321	保健体育第2学習室	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	9	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	9		
669	体育学習棟	2階	321	保健体育第2学習室	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	1	2	A214	XF420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	2		
670	体育学習棟	2階	322	保健体育第3学習室	有	吊下	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	9	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	9		
671	体育学習棟	2階	322	保健体育第3学習室	有	吊下	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	1	2	A214	XF420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	2		
672	体育学習棟	階段	(6)	階段	有	直付	3m未満		逆富士型	不明	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	3	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	3		
673	体育学習棟	階段	(6)	階段	LED化済み	直付	3m未満		逆富士型	不明	LED一体型器具			1	1					1		
674	大体育館	1階	497	器具庫	有	直付	3m未満		トラフ型	不明	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	6	A016	XF450NENLE9+FK41534	LSS1-4-48	31.9	6		
675	大体育館	1階	498	ステージ	有	直付	3m～8m未満		反射型	不明	直管蛍光灯 2xLM	FHF32形	32	2	10	A011	XF450KENLE9		31.9	10		
676	大体育館	1階	498	ステージ	有	直付	3m～8m未満		反射型	不明	直管蛍光灯 2xLM	FHF32形	32	1	7	A009	XF420KENLE9		16.3	7		
677	大体育館	1階	498	ステージ	対象外	(対象外)直付			(対象外)スポットライト型	不明	(対象外)従来光源				5					5		
678	大体育館	1階	499	放送室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	2	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2		
679	大体育館	1階	500	体育館	有	外壁付(屋外)	3m未満		スポットライト型	不明	LED点光源		100	1	4	C063	NNY2410BSNLE9		10.0	4		
680	大体育館	1階	500	体育館	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA20312	20	1	5					5		
681	大体育館	1階	500	体育館	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	昼白色	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	3	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	3		
682	大体育館	1階	500	体育館	対象外	(対象外)直付			(対象外)高天井器具型	不明	(対象外)従来光源				25					25		
683	大体育館	2階	501	トッライト	無																	
684	大体育館	3階	502	吹抜	無																	
685	第1体育館	1階	166	男子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FHF32形	32	1	3	A044	XF420ANNLE9	LDS1-LSS9-4-22	16.3	3		
686	第1体育館	1階	167	女子便所	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FHF32形	32	1	3	A044	XF420ANNLE9	LDS1-LSS9-4-22	16.3	3		
687	第1体育館	1階	168	器具庫	有	直付	3m未満		トラフ型	昼白色	直管蛍光灯 2xLM	FLR40形	40	2	1	A016	XF450NENLE9+FK41534	LSS1-4-48	31.9	1		
688	第1体育館	1階	168	器具庫	有	壁付	3m未満		ブラケット型	不明	白熱電球		40	1	1	D003	LGW85013K		4.3	1		
689	第1体育館	1階	169	第1体育館	LED化済み	壁付	3m未満		誘導灯型	昼白色	LED誘導灯 片面	FA20312	20	1	7					7		
690	第1体育館	1階	169	第1体育館	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯 グロー	FL20形	20	1	3	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	3		
691	第1体育館																					

No.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明 有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)		埋込外寸 ：長辺/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様				改修後仕様				公共品番	消費電力 器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	備考1
						取付分類	取付高				ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [台]	器具 台数 [台]	記号	灯具型番					
722	第3体育館	階段	20	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	2	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	2		
723	第3体育館	階段	21	階段	有	壁付	3m～8m未満		ブラケット型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	D007	NNFW41800CLE9	LBF3MP/RP-4-20	19.9	1		
724	第3体育館	階段	21	階段	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	3		
725	塗装室陶芸窯棟	1階	486	ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	4	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	4		
726	塗装室陶芸窯棟	1階	486	ホール	有	LED化済み	3m未満		緑白色	LED一体型器具				1	1							
727	塗装室陶芸窯棟	1階	487	渡り廊下	有	軒下直付(屋外)	3m未満		トラフ型	緑白色	直管蛍光灯	クロー	FL20形	20	1	3	A057	XLW202NENZLE9		6.0	3	
728	塗装室陶芸窯棟	1階	488	塗装室	有	直付	3m未満		反射管型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	8	A011	XF450KENLE9		31.9	8		
729	塗装室陶芸窯棟	1階	488	塗装室	有	直付	3m未満		トラフ型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A015	XF420NENLE9	LSS1-4-23	16.3	1		
730	塗装室陶芸窯棟	1階	489	収納庫	有	吊下	3m未満		反射管型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	1	A012	XF450KENLE9+XFP500FW		31.9	1		
731	塗装室陶芸窯棟	1階	490	陶芸室	有	直付	3m未満		反射管型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	6	A011	XF450KENLE9		31.9	6		
732	渡り廊下	1階	548	渡り廊下	有	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	不明	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	1	6	A005	XLW422AENZLE9		16.3	6	
733	渡り廊下	1階	549	渡り廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	14	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	14	
734	渡り廊下	1階	550	渡り廊下	有	LED化済み	直付	3m未満	逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	12					12		
735	渡り廊下	1階	551	渡り廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯		FLR40形	40	2	12				12		
736	渡り廊下	1階	552	渡り廊下	有	LED化済み	直付	3m未満	逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	12					12		
737	渡り廊下	1階	553	渡り廊下	有	LED化済み	直付	3m未満	逆富士型	緑白色	LED一体型器具			1	20					20		
738	渡り廊下	1階	554	渡り廊下	有	軒下直付(屋外)	3m未満		トラフ型	不明	直管蛍光灯	クロー	FL20形	20	1	2	A057	XLW202NENZLE9		6.0	2	
739	部室機	1階	761	部室1階	有	軒下直付(屋外)	3m～8m未満		シーリング型	不明	環形蛍光灯	FCL20形	18	1	1	D081	LGW51714WC1		7.8	1		
740	部室機	1階	761	部室1階	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	2	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	2		
741	部室機	1階	761	部室1階	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	32	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	32		
742	部室機	1階	761	部室1階	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	8	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	8		
743	部室機	1階	761	部室1階	有	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	不明	LED直管蛍光灯 ランプ 代替	LDL201	15	1	8	A005	XLW422AENZLE9		16.3	8		
744	部室機	2階	762	部室2階	有	外壁付(屋外)	3m～8m未満		スポットライト型	不明	白熱電球		100	1	1	C063	NNY2410RSKLE9		10.0	1		
745	部室機	2階	762	部室2階	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	2	32	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	32		
746	部室機	2階	762	部室2階	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	8	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	8		
747	部室機	2階	762	部室2階	有	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	不明	LED直管蛍光灯 ランプ 代替	LDL201	15	1	8	A005	XLW422AENZLE9		16.3	8		
748	物置	1階	539	物置	有	直付	3m未満		反射管型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	4	A009	XF420KENLE9		16.3	4		
749	保健センター	1階	146	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	5	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	5	
750	保健センター	1階	147	保健教室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	12	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	12	
751	保健センター	1階	147	保健教室	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3	
752	保健センター	1階	148	検査室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	16	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	16	
753	保健センター	1階	149	検査室	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	15	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	15	
754	保健センター	1階	150	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF16形	16	1	3	A001	XF4200AENLE9		5.9	3	
755	保健センター	1階	151	健康相談室1	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	2	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
756	保健センター	1階	152	健康相談室2	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	2	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
757	保健センター	1階	153	倉庫	有	直付	3m未満		トラフ型	緑白色	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	1	A057	XLW202NENZLE9		6.0	1		
758	保健センター	1階	154	リフト	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1		
759	保健センター	1階	155	女子便所	有	LED化済み	埋込		ダウンライト型	緑白色	LED一体型器具			1	5					5		
760	保健センター	1階	156	共同便所	有	LED化済み	埋込		ダウンライト型	緑白色	LED一体型器具			1	5					5		
761	保健センター	1階	157	倉庫	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	1	1	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	1	
762	保健センター	1階	158	ヒロティ	有	軒下直付(屋外)	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	1	8	A005	XLW422AENZLE9		16.3	8	
763	保健センター	2階	159	進路センター	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	6	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6	
765	保健センター	2階	161	進路センター	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	8	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	8	
766	保健センター	2階	162	倉庫	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	2	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
767	保健センター	2階	163	ホール	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	15	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	15	
768	保健センター	2階	164	履置コーナー	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	2	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	2	
769	保健センター	屋上	165	屋上	無																	
770	保健センター	階段	166	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	2	D006	NNFW21800KLE9	LBF3MP/RP-2-06	10.0	2		
771	保健センター	階段	167	階段	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	1	2	A002	XF420AENLE9	LSS9-4-23	16.3	2	
772	保健センター	階段	168	階段	有	壁付	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	1	D007	NNFW41800CLE9	LBF3MP/RP-4-20	19.9	1		
773	野外便所	1階	545	野外便所	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	A005	XLW422AENZLE9		16.3	3		
774	理科棟	1階	002	普通教室6-F	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	6	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6	
775	理科棟	1階	002	普通教室6-F	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LSS13-4-21	16.3	3	
776	理科棟	1階	003	普通教室6-F	有	直付	3m未満		逆富士型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	2	6	A003	XF450DENLE9	LSS10-4-48	31.9	6	
777	理科棟	1階	003	普通教室6-F	有	直付	3m未満		黒板灯型	緑白色	直管蛍光灯	2xUVA	FHF32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LSS13-4-21			

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明 有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)	取付分類	取付高	埋込外寸 ：長辺/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様				改修後仕様				備考1		
												ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1台 [W/台]	ランプ灯数 /器具1台 [台]	器具 台数 [台]	記号	器具番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	
814	理科棟	1階	023	ハウスホール	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	4	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	4
815	理科棟	1階	023	ハウスホール	有	埋込		3m未満	1275/320	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	10	A022	XF4450VENLE9		31.9	10
816	理科棟	1階	023	ハウスホール	LED化済み	埋込		3m～8m未満		高天井ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具				1	20					20
817	理科棟	1階	024	昇降口	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	10	A002	XF4240AENLE9	LS59-4-23	16.3	10
818	理科棟	1階	025	普通教室5-1	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
819	理科棟	1階	026	普通教室5-1	有	直付		3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
820	理科棟	1階	026	普通教室5-1	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
821	理科棟	1階	026	普通教室5-1	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	4	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	4
822	理科棟	1階	027	普通教室5-1	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
823	理科棟	1階	027	普通教室5-1	有	直付		3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
824	理科棟	1階	028	普通教室5-1	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
825	理科棟	1階	028	普通教室5-1	有	直付		3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
826	理科棟	2階	029	更衣室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A002	XF4240AENLE9	LS59-4-23	16.3	3
827	理科棟	2階	031	湯沸室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	1	A002	XF4240AENLE9	LS59-4-23	16.3	1
828	理科棟	2階	032	パウゼセンター	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	16	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	16
829	理科棟	2階	033	印刷室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	2	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	2
830	理科棟	2階	035	廊下	有	直付		3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	3	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	3
831	理科棟	2階	035	カウゼセリング室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	4	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	4
832	理科棟	2階	036	女子更衣室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	2	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	2
833	理科棟	2階	037	更衣室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	6	A002	XF4240AENLE9	LS59-4-23	16.3	6
834	理科棟	2階	038	男子便所	LED化済み	埋込		3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具				1	7					7
835	理科棟	2階	038	男子便所	LED化済み	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具				1	2					2
836	理科棟	2階	039	女子便所	LED化済み	埋込		3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具				1	11					11
837	理科棟	2階	039	女子便所	LED化済み	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具				1	2					2
838	理科棟	2階	040	廊下	有	埋込		3m未満	1255/175	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A028	XF420PENLE9	LR56-4-23	16.3	3
839	理科棟	2階	041	ホール	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	7	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	7
840	理科棟	2階	042	バルコニー	無																	
841	理科棟	2階	043	廊下	有	埋込		3m未満	1255/175	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	7	A028	XF420PENLE9	LR56-4-23	16.3	7
842	理科棟	2階	044	普通教室6-D	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
843	理科棟	2階	044	普通教室6-D	有	直付		3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
844	理科棟	2階	045	普通教室6-C	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
845	理科棟	2階	045	普通教室6-C	有	直付		3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
846	理科棟	2階	046	普通教室6-B	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
847	理科棟	2階	046	普通教室6-B	有	直付		3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
848	理科棟	2階	047	普通教室6-A	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
849	理科棟	2階	047	普通教室6-A	有	直付		3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
850	理科棟	2階	048	第5ハウス倉庫	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	3	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	3
851	理科棟	2階	049	第6ハウス倉庫	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	1	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	1
852	理科棟	2階	050	女子便所	LED化済み	埋込		3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具				1	10					10
853	理科棟	2階	050	女子便所	LED化済み	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具				1	2					2
854	理科棟	2階	051	男子便所	LED化済み	埋込		3m未満		ダウンライト型	昼白色	LED一体型器具				1	6					6
855	理科棟	2階	051	男子便所	LED化済み	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	LED一体型器具				1	2					2
856	理科棟	2階	052	更衣室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	6	A002	XF4240AENLE9	LS59-4-23	16.3	6
857	理科棟	2階	053	女子更衣室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	2	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	2
858	理科棟	2階	054	カウゼセリング室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	4	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	4
859	理科棟	2階	055	第5ハウス倉庫	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	3	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	3
860	理科棟	2階	056	印刷室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
861	理科棟	2階	057	パウゼセンター	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	12	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	12
862	理科棟	2階	058	更衣室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A002	XF4240AENLE9	LS59-4-23	16.3	3
863	理科棟	2階	059	湯沸室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	1	A002	XF4240AENLE9	LS59-4-23	16.3	1
864	理科棟	2階	060	バルコニー	無																	
865	理科棟	2階	061	廊下	有	埋込		3m未満	1280/190	下面開放型	不明	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	7	A019	XF420RENLE9		16.3	7
866	理科棟	2階	062	廊下	有	埋込		3m未満	1280/190	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A019	XF420RENLE9		16.3	3
867	理科棟	2階	063	ホール	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	7	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	7
868	理科棟	2階	064	教科ホール	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	16	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	16
869	理科棟	2階	065	倉庫	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	1	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	1
870	理科棟	2階	066	第5ハウス倉庫	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	3	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	3
871	理科棟	2階	067	普通教室5-A	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
872	理科棟	2階	067	普通教室5-A	有	直付		3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
873	理科棟	2階	068	普通教室5-B	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
874	理科棟	2階	068	普通教室5-B	有	直付		3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
875	理科棟	2階	069	普通教室5-C	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
876	理科棟	2階	069	普通教室5-C	有	直付		3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
877	理科棟	2階	070	普通教室5-D	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	6	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	6
878	理科棟	2階	070	普通教室5-D	有	直付		3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	1	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
879	理科棟	3階	071	第2生物学習室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	12	A003	XF4450DENLE9	LS510-4-48	31.9	12
880	理科棟	3階	072	第2生物学習室	有	直付		3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯	ALA	FHF 32形	32	2	3	A046	XF420BSNLE9	LS513-4-21	16.3	3
881	理科棟	3階	072	第2生物学習室																		

NO.	施設区分	フロア	室番号	室名	照明 有無判定	照明器具形式(ランプ仕様)										改修後仕様					備考1
						取付分類	取付高	埋込外寸 ：長辺/短辺 ダウン ：外径/内径	照明型	ランプ色	改修前仕様 ランプ種類	型番等	消費電力 /ランプ1灯 [W/灯]	ランプ灯数 /器具1台 [灯]	器具 台数 [台]	記号	灯具型番	公共品番	消費電力 /器具1台 [W/台]	器具 台数 [台]	
905	理科棟	3階	081	地学実験室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A046	XFX420BSNLE9	LSST3-4-21	16.3	3	
906	理科棟	3階	082	第2地学学習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	2	12	A003	XFX450DENLE9	LSST0-4-48	31.9	12	
907	理科棟	3階	082	第2地学学習室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A046	XFX420BSNLE9	LSST3-4-21	16.3	3	
908	理科棟	3階	083	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	2	6	A003	XFX450DENLE9	LSST0-4-48	31.9	6	
909	理科棟	3階	083	廊下	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	10	A002	XFX420AENLE9	LSST9-4-23	16.3	10	
910	理科棟	3階	084	第1生物学学習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	2	12	A003	XFX450DENLE9	LSST0-4-48	31.9	12	
911	理科棟	3階	084	第1生物学学習室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A046	XFX420BSNLE9	LSST3-4-21	16.3	3	
912	理科棟	3階	085	第1生物実験室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	2	9	A003	XFX450DENLE9	LSST0-4-48	31.9	9	
913	理科棟	3階	085	第1生物実験室	有	埋込	3m未満	1255/175	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A028	XFX420PENLE9	LRSG-4-23	16.3	3	
914	理科棟	3階	085	第1生物実験室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A046	XFX420BSNLE9	LSST3-4-21	16.3	3	
915	理科棟	3階	086	第1化学学習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	2	9	A003	XFX450DENLE9	LSST0-4-48	31.9	9	
916	理科棟	3階	086	第1化学学習室	有	埋込	3m未満	1255/175	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A028	XFX420PENLE9	LRSG-4-23	16.3	3	
917	理科棟	3階	086	第1化学学習室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A046	XFX420BSNLE9	LSST3-4-21	16.3	3	
918	理科棟	3階	087	第1化学実験室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	2	9	A003	XFX450DENLE9	LSST0-4-48	31.9	9	
919	理科棟	3階	087	第1化学実験室	有	埋込	3m未満	1255/175	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A028	XFX420PENLE9	LRSG-4-23	16.3	3	
920	理科棟	3階	087	第1化学実験室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A046	XFX420BSNLE9	LSST3-4-21	16.3	3	
921	理科棟	3階	088	学習センター	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	2	24	A003	XFX450DENLE9	LSST0-4-48	31.9	24	
922	理科棟	3階	089	理科研究室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	2	16	A003	XFX450DENLE9	LSST0-4-48	31.9	16	
923	理科棟	3階	090	第1物理研究室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	2	9	A003	XFX450DENLE9	LSST0-4-48	31.9	9	
924	理科棟	3階	090	第1物理研究室	有	埋込	3m未満	1255/175	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A028	XFX420PENLE9	LRSG-4-23	16.3	3	
925	理科棟	3階	090	第1物理研究室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A046	XFX420BSNLE9	LSST3-4-21	16.3	3	
926	理科棟	3階	091	第2物理学習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	2	9	A003	XFX450DENLE9	LSST0-4-48	31.9	9	
927	理科棟	3階	091	第2物理学習室	有	埋込	3m未満	1255/175	下面開放型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A028	XFX420PENLE9	LRSG-4-23	16.3	3	
928	理科棟	3階	091	第2物理学習室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A046	XFX420BSNLE9	LSST3-4-21	16.3	3	
929	理科棟	3階	092	第1地学学習室	有	直付	3m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	2	12	A003	XFX450DENLE9	LSST0-4-48	31.9	12	
930	理科棟	3階	092	第1地学学習室	有	直付	3m未満		黒板灯型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	3	A046	XFX420BSNLE9	LSST3-4-21	16.3	3	
931	理科棟	廊上	093	廊上	無																
932	理科棟	階段	(1)	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯	FLR40形	40	1	3	D007	NNFW41800CLE9	LRF3MP/RP-4-20	19.9	3	
933	理科棟	階段	(2)	階段	有	直付	3m～8m未満		逆富士型	昼白色	直管蛍光灯 XLM	FHF32形	32	1	5	A002	XFX420AENLE9	LSST9-4-23	16.3	5	
934	理科棟	階段	(3)	階段	有	外壁付(屋外)	3m未満		ブラケット型	不明	直管蛍光灯	FLR20形	20	1	3	D006	NNFW21800KLE9	LRF3MP/RP-2-06	10.0	3	
935	理科棟	階段	(2)	階段	無																
936	理科棟	階段	(3)	階段	無																